

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEMI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_ABR_T_10	Ponte de Lima	07/04/2018 17:19	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	134	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0013829	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_11	Valença	06/04/2018 14:11	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	45	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000075	0,0003461	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_12	Felgueiras	03/04/2018 15:07	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	113	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0010734	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_18	Arcos de Valdevez	11/04/2018 10:55	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	88	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0007928	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_41	Olhão	28/04/2018 20:53	MT - Média tensão	AVES	315	4023	0,0107032	0,0001215	0,0137369	0,6034487	0,0003191	0,0284748	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_42	Santo Tirso	27/04/2018 11:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	149	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0012211	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado