

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TEPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_FEV_T_1	Vouzela	03/02/2018 09:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	83	2581	0,0079759	0,0003983	0,0254691	0,5727354	0,0002651	0,0167696	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_2	Vila Nova de Ceveira	03/02/2018 15:22	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	163	2855	0,0150490	0,0002766	0,0245549	1,0806405	0,0002490	0,0259260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_3	Gondomar	03/02/2018 15:30	MT - Média tensão	AVES	143	3238	0,0547520	0,0002987	0,0374939	3,9316296	0,0005614	0,0742217	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_4	Mirandela	04/02/2018 02:21	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	430	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000146	0,0062741	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_6	Tondela	07/02/2018 15:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	90	784	0,0018130	0,0001328	0,0055542	0,1301892	0,0001277	0,0046284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_7	Vouzela	10/02/2018 15:19	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	105	2577	0,0073994	0,0007412	0,0224200	0,5313366	0,0004196	0,0117339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_9	Vieira do Minho	05/02/2018 11:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	142	1082	0,0052164	0,0001217	0,0121157	0,3745773	0,0001046	0,0098398	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_10	Montalegre	07/02/2018 04:27	MT - Média tensão	NEVE/GELO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL	603	2412	0,0038642	0,0001438	0,0160394	0,2774784	0,0001297	0,0244920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_11	Vila Real	06/02/2018 08:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	234	0,0015984	0,0000332	0,0028096	0,1147804	0,0000329	0,0027891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_12	Oliveira do Bairro	05/02/2018 14:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	128	2992	0,0065198	0,0002876	0,0118928	0,4681725	0,0003575	0,0136734	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_13	Oliveira do Bairro	07/02/2018 07:31	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	112	1654	0,0645701	0,0003762	0,0281896	4,6366397	0,0002690	0,0142757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_14	Vila Nova de Famalicão	09/02/2018 03:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	419	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0047392	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_15	Estarreja	08/02/2018 05:46	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	188	96	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000154	0,0029020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_16	Leiria	07/02/2018 20:09	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	64	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0009372	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_19	Penacova	13/02/2018 08:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	159	1805	0,0032670	0,0001991	0,0137693	0,2345930	0,0001592	0,0089960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_20	Barcelos	14/02/2018 03:31	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	138	2319	0,0093928	0,0002766	0,0157377	0,6744792	0,0001441	0,0096945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_22	Avis	14/02/2018 09:49	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	108	1696	0,0073207	0,0003540	0,0236552	0,5256808	0,0000834	0,0042221	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEMI MT (min)	SAFI MT (€)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (€)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_FEV_T_23	Nisa	15/02/2018 16:00	MT - Média tensão	AVES	320	25	0,0010092	0,0000111	0,0035477	0,0724675	0,0000039	0,0012616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_25	Ponte da Barca	22/02/2018 09:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	3234	0,0079489	0,0003208	0,0289087	0,5707949	0,0001693	0,0195344	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_26	Ponte de Lima	23/02/2018 08:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	118	3825	0,0090619	0,0005642	0,0245326	0,6507197	0,0004613	0,0219020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_28	Figueira da Foz	24/02/2018 09:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	146	2324	0,0130201	0,0001991	0,0289585	0,9349453	0,0002069	0,0300827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_29	Soure	23/02/2018 14:53	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	39	3118	0,0060961	0,0004757	0,0130200	0,4377497	0,0005105	0,0142057	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_30	Viana do Castelo	23/02/2018 08:10	MT - Média tensão	AVES	188	3180	0,0093952	0,0002323	0,0181772	0,6746487	0,0003033	0,0226314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_31	Pombal	21/02/2018 08:12	MT - Média tensão	AVES	101	1109	0,0048764	0,0003651	0,0129805	0,3501659	0,0001659	0,0074663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_36	Cinfães	26/02/2018 14:45	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	81	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000154	0,0012486	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_38	Póvoa de Varzim	27/02/2018 18:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	190	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0016270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado