

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_JAN_T_2	Sertã	02/01/2018 07:46	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	163	549	0,0029335	0,0001770	0,0165009	0,2134525	0,0000900	0,0084007	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_3	Felgueiras	04/01/2018 16:38	MT - Média tensão	DESLIZAMENTO DE TERRAS	596	3459	0,0192281	0,0002655	0,0359047	1,3991121	0,0003141	0,0574566	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_5	Nisa	09/01/2018 09:34	MT - Média tensão	AVES	119	1731	0,0044221	0,0001549	0,0100377	0,3217694	0,0000518	0,0023477	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_6	Esposende	12/01/2018 13:56	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	76	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0007495	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_7	Ídanha-a-Nova	11/01/2018 14:57	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	2866	0,0075190	0,0003872	0,0245542	0,5471120	0,0003141	0,0226792	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_8	Arraiolos	09/01/2018 02:36	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	6	866	0,0012080	0,0009294	0,0047732	0,0879017	0,0001375	0,0006806	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que meios de prova (fotografias) não permitem obter uma panorâmica do local onde ocorreu o incidente e avaliar sobre o cumprimento do Regulamento de Segurança de Subestações, Postos de Transformação e Seccionamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_9	Amarante	13/01/2018 21:25	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	839	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0089439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_15	Lamego	24/01/2018 10:10	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	209	6287	0,0212211	0,0012280	0,0476159	1,6403895	0,0010219	0,0360000	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_16	Felgueiras	22/01/2018 14:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	2215	0,0162817	0,0002655	0,0108945	1,2585726	0,0003644	0,0149585	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_17	Águeda	25/01/2018 16:57	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	160	3529	0,0148942	0,0005753	0,0281799	1,1513210	0,0005293	0,0243797	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_18	Ovar	25/01/2018 15:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	4982	0,0097366	0,0004978	0,0084862	0,7526405	0,0007781	0,0116168	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_19	Espinho	25/01/2018 10:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	80	2666	0,0302678	0,0002434	0,0161780	2,3396979	0,0004298	0,0274448	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_20	Lagos	26/01/2018 14:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	50	4747	0,0072360	0,0002434	0,0051897	0,5593386	0,0007085	0,0198918	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_21	Lagos	27/01/2018 19:37	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	219	2327	0,0106623	0,0001991	0,0337803	0,8241946	0,0000467	0,0079616	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_22	Vila Viçosa	22/01/2018 10:01	MT - Média tensão	VEÍCULOS	192	14	0,0345786	0,0000885	0,0139271	2,6729174	0,0000010	0,0000673	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_JAN_T_23	Sabugal	24/01/2018 19:11	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	38	11397	0,0051645	0,0022237	0,0150667	0,3992188	0,0018505	0,0115759	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_24	Colorico da Beira	30/01/2018 16:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	170	2576	0,0049073	0,0004647	0,0217740	0,3793333	0,0002721	0,0120412	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_25	Meda	31/01/2018 19:50	MT - Média tensão	VEÍCULOS	106	1463	0,0016524	0,0001328	0,0081294	0,1277336	0,0000762	0,0058712	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_26	Viseu	31/01/2018 14:36	MT - Média tensão	VEÍCULOS	100	3073	0,0045894	0,0008408	0,0177190	0,3547566	0,0005028	0,0120600	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado