

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAI_T_1	Viseu	02/05/2018 14:57	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	2056	0,0077981	0,0002763	0,0107872	0,5000067	0,0001565	0,0048238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_4	Coimbra	05/05/2018 09:46	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	91	1620	0,0086151	0,0001989	0,0123163	0,5523866	0,0002650	0,0159298	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_5	Lamego	02/05/2018 15:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	172	10586	0,0153507	0,0005195	0,0219342	0,9842689	0,0005635	0,0272910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_6	Arraiolos	01/05/2018 23:25	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	9	5729	0,0073930	0,0026415	0,0194758	0,4740294	0,0009013	0,0059487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_7	Viana do Castelo	02/05/2018 04:44	MT - Média tensão	AVES	216	6398	0,0101276	0,0001547	0,0222151	0,6493674	0,0002032	0,0286482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_8	Évora	03/05/2018 16:35	MT - Média tensão	AVES	102	456	0,0047177	0,0001658	0,0093679	0,3024917	0,0000705	0,0053218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional, visto que o pedido apresenta a ficha de ocorrência relativa a outro evento.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_9	Portalegre	07/05/2018 17:28	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	239	1572	0,0037623	0,0002210	0,0155240	0,2412342	0,0000777	0,0023437	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_11	Amares	10/05/2018 10:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	236	3133	0,0108343	0,0001105	0,0166094	0,6946785	0,0001081	0,0154728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_12	Viana do Castelo	11/05/2018 18:34	MT - Média tensão	AVES	88	3184	0,0061947	0,0001547	0,0133903	0,3971963	0,0002032	0,0175935	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_13	Albufeira	08/05/2018 14:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	2204	0,0029197	0,0000552	0,0017615	0,1872097	0,0001266	0,0040501	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_14	Almodôvar	10/05/2018 20:30	MT - Média tensão	AVES	128	1168	0,0025585	0,0001657	0,0118917	0,1640466	0,0000686	0,0047028	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_15	Gastelo Branco	09/05/2018 19:57	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	116	100	0,0038972	0,0003093	0,0131792	0,2498825	0,0000154	0,0005788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento do PT no qual terá ocorrido o incidente, a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que na mesma não se verifica a existência de qualquer ramo.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_16	Condeixa-a-Nova	12/05/2018 08:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	326	2225	0,0022085	0,0000442	0,0065828	0,1416037	0,0000562	0,0077227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_17	Fafe	12/05/2018 20:49	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	2235	0,0011048	0,0003975	0,0012588	0,0708373	0,0003660	0,0011590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_18	Guimarães	11/05/2018 17:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	85	4940	0,0046127	0,0001988	0,0072944	0,2957569	0,0001849	0,0079204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_19	Penafiel	10/05/2018 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	61	3007	0,0084353	0,0002541	0,0140962	0,5408616	0,0001983	0,0109279	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_MAI_T_20	Chaves	09/05/2018 11:38	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	80	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0006548	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_21	Marco de Canaveses	07/05/2018 14:50	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	267	6049	0,0144627	0,0012047	0,0392868	0,9273265	0,0009887	0,0256380	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das fotografias, a rede ou quaisquer evidências de danos provocados pela descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto, designadamente a listagem das ocorrências de DEA referenciada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_22	Arronches	16/05/2018 14:00	MT - Média tensão	AVES	205	11	0,0044175	0,0001104	0,0148225	0,2832473	0,0000016	0,0002430	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_23	Gavião	19/05/2018 20:14	MT - Média tensão	AVES	202	1658	0,0121518	0,0003092	0,0405452	0,7791569	0,0002112	0,0274053	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_24	Gavião	20/05/2018 09:06	MT - Média tensão	AVES	193	1658	0,0082048	0,0003092	0,0274221	0,5260812	0,0002112	0,0184843	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_25	Viseu	17/05/2018 11:06	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	1959	0,0028070	0,0001656	0,0095971	0,1799824	0,0001001	0,0054065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_26	Matosinhos	19/05/2018 09:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	56	3824	0,0066805	0,0000994	0,0050518	0,4283474	0,0001281	0,0063221	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_27	Viana do Castelo	18/05/2018 07:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	99	3559	0,0108927	0,0006517	0,0122369	0,6984217	0,0005798	0,0085351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_28	Maia	20/05/2018 00:24	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	171	3065	0,0076046	0,0000442	0,0033684	0,4875978	0,0000321	0,0024899	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_29	Aljô	14/05/2018 03:09	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	8	11214	0,0101160	0,0028058	0,0213346	0,6486240	0,0017801	0,0131690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_30	Loulé	15/05/2018 08:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	35	2178	0,0016502	0,0000552	0,0019626	0,1058119	0,0001012	0,0035956	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_31	Portimão	20/05/2018 17:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	289	706	0,0058906	0,0001325	0,0156198	0,3776990	0,0000444	0,0064631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_32	Albufeira	20/05/2018 20:10	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	93	50	0,0007269	0,0000110	0,0010237	0,0466062	0,0000082	0,0007590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_34	Moura	17/05/2018 10:16	MT - Média tensão	AVES	178	1233	0,0011515	0,0000552	0,0071284	0,0738357	0,0000003	0,0000267	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_35	Ferreira do Alentejo	18/05/2018 17:39	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	141	1029	0,0210862	0,0005854	0,0212524	1,3520225	0,0001651	0,0052504	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_36	Odemira	19/05/2018 04:48	MT - Média tensão	AVES	222	720	0,0221234	0,0004970	0,0619695	1,4185232	0,0001137	0,0150551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_37	Lousã	18/05/2018 10:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	233	1568	0,0014658	0,0002872	0,0067980	0,0939874	0,0002561	0,0033352	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_MAI_T_38	Vouzela	19/05/2018 09:16	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	162	1588	0,0117246	0,0004196	0,0342288	0,7517631	0,0001441	0,0119212	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_39	Évora	18/05/2018 18:59	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	123	1982	0,0053471	0,0002319	0,0213350	0,3428502	0,0000750	0,0058024	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_40	Idanha-a-Nova	20/05/2018 09:58	MT - Média tensão	AVES	144	1217	0,0085551	0,0009388	0,0202452	0,5485412	0,0001942	0,0010355	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_41	Estremoz	18/05/2018 18:55	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	291	366	0,0092459	0,0002430	0,0320974	0,5928327	0,0000588	0,0050899	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_45	Aljô	14/05/2018 03:09	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	9	3657	0,0037926	0,0010605	0,0091434	0,2431792	0,0005860	0,0050226	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_47	Viseu	25/05/2018 10:51	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	68	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000087	0,0005956	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_49	Viseu	27/05/2018 12:23	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	110	1044	0,0070605	0,0000883	0,0044055	0,4527117	0,0001489	0,0087977	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_50	Trofa	24/05/2018 08:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	141	1876	0,0071329	0,0001436	0,0081077	0,4573532	0,0001262	0,0075770	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSELEAT que se refere a "Distância dos condutores as árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_51	Estarreja	24/05/2018 11:22	MT - Média tensão	AVES	110	1165	0,0047384	0,0000994	0,0062870	0,3038221	0,0000818	0,0058066	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_54	Valpaços	26/05/2018 09:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	220	3132	0,0115458	0,0003975	0,0333977	0,7402998	0,0003081	0,0284928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		