

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_JAN_T_1	Almada	02/01/2018 09:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	828	0,0029345	0,0000443	0,0024563	0,213252	0,0001357	0,0075338	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_4	Torres Vedras	05/01/2018 15:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	178	102	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000167	0,0029788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não há evidências da altura dos condutores ao solo, conforme disposto no artigo 73.º do RSRDEBT. O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_14	Setúbal	26/01/2018 14:09	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	12	10575	0,0028695	0,0001881	0,0022788	0,2218094	0,0005703	0,0069100	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.º, 43.º, 74.º, e 85.º do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_27	Rio Maior	30/01/2018 09:55	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	66	1485	0,0038011	0,0000774	0,0051112	0,2938230	0,0000184	0,0012117	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado