

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_T_17	Póvoa de Lanhoso	16/03/2018 20:46	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	215	3467	0,0183354	0,0003983	0,0452715	1,2559998	0,0002662	0,0292683	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita. Além disso, no teor do relatório e respetiva ficha de ocorrência, existe informação não condizente com a causa indicada na folha de rosto, assim como o local onde ocorreu o incidente.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_18	Chaves	12/03/2018 10:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	90	3288	0,0067388	0,0001881	0,0165728	0,4616156	0,0000972	0,0085656	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador de avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSELEAT que se refere a "Distância dos condutores de linhas", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_19	Arronches	12/03/2018 06:07	MT - Média tensão	AVES	206	986	0,0003749	0,0001106	0,0025953	0,0256814	0,0000287	0,0001052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_21	Ponte de Sor	14/03/2018 03:11	MT - Média tensão	AVES	274	2408	0,0582191	0,0007191	0,1067142	3,9880869	0,0003692	0,0522716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_23	Ponte de Sor	15/03/2018 16:06	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	164	1395	0,0043453	0,0002434	0,0149260	0,2976561	0,0001123	0,0074339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_26	Sabugal	17/03/2018 01:44	MT - Média tensão	AVES	191	2365	0,0080445	0,0002434	0,0202599	0,5510605	0,0001723	0,0140574	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_27	Sabugal	17/03/2018 11:13	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	2365	0,0045836	0,0002434	0,0124823	0,3139800	0,0001723	0,0081921	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_28	Silves	16/03/2018 08:27	MT - Média tensão	AVES	68	1122	0,0128816	0,0001991	0,0114128	0,8824103	0,0001831	0,0105883	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_29	Aljustrel	13/03/2018 17:18	MT - Média tensão	AVES	42	761	0,0037080	0,0002213	0,0077057	0,2540067	0,0000611	0,0023151	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_30	Aljustrel	13/03/2018 18:29	MT - Média tensão	AVES	33	329	0,0029065	0,0002213	0,0060406	0,1991028	0,0000611	0,0018407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_31	Pampilhosa da Serra	15/03/2018 14:24	MT - Média tensão	VEÍCULOS	303	966	0,0047857	0,0001106	0,0333138	0,3278256	0,0000523	0,0157459	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_32	Cantanhede	15/03/2018 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	95	2985	0,0129526	0,0001549	0,0107016	0,8872694	0,0002501	0,0202439	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_33	Coimbra	16/03/2018 08:55	MT - Média tensão	AVES	77	3155	0,0077973	0,0002655	0,0084406	0,5341232	0,0004700	0,0130240	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_34	Fundão	13/03/2018 16:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	57	103	0,0001795	0,0000111	0,0006312	0,0122991	0,0000169	0,0009632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_35	Alcácer do Sal	23/03/2018 19:17	MT - Média tensão	AVES	187	1326	0,0085087	0,0002102	0,0257442	0,5828596	0,0000021	0,0002749	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_36	Lagos	21/03/2018 07:07	MT - Média tensão	AVES	116	3425	0,0150271	0,0006196	0,0223833	1,0293805	0,0004533	0,0110039	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_37	Lagos	20/03/2018 12:03	MT - Média tensão	AVES	213	3426	0,0217540	0,0003872	0,0322768	1,4901828	0,0001228	0,0164697	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SARDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SARDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_T_39	Leiria	21/03/2018 08:03	MT - Média tensão	AVES	40	491	0,0026122	0,0000553	0,0020017	0,1789382	0,0000803	0,0029446	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_40	Porto	21/03/2018 04:18	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	132	115	0,0027003	0,0000221	0,0029207	0,1849711	0,0000187	0,0024667	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_41	Sabugal	25/03/2018 11:49	MT - Média tensão	AVES	145	2370	0,0045768	0,0002102	0,0174461	0,3135167	0,0002146	0,0199750	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_43	Alter do Chão	19/03/2018 12:30	MT - Média tensão	AVES	321	174	0,0107205	0,0004536	0,0349764	0,7343655	0,0000266	0,0020484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_45	Nelas	19/03/2018 07:54	MT - Média tensão	VEÍCULOS	133	1857	0,0051281	0,0001660	0,0099466	0,3512817	0,0000928	0,0057001	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente na figura 1 e no ponto 2.5 é referido o concelho de Sabugal, no ponto 2.3 é identificado um processo de licenciamento também do concelho de Sabugal, o que não corresponde aos restantes elementos, visto que, o incidente terá ocorrido no concelho de Nelas.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_46	Idanha-a-Nova	26/03/2018 11:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	161	2080	0,0115184	0,0004534	0,0306244	0,7890250	0,0002985	0,0256757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_47	Mortágua	31/03/2018 10:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	235	1555	0,0014792	0,0000885	0,0053992	0,1013239	0,0000370	0,0016356	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_48	Cantanhede	28/03/2018 17:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	210	4861	0,0272210	0,0005087	0,0243101	1,8646757	0,0006641	0,0288492	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_49	Mealhada	26/03/2018 09:11	MT - Média tensão	VEÍCULOS	69	1720	0,0014207	0,0000664	0,0044715	0,0973220	0,0000602	0,0040533	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_50	Amarante	30/03/2018 22:41	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	409	2226	0,0202303	0,0003871	0,0325945	1,3858021	0,0003632	0,0284139	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_52	Tondela	27/03/2018 17:53	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	88	4604	0,0043095	0,0002765	0,0147172	0,2952037	0,0000208	0,0111859	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_53	Castro Daire	26/03/2018 15:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	114	1246	0,0050161	0,0002544	0,0176289	0,3436077	0,0002034	0,0137342	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_54	Vila Pouca de Aguiar	30/03/2018 14:58	MT - Média tensão	NEVE/GELO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL	242	2342	0,0232144	0,0006536	0,0809800	1,5902202	0,0003745	0,0502992	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, evidenciar os dados na rede. De referir ainda que o relatório do IPMA, como meio de prova anexo ao documento, faz apenas referência à ocorrência de descargas atmosféricas, sendo omissa qualquer informação referente à neve/gelo identificada pela EDP Distribuição como sendo a causa do incidente.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_55	Ilhavo	31/03/2018 09:47	MT - Média tensão	AVES	126	1898	0,0044366	0,0000995	0,0059324	0,3039125	0,0000838	0,0039101	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_59	Marco de Canaveses	30/03/2018 13:19	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	441	6054	0,0401606	0,0012055	0,1135946	2,7510521	0,0009898	0,0686859	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica, onde se inclui o posto de transformação. Também não é referido o valor da resistência da terra de proteção do posto de transformação em causa.	Não Aprovado