

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação
							Continuidade de Serviço									
							TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_ABR_T_1	Monção	03/04/2018 03:19	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	341	3065	0,0288037	0,0005742	0,0723041	1,6239498	0,0004903	0,0600791	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de quaisquer danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação.	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_2	Póvoa de Varzim	07/04/2018 04:50	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	173	3493	0,0138139	0,0002650	0,0262119	0,7788292	0,0001835	0,0174344	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_4	Avis	03/04/2018 09:33	MT - Média tensão	AVES	141	250	0,0096584	0,0003755	0,0263216	0,5445383	0,0000377	0,0012115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_7	Silves	03/04/2018 07:46	MT - Média tensão	AVES	183	2303	0,0155177	0,0002098	0,0237355	0,8748869	0,0001765	0,0137425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_8	Aljustrel	02/04/2018 10:58	MT - Média tensão	AVES	82	3077	0,0051810	0,0001988	0,0131622	0,2921054	0,0001708	0,0112029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_9	Beja	05/04/2018 14:40	MT - Média tensão	AVES	30	1	0,0000470	0,0000110	0,0003305	0,0026479	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_13	Idanha-a-Nova	02/04/2018 15:09	MT - Média tensão	AVES	165	1574	0,0161422	0,0005421	0,0567139	0,9100983	0,0002557	0,0185283	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_14	Idanha-a-Nova	03/04/2018 16:44	MT - Média tensão	AVES	155	3653	0,0065176	0,0005411	0,0196731	0,3674616	0,0003393	0,0122628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_15	Sertão	05/04/2018 13:58	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	227	2531	0,0160428	0,0005632	0,0629311	0,9044900	0,0004031	0,0352327	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_16	Sela	05/04/2018 16:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	163	1759	0,0036390	0,0003755	0,0139798	0,2051652	0,0002876	0,0117985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_17	Santo Tirso	03/04/2018 05:39	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	144	3136	0,0170471	0,0005521	0,0279726	0,9611164	0,0005114	0,0250666	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_19	Estarreja	11/04/2018 13:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	97	132	0,0366426	0,0001767	0,0151591	2,0659111	0,0000201	0,0010703	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_20	Estarreja	15/04/2018 10:01	MT - Média tensão	AVES	219	4469	0,0096727	0,0002429	0,0146318	0,5453472	0,0003214	0,0238911	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_21	Águeda	12/04/2018 17:09	MT - Média tensão	AVES	108	4235	0,0078672	0,0002871	0,0168194	0,4435545	0,0001786	0,0119708	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_22	Ponte de Sor	10/04/2018 23:51	MT - Média tensão	AVES	113	784	0,0181378	0,0002761	0,0313381	1,0226078	0,0001273	0,0144466	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_23	Pampilhosa da Serra	09/04/2018 09:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	2493	0,0122692	0,0002209	0,0223944	0,6917339	0,0002416	0,0262286	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_24	Castelo Branco	12/04/2018 13:34	MT - Média tensão	AVES	85	100	0,0061414	0,0003092	0,0174249	0,3462552	0,0000154	0,0006520	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

Código do Relatório	Conceção origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_ABR_T_25	Gondomar	12/04/2018 09:57	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	133	3119	0,0124898	0,0001656	0,0073220	0,7041758	0,0003918	0,0163037	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_26	Coimbra	11/04/2018 10:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	206	2876	0,0021895	0,0004638	0,0066872	0,1234434	0,0004546	0,0074082	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_27	Condeixa-a-Nova	09/04/2018 11:12	MT - Média tensão	AVES	162	1530	0,0145551	0,0003092	0,0162756	0,8206149	0,0002487	0,0188042	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_28	Mortágua	13/04/2018 14:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	210	1380	0,0052334	0,0002871	0,0149335	0,2950574	0,0001636	0,0087959	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_29	Montemor-o-Novo	10/04/2018 16:37	MT - Média tensão	AVES	147	3342	0,0059815	0,0009055	0,0189638	0,3372301	0,0005401	0,0052827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_31	Ilhavo	21/04/2018 10:35	MT - Média tensão	AVES	38	1602	0,0029214	0,0001215	0,0034761	0,1647089	0,0001624	0,0050189	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_32	Beja	21/04/2018 01:10	MT - Média tensão	AVES	236	1529	0,0109203	0,0002429	0,0261188	0,6158886	0,0000105	0,0007987	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_33	Castro Verde	21/04/2018 02:06	MT - Média tensão	AVES	137	5124	0,0031280	0,0002981	0,0196494	0,1763575	0,0002593	0,0011522	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_35	Tábua	18/04/2018 16:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	2320	0,0071542	0,0002981	0,0113451	0,4033529	0,0002150	0,0084227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_36	Celorico da Beira	19/04/2018 18:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	191	2579	0,0136852	0,0006073	0,0488121	0,7715731	0,0004186	0,0293865	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Celorico da Beira não se encontra assinada. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excepcional, dado que o pedido não se encontra devidamente/corretamente instruído.	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_37	Oliveira do Bairro	26/04/2018 08:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	126	4894	0,0083179	0,0002098	0,0144951	0,4689606	0,0001941	0,0152987	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_38	Nelas	27/04/2018 16:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	209	2962	0,0136561	0,0002540	0,0233728	0,7699296	0,0002149	0,0150167	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Mangualde não se encontra assinada. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excepcional, dado que o pedido não se encontra devidamente/corretamente instruído.	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_39	Vila Nova de Gaia	27/04/2018 21:16	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	84	156	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000251	0,0020994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal sob a cuba do transformador de potência. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RISSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_40	Tavira	27/04/2018 15:04	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	59	1714	0,0041835	0,0000773	0,0034338	0,2358664	0,0000933	0,0025953	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_43	Alter do Chão	28/04/2018 21:56	MT - Média tensão	AVES	298	1155	0,0178937	0,0001767	0,0267528	1,0088483	0,0001696	0,0146136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_44	Mértola	26/04/2018 08:38	MT - Média tensão	AVES	94	949	0,0030157	0,0002208	0,0160608	0,1700233	0,0000897	0,0072327	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_45	Sátão	25/04/2018 11:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	40	750	0,0013064	0,0001435	0,0056915	0,0736523	0,0000949	0,0037628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2018_ABR_T_46	Viseu	25/04/2018 10:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	68	2196	0,0058491	0,0004085	0,0242391	0,3297727	0,0002513	0,0151819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_47	Viseu	27/04/2018 17:00	MT - Média tensão	VEÍCULOS	144	1177	0,0056047	0,0000994	0,0140880	0,3159947	0,0000720	0,0102003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEIG, conclui-se que não foi demonstrado que a causa do incidente possa ter sido originada por um alegado veículo, nem os meios de prova apresentados permitem contextualizar a causa do incidente descrito, dado que, não foi identificado qualquer veículo nem verificada a existência do alegado veículo no local. Assim, considera-se que os meios de prova não têm consistência adequada.	Não Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_49	Baião	24/04/2018 12:08	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	183	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000190	0,0034882	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEIG, conclui-se que pela análise do cabo danificado, designadamente a sua aparente secção, não é possível associar, do ponto de vista do funcionamento das proteções contra sobretensões, a causa/efeito entre o respetivo cabo danificado e um tão grande número de clientes afetados (116). Ainda, as provas apresentadas não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas (art. 81.º do do RSELET).	Não Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_50	Vila Nova de Gaia	30/04/2018 07:31	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	14	141	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000251	0,0003528	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEIG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal dentro do posto de transformação, perto do QGBT. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RSELET, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_51	Idanha-a-Nova	30/04/2018 17:49	MT - Média tensão	AVES	106	2830	0,0062011	0,0003313	0,0214209	0,3496207	0,0003085	0,0207178	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	