

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_T_4	Coruche	05/03/2018 10:02	MT - Média tensão	AVES	64	699	0,0024171	0,0002434	0,0098169	0,1655747	0,0000431	0,0016950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a ficha de ocorrência apresenta incongruências face à restante descrição apresentada no relatório, já que a ficha indica que o incidente terá sido a 27/02/2018 pelas 17:30 e não às 10:02 do dia 05/03/2018, e ainda a tentativa de notificação terá sido no apoio n.º 7 e não no apoio n.º 8.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_6	Abrantes	07/03/2018 19:17	AT - Alta tensão	AVES	347	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_8	Setúbal	09/03/2018 00:01	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	153	0,0037275	0,0003540	0,0012728	0,2553410	0,0000213	0,0000741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_12	Mafra	05/03/2018 01:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	513	522	0,0328183	0,0001660	0,0710917	2,2481012	0,0000847	0,0358464	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente o disposto nos artigos 58º, 60º, 61º e 102º do RSSPTS.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_20	Vila Nova da Barquinha	12/03/2018 15:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	182	1389	0,0041964	0,0005200	0,0085435	0,2874624	0,0002246	0,0055737	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_22	Cartaxo	15/03/2018 06:48	MT - Média tensão	AVES	93	4981	0,0068957	0,0000443	0,0040234	0,4723641	0,0000133	0,0012072	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_24	Coruche	16/03/2018 06:05	MT - Média tensão	AVES	130	2411	0,0114227	0,0001991	0,0213823	0,7824689	0,0000300	0,0026755	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_25	Tomar	16/03/2018 10:21	MT - Média tensão	AVES	156	685	0,0094556	0,0001991	0,0141178	0,6477243	0,0001108	0,0083990	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_42	Coruche	20/03/2018 11:11	MT - Média tensão	AVES	107	989	0,0085241	0,0002102	0,0181905	0,5839147	0,0000720	0,0052634	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_44	Seival	22/03/2018 08:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	3548	0,0079128	0,0000996	0,0057419	0,5420358	0,0003119	0,0179890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_51	Ourém	28/03/2018 13:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	145	1291	0,0011408	0,0002765	0,0042833	0,0781433	0,0001460	0,0007128	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_58	Barreiro	31/03/2018 18:40	MT - Média tensão	AVES	226	1840	0,0230214	0,0002102	0,0177450	1,5769976	0,0001424	0,0097555	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado