

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TEPI MT (min)	SAFI MT (€)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (€)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_JAN_T_28	Celorico da Beira	18/01/2018 16:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	233	3503	0,0118772	0,0005089	0,0430579	0,9181053	0,0003647	0,0347114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_10	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_30	Vouzela	16/01/2018 09:48	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	114	2583	0,0149381	0,0005310	0,0383671	1,1547108	0,0003090	0,0231982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_12	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_31	Montemor-o-Novo	15/01/2018 11:51	MT - Média tensão	TERRAMOTO	10	5868	0,0139074	0,0038942	0,3308460	1,0750421	0,0009454	0,0082305	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que possibilitem avaliar o cumprimento do art.º 67 do RSPFS pelo aparelho em causa, nomeadamente as suas características, ano de fabrico, plano de manutenção e/ou calibração e outra que possa considerar relevante para a avaliação. - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_13	Não Aprovado