

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2015

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2015, decidiu em 30 de outubro de 2015 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Código do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
								Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial				
								Continuidade de Serviço										
								TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2015_JUL_T_022	MONTALEGRE	2015-07-30	6479618	MT	AVES	162	1553	0,0094851	0,0001789	0,0220660	0,64	0,0000943	0,0128211	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2015_JUL_T_036	VALONGO	2015-07-27	6477295	BT	VEÍCULOS	69	123	0	0	0	0	0,0000203	0,0014127	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2015_JUL_T_048	ARCOS DE VALDEVEZ	2015-07-31	6482706	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	287	108	0	0	0	0	0,0000173	0,0049616	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		