

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados			
							Continuidad		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)
EDPD_2017_AGO_T_4	Abrantes	10/08/2017 15:30	MT - Média tensão	INCÊNDIO	279	1810	0,0300517	0,0005438	0,0672733