

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2015

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2015, decidiu em 28 de agosto de 2015 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Código do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional							Fundamentação	Decisão
								Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial		
								Continuidade de Serviço								
								TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2015_MAI_T_024	SANTO TIRSO	2015-05-04	6390720	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	69	3023	0,0063080	0,0002127	0,0121139	0,39	0,0001900	0,0108344	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não foi possível verificar no relatório evidências de abate de árvores que permita fazer a ligação entre a rede elétrica, a interrupção de energia e a sua eventual causa.	Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_025	MATOSINHOS	2015-05-22	6424585	MT	ABATE DE ÁRVORES	386	475	0,0185541	0,0000783	0,0129914	1,16	0,0000562	0,0072938	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não foi possível verificar no relatório evidências de abate de árvores que permita fazer a ligação entre a rede elétrica, a interrupção de energia e a sua eventual causa.	Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_045	EVORA	2015-05-12	6399992	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	236	138	0	0	0	0	0,0000230	0,0054094	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_062	ARGANIL	2015-05-04	6386951	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	155	1510	0,0234631	0,0003246	0,0277826	1,47	0,0001171	0,0143559	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não foi apresentada informação factual suficiente para enquadrar a análise com os artigos 147º, 152º e 158º do RSEALT. -Não foram feitas referências às proteções existentes nas instalações, regulamentarmente exigidas para limitar ou atenuar os efeitos das descargas atmosféricas. -Apesar de a ERSE ter solicitado à EDP Distribuição informação adicional sobre o incidente no dia 28/07/2015, não foi disponibilizada a informação solicitada até ao final do prazo estabelecido (07/08/2015).	Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_066	CASCAIS	2015-05-06	6392877	BT	VEÍCULOS	157	434	0	0	0	0	0,0000722	0,0113735	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado