

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2015

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2015, decidiu em 2 de março de 2016 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Código do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional							Fundamentação	Decisão
								Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial		
								Continuidade de Serviço								
								TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2015_NOV_T_003	LAMEGO	2015-11-20	6619256	MT	ABATE DE ÁRVORES	348	4476	0,00962	0,00046	0,03725	0,64	0,00037	0,02585	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado