

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2017

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2017, decidiu em 4 de setembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.



DUS SERVIÇOS ENERGE	Ticos												Classificação como Evento	Excecional		
					Duração					Exclusão	dos Indicadores pa	ara efeito de compa	aração com os padrões			
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	incidente (min)	N.º clientes afectados			Continuidad	le de Serviço					Fundamentação	Decisão
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EDPD_2017_JUN_T_2	Mogadouro	20/06/2017 20:39	MT - Média tensão	INCÊNDIO	205	4137	0,0220607	0,0005442	0,0391430	1,4478838	0,0004739	0,0318531	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_3	Maia	09/06/2017 09:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	3978	0,0131659	0,0002221	0,0109131	0,8641037	0,0001498	0,0069494	n.a.	n.a.	Recine condições para aprovação: - Resine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_4	Vila do Conde	12/06/2017 14:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	75	6281	0,0314854	0,0004331	0,0229080	2,0664414	0,0010322	0,0502942	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para dissificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_6	Portalegre	07/06/2017 17:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	10	178	0,0040074	0,0003221	0,0028046	0,2630144	0,0000285	0,0002450	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGG, conclui-se que não foram apresentados elementos de pisoa sufficientes que evidenciem o cumprimento da elementos de provas sufficientes que evidenciem o cumprimento da como disposto não artigo 80.1 do RSLAT. - Não for evidencia da existência de aminiação de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLAT.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_7	Penacova	01/06/2017 17:54	BT - Baixa tensão	veículos	71	17	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000028	0,0002002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_8	Castelo Branco	17/06/2017 20:50	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	184	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000303	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_9	Oliveira de Frades	01/06/2017 08:36	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	130	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_10	Alijó	17/06/2017 22:07	MT - Média tensão	INCĒNDIO	181	1473	0,0096451	0,0001000	0,0176307	0,6330230	0,0000683	0,0121360	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovaçõo: - Reúne os requisitos para classificação - Tem purecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_12	Montijo	27/06/2017 01:28	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	153	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000087	0,0013362	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_13	Barcelos	12/06/2017 09:53	BT - Baixa tensão	veículos	118	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_14	Barcelos	24/06/2017 16:02	BT - Baixa tensão	veículos	82	5	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000008	0,0000668	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_15	Braga	05/06/2017 16:17	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	108	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000356	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_16	Braga	22/06/2017 16:09	BT - Baixa tensão	veículos	151	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000249	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_17	Esposende	26/06/2017 12:24	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	181	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000299	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_18	Terras de Bouro	24/06/2017 17:07	BT - Baixa tensão	vEículos	81	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000265	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_19	Terras de Bouro	28/06/2017 09:29	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	176	48	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000079	0,0013913	n.a.	na.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

													Classificação como Evento	Excecional		
	Concelho origem do				Duração	N.º clientes				Exclusão	dos Indicadores pa	ara efeito de compa	aração com os padrões			
Código do Relatório	incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	incidente (min)	afectados			Continuidad	de de Serviço					Fundamentação	Decisão
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EDPD_2017_JUN_T_20	Bragança	18/06/2017 16:41	MT - Média tensão	INCÊNDIO	248	3678	0,0125383	0,0005775	0,0590086	0,8229134	0,0003647	0,0342541	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_21	Bragança	19/06/2017 01:22	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	249	4383	0,0097713	0,0001444	0,0294648	0,6413096	0,0003193	0,0593924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_22	Bragança	19/06/2017 09:08	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	766	5868	0,0254200	0,0006775	0,0984557	1,6683616	0,0007231	0,0979069	n.a.	na.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_23	Macedo de Cavaleiros	18/06/2017 18:30	MT - Média tensão	INCÊNDIO	252	4193	0,0091651	0,0003887	0,0440219	0,6015231	0,0003351	0,0287249	n.a.	n.a.	Recine condições para aprovação: - Recine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_24	Mirandela	19/06/2017 10:12	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	687	3216	0,0264735	0,0001777	0,0900894	1,7375025	0,0000670	0,0370556	n.a.	n.a.	Recine condições para aprovação: - Recine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_25	Vinhais	20/06/2017 20:54	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	197	22	0,0009721	0,0000333	0,0056811	0,0637978	0,0000036	0,0006115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_26	Ovar	17/06/2017 16:55	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	91	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000150	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_27	Esposende	12/06/2017 14:17	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	132	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000437	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_28	Santa Maria da Feira	23/06/2017 08:53	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	87	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000144	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_30	Anadia	19/06/2017 09:52	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	159	1934	0,0181522	0,0003332	0,0188588	1,1913611	0,0003168	0,0163565	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere a "Arbeia coma a lisagemente de todas as ocornênsa de EAR", não permitindo concluir pela esistência de qualquer descarga no local do incidente Años 6 fetta qualquer indicação express sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 1479, 152º a 1589, do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_31	Portimão	05/06/2017 17:51	BT - Baixa tensão	FURTOS	215	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000353	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_33	Arronches	13/06/2017 14:15	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	23	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000038	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_35	Ponte de Sor	19/06/2017 08:00	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	104	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000171	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_36	Alfândega da Fé	14/06/2017 15:36	BT - Baixa tensão	veículos	105	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000173	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_38	Mirandela	03/06/2017 09:11	BT - Baixa tensão	veículos	110	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000180	n.a.	n.a.	Não retine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_39	Mirandela	05/06/2017 09:38	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	112	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000184	n.a.	na.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

													Classificação como Evento	Excecional		
	Concelho origem do				Duração	N.º clientes				Exclusão	los Indicadores pa	ıra efeito de compa	aração com os padrões			
Código do Relatório	incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	incidente (min)	afectados			Continuidad	le de Serviço					Fundamentação	Decisão
								SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EDPD_2017_JUN_T_40	Torre de Moncorvo	22/06/2017 19:16	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	1304	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0002146	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_41	Porto	21/06/2017 10:38	BT - Baixa tensão	veículos	126	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000621	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_42	Porto	22/06/2017 01:12	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	482	28	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000046	0,0022204	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_44	Porto	02/06/2017 18:03	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	195	1396	0,0067210	0,0000555	0,0037455	0,4411095	0,0000772	0,0074889	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_45	Porto	14/06/2017 23:29	MT - Média tensão	animais não aves	172	1888	0,0078094	0,0000444	0,0041025	0,5125465	0,0000849	0,0080378	n.a.	n.a.	Não reine condições para aproxeção: - Após parecer e-mitido pela DGGG, conclui-se que não foram apresentadas - vidências e de mitido pela DGGG, conclui-se que não foram apresentadas - vidências e de servições e de servições regulamentares de segurança obrigatórias (surigos 11.9, 43.3 e 85.4 do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_46	Alcobaça	07/06/2017 12:22	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	232	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000765	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: «Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_47	Nazaré	09/06/2017 17:12	BT - Baixa tensão	veículos	104	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000514	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_48	Nazaré	29/06/2017 16:08	BT - Baixa tensão	veículos	101	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000166	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_49	Sobral de Monte Agraço	02/06/2017 11:17	BT - Baixa tensão	AVES	10	40	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000066	0,0000663	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_50	Sobral de Monte Agraço	25/06/2017 09:08	BT - Baixa tensão	veículos	121	2	0,0000000	0,0000000	0,000000,0	0,0000000	0,0000005	0,0000600	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_51	Ourém	17/06/2017 07:15	BT - Baixa tensão	FURTOS	533	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0003510	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_52	Sesimbra	20/06/2017 11:13	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	171	24	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000040	0,0006785	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_53	Portel	15/06/2017 14:56	BT - Baixa tensão	veículos	138	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000228	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_54	Silves	15/06/2017 15:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	112	3246	0,0342678	0,0004442	0,0275466	2,2490547	0,0005326	0,0345705	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_55	Faro	28/06/2017 10:03	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	28	2888	0,0018331	0,0000555	0,0014541	0,1203067	0,0002029	0,0052119	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_56	Odemira	02/06/2017 21:43	MT - Média tensão	AVES	183	3263	0,0056327	0,0002554	0,0286242	0,3696843	0,0000405	0,0036626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_57	Cuba	06/06/2017 10:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	1687	0,0012644	0,0000333	0,0010412	0,0829866	0,0000938	0,0029318	n.a.	ñ.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova sufficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.1 de DSELAT Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELAT.	Não Aprovado

													Classificação como Evento	Excecional		
	Concelho origem do				Duração	N.º clientes				Exclusão	dos Indicadores pa	ara efeito de compa	aração com os padrões			
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	incidente (min)	afectados			Continuidad	de de Serviço					Fundamentação	Decisão
								SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EDPD_2017_JUN_T_58	Alcácer do Sal	10/06/2017 10:31	MT - Média tensão	veículos	119	1321	0,0027527	0,0001444	0,0117884	0,1806674	0,0000023	0,0001942	n.a.	na.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_59	Beja	13/06/2017 14:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	26	2134	0,0037459	0,0001111	0,0026939	0,2458506	0,0000726	0,0018509	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova sufficientes que evidenciem o cumprimiento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com odisposto no artigo 8.01 do RSELAT. - Não for evidenciado a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrando, de acordo com odisposto no artigo 8.11 do RSELAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_60	Beja	18/06/2017 11:02	MT - Média tensão	veículos	247	2482	0,0043591	0,0001888	0,0102982	0,2860946	0,0000586	0,0016647	n.a.	n.a.	Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que existe incoerência entre o mencionado no relatório e o constante na ficha de ocorrência no que respeita á identificação do apoio damíficado inserido na rede MT de 30 kV.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_61	Reguengos de Monsaraz	26/06/2017 08:27	MT - Média tensão	AVES	99	1119	0,0135930	0,0001222	0,0118317	0,8921352	0,0000013	0,0001275	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_62	Felgueiras	21/06/2017 16:47	BT - Baixa tensão	veículos	125	16	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000026	0,0003313	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_63	Guimarães	05/06/2017 14:20	BT - Baixa tensão	veículos	78	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_64	Guimarães	15/06/2017 19:59	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	98	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000323	n.a.	na.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_65	Vila Nova de Famalicão	20/06/2017 10:41	BT - Baixa tensão	veículos	52	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000086	n.a.	na.	Não revine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_69	Almeirim	03/06/2017 13:10	BT - Baixa tensão	FURTOS	133	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000219	n.a.	na.	Não revine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_71	Golegā	11/06/2017 20:59	BT - Baixa tensão	FURTOS	121	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000199	n.a.	na.	Não revine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_72	Golegā	12/06/2017 06:49	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	230	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000378	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_73	Salvaterra de Magos	11/06/2017 10:50	BT - Baixa tensão	veículos	110	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000363	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_74	Salvaterra de Magos	09/06/2017 12:58	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	119	1	0,0000000	0,0000000	0,000000,0	0,0000000	0,0000002	0,0000196	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada":	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_75	Santarém	13/06/2017 19:40	BT - Baixa tensão	veículos	94	12	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000020	0,0001871	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada":	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_76	Águeda	23/06/2017 09:59	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	51	1	0,0000000	0,0000000	0,000000,0	0,0000000	0,0000002	0,0000084	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada":	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_77	Aveiro	08/06/2017 18:18	BT - Baixa tensão	veículos	63	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000103	n.a.	n.a.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

						Classificação como Evento Excecional										
	Concelho origem do				Duração	N.º clientes				Exclusão o	los Indicadores pa	ara efeito de compa	aração com os padrões			
Código do Relatório	incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	incidente (min)	afectados			Continuidad	le de Serviço					Fundamentação	Decisão
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)		END (MWh)		SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EDPD_2017_JUN_T_78	Aveiro	05/06/2017 09:16	BT - Baixa tensão	FURTOS	93	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000152	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_79	Estarreja	09/06/2017 11:49	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0004907	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_80	Oliveira do Bairro	16/06/2017 19:11	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	64	29	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000048	0,0003082	n.a.	ñ.ä.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_81	Oliveira do Bairro	28/06/2017 09:04	BT - Baixa tensão	veículos	70	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000348	n.a.	na.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_82	Sever do Vouga	19/06/2017 17:40	BT - Baixa tensão	veícutos	89	25	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000041	0,0003638	n.a.	na.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_84	Pampilhosa da Serra	21/06/2017 22:59	MT - Média tensão	INCÉNDIO	119	2048	0,0030084	0,0001888	0,0042869	0,1974459	0,0001529	0,0018321	n.a.	n.a.	Não reine condições para aprovaçõe: - Após parece melho pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não são consistentes, dado que o incidente terá ocorrido no Lugar de Trináño, en Parapilhosa da Sera o estabrio da ocorrieda da ANPC referes e a uma localização no conceño de Gós e com data anterior à do inicidente, assim como, as fotografias apresentadas não permitem visualizar quaisquer evidências, sendo que a ficha de ocorrência também não descreve qualquer incidente.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_85	Ansião	17/06/2017 23:10	MT - Média tensão	INCÉNDIO	4	3521	0,0000877	0,0000888	0,0003791	0,0057537	0,0000311	0,0001327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovição: - Após parecer emitido pela DGG, verifica-se que os elementos apresentados no pedido, nomendamente a data de ocorrência do incidente está dentro do período do tempo do incidente de grande impacto do relatório do 2027/JUM 27.00. que as localizado doste incidente está também atrangida pelo mesmo. Assim, conclui-se que este incidente não deverá ser considerado como evento execciona idodamente.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_86	Ansião	22/06/2017 06:24	MT - Média tensão	INCÊNDIO	538	1502	0,0064939	0,0003998	0,0348017	0,4262041	0,0002462	0,0148351	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido peia DGG, conclui-se que os meios de prova aprecentados não abo consistentes, tado que não são mostradas evidências de incêndio no local do incidente, assim como, não é justificada/adequada a aprecentação do relatório semanal do IPMA. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_89	Gondomar	17/06/2017 05:23	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	107	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000176	n.a.	na.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_90	Maia	21/06/2017 10:01	BT - Baixa tensão	FURTOS	53	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000174	n.a.	ñ.ä.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_91	Matosinhos	26/06/2017 12:37	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	107	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000177	n.a.	ñ.ā.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_92	Trofa	07/06/2017 16:00	BT - Baixa tensão	veículos	118	30	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000049	0,0005867	n.a.	ñ.ä.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_93	Valongo	15/06/2017 04:18	BT - Baixa tensão	veícutos	115	16	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000026	0,0003020	n.a.	na.	Não recine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_94	Vila do Conde	11/06/2017 20:11	BT - Baixa tensão	veícutos	80	33	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000049	0,0003969	n.a.	na.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_95	Vila do Conde	26/06/2017 15:06	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	97	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000643	n.a.	ñā.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_96	Aljustrel	17/06/2017 17:14	MT - Média tensão	AVES	127	2830	0,0038700	0,0002110	0,0140608	0,2539972	0,0000660	0,0045514	n.a.	ñ.ā.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

							Classificação como Evento Excecional											
										Exclusão o								
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados			Continuidad	le de Serviço					- Fundamentação	Decisão		
					()		TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	runuamentação	Decisão		
								3×11/11 (#)	SALDI III (IIIII)	EXS (IIIIII)	3501131(#)	SAIDI DI (IIIII)						
EDPD_2017_JUN_T_97	Almodôvar	25/06/2017 14:40	MT - Média tensão	AVES	74	1189	0,0021936	0,0001111	0,0070797	0,1439700	0,0000607	0,0037514	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_99	Paredes de Coura	21/06/2017 20:26	BT - Baixa tensão	veículos	137	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000226	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_101	Ponte de Lima	07/06/2017 14:56	BT - Baixa tensão	veícutos	79	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_102	Ponte de Lima	08/06/2017 17:55	BT - Baixa tensão	veícutos	85	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000102	0,0008695	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_103	Ponte de Lima	21/06/2017 10:30	BT - Baixa tensão	veícutos	108	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000178	n.a.	n.a.	Não resine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_104	Viana do Castelo	21/06/2017 10:45	BT - Baixa tensão	veículos	113	44	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000067	0,0007640	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_105	Anadia	23/06/2017 19:36	BT - Baixa tensão	veículos	85	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_106	Bragança	19/06/2017 05:43	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	737	3424	0,0535523	0,0009328	0,2146002	3,5147334	0,0005627	0,1354503	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPD_2017_JUN_T_107	Bragança	19/06/2017 12:10	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	335	3356	0,0123969	0,0007440	0,0416469	0,8136298	0,0005432	0,0387687	n.a.	n.a.	Resine condições para aprovação: - Resine co requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		