

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2017

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2017, decidiu em 4 de setembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_MAI_T_10	Porto	03/05/2017 15:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	39	289	0,0014659	0,0000222	0,0008580	0,0926565	0,0000475	0,0018324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_38	Abrantes	30/05/2017 18:13	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	140	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000919	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_49	Mogadouro	03/05/2017 14:04	MT - Média tensão	AVES	83	5039	0,0060229	0,0006444	0,0202462	0,3806912	0,0005225	0,0195843	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_74	Lisboa	15/05/2017 15:58	AT - Alta tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	5	14772	0,0019161	0,0000333	0,0001159	0,1211128	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_91	Santo Tirso	21/05/2017 00:12	BT - Baixa tensão	FURTOS	153	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000253	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado