

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2017

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2017, decidiu em 29 de setembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2017_AGO_T_12	Loures	08/08/2017 00:03	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	171	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000564	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_13	Loures	07/08/2017 09:13	BT - Baixa tensão	FURTOS	122	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_14	Sintra	30/08/2017 08:51	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	100	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000827	0,0083534	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_15	Vila Franca de Xira	19/08/2017 04:19	BT - Baixa tensão	FURTOS	431	6	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000115	0,0049522	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_16	Barreiro	14/08/2017 10:27	BT - Baixa tensão	FURTOS	222	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000366	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_17	Montijo	19/08/2017 15:04	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	341	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0001122	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_18	Miranda do Corvo	10/08/2017 19:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	120	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000191	0,0022997	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_19	Guarda	22/08/2017 08:26	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	88	86	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000141	0,0012491	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_20	Vila Flor	02/08/2017 18:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	134	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000220	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_21	Braga	01/08/2017 06:31	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	107	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000352	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_22	Terras de Bouro	09/08/2017 07:29	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	241	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000397	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_23	Porto	03/08/2017 11:01	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	325	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0001069	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_24	Porto	30/08/2017 14:50	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	133	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000220	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_25	Alcácer do Sal	12/08/2017 22:12	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	71	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000117	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_26	Marinha Grande	06/08/2017 09:00	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	96	36	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000059	0,0000546	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_27	Grândola	21/08/2017 15:00	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	206	14	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000214	0,0041899	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_28	Castelo Branco	16/08/2017 02:25	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	422	30	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000049	0,0020789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_AGO_T_29	Vila Verde	12/08/2017 21:30	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	59	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000192	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_30	Porto	28/08/2017 12:39	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	95	5	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000008	0,0000783	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_31	Vila Nova de Gaia	09/08/2017 14:50	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	157	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_34	Alenquer	11/08/2017 19:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	122	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000803	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_35	Alenquer	13/08/2017 20:43	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	102	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000338	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_36	Caldas da Rainha	24/08/2017 21:58	BT - Baixa tensão	ANIMAS NÃO AVES	124	9	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000015	0,0001843	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_40	Coimbra	12/08/2017 16:58	BT - Baixa tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	5	366	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000602	0,0002759	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_41	Ílhavo	12/08/2017 08:50	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	121	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_42	Estarreja	14/08/2017 23:46	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	55	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000361	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_43	Aveiro	24/08/2017 13:45	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	111	24	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000039	0,0004400	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_44	Valpaços	09/08/2017 11:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	87	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000286	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_45	Vila Real	09/08/2017 19:59	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	526	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0044170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_51	Águeda	24/08/2017 10:49	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	121	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000396	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_59	Amarante	05/08/2017 16:39	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	172	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000568	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_60	Castelo de Paiva	19/08/2017 09:38	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	99	18	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000030	0,0002936	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_61	Paredes	10/08/2017 17:20	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	134	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0014324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_63	Resende	20/08/2017 12:53	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	274	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0001806	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_69	Freixo de Espadã à Cinta	28/08/2017 14:55	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	163	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000268	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_70	Miranda do Douro	27/08/2017 07:07	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	121	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000198	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_71	Miranda do Douro	27/08/2017 07:25	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	178	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000293	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_73	Ovar	01/08/2017 07:41	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	157	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000773	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_74	Ovar	03/08/2017 16:10	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	64	12	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000020	0,0001262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_75	Ovar	17/08/2017 16:02	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	41	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_76	Ovar	28/08/2017 12:58	BT - Baixa tensão	FURTOS	36	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000058	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_77	Santa Maria da Feira	02/08/2017 08:36	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	100	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000165	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_78	Santa Maria da Feira	20/08/2017 15:38	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	106	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0009955	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_79	Santa Maria da Feira	20/08/2017 17:44	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	63	43	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000071	0,0004437	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_80	Vale de Cambra	21/08/2017 15:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	80	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_81	Guimarães	16/08/2017 09:14	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	134	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000444	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_82	Guimarães	28/08/2017 12:04	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	146	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000240	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_83	Vila Nova de Famalicão	05/08/2017 14:05	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	146	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000722	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_84	Vila Nova de Famalicão	11/08/2017 23:22	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	87	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000287	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_90	Odemira	22/08/2017 19:22	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	159	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000261	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_91	Cabeceiras de Basto	22/08/2017 09:17	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	73	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000240	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_92	Cabeceiras de Basto	26/08/2017 12:17	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	37	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000060	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_93	Beja	24/08/2017 11:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	185	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000305	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_110	Odemira	10/08/2017 21:07	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	167	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0001102	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_111	Góis	30/08/2017 09:08	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	138	20	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000033	0,0004552	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_112	Fundão	15/08/2017 00:28	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	956	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0006290	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_118	Abrantes	15/08/2017 20:05	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	136	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000224	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_119	Crato	16/08/2017 15:13	BT - Baixa tensão	FURTOS	167	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000275	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_120	Mação	16/08/2017 21:44	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	143	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000701	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_121	Mação	16/08/2017 22:50	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	151	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000495	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_122	Mação	17/08/2017 08:12	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	87	26	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000043	0,0003717	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_123	Mação	16/08/2017 23:31	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	232	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000383	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_124	Mação	18/08/2017 21:42	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	113	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000559	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_125	Mação	17/08/2017 10:59	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	56	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000093	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_126	Monforte	04/08/2017 10:04	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	259	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0001283	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_127	Monforte	07/08/2017 09:23	BT - Baixa tensão	FURTOS	100	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000330	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_128	Monforte	24/08/2017 19:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	132	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_129	Sardoal	16/08/2017 19:44	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	109	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000178	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_130	Vila de Rei	14/08/2017 09:49	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	83	30	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000049	0,0004079	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_131	Vila de Rei	14/08/2017 10:49	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	103	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_132	Vila de Rei	13/08/2017 23:49	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	148	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000487	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_133	Vila de Rei	14/08/2017 15:34	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	155	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000254	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_134	Vila de Rei	16/08/2017 16:51	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	328	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0001617	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_135	Ferreira do Zêzere	13/08/2017 03:37	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	583	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000079	0,0046086	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_136	Ferreira do Zêzere	13/08/2017 08:34	BT - Baixa tensão	INCÉNDIO	656	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0002158	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_137	Ferreira do Zêzere	13/08/2017 09:31	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	539	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0003548	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_138	Ferreira do Zêzere	13/08/2017 17:04	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	321	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0001584	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_139	Ferreira do Zêzere	14/08/2017 17:37	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	259	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000425	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_140	Santarém	22/08/2017 19:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	123	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000407	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_141	Santarém	29/08/2017 11:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	175	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000289	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_142	Tomar	13/08/2017 01:55	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	1365	8	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000015	0,0020210	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_143	Tomar	13/08/2017 13:09	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	601	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0002965	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_144	Tomar	13/08/2017 20:15	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	105	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_145	Tomar	13/08/2017 07:35	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	565	7	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000294	0,0166239	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_146	Tomar	14/08/2017 09:58	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	332	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000546	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_147	Tomar	14/08/2017 10:46	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	304	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0001003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_148	Tomar	14/08/2017 11:10	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	140	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000461	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_149	Tomar	14/08/2017 21:52	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	73	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000120	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_150	Tomar	15/08/2017 09:58	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	117	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_151	Vila Nova da Barquinha	24/08/2017 09:29	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	198	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado