

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2017**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2017, decidiu em 10 de novembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação			
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEMI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_1	Ovar	09/08/2017 11:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	251	43	0,0241566	0,0001998	0,0126951	1,5933829	0,0000036	0,0001023	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que o cabo estava instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSELEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências (escavações).	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_2	Vila Nova de Gaia	19/08/2017 13:38	MT - Média tensão	AVES	260	3551	0,0044628	0,0000222	0,0045388	0,2943703	0,0000459	0,0105605	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_11	Vila de Rei	13/08/2017 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	471	959	0,0071870	0,0001887	0,0348611	0,4740563	0,0000709	0,0134680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_32	Póvoa de Lanhoso	10/08/2017 10:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	69	4178	0,0036174	0,0005549	0,0116075	0,2386048	0,0003707	0,0065202	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_37	Rio Maior	25/08/2017 17:58	BT - Baixa tensão	MALEFITORIA (VANDALISMO)	102	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000169	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_38	Cantanhede	10/08/2017 15:16	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	355	431	0,0142128	0,0001110	0,0333589	0,9374849	0,0000699	0,0207416	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_39	Mealhada	10/08/2017 15:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	351	1267	0,0203200	0,0001554	0,0530259	1,3403189	0,0002018	0,0669378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_46	Lamego	24/08/2017 07:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	5868	0,0147073	0,0006437	0,0113155	0,9701061	0,0008050	0,0173650	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_47	Chaves	28/08/2017 08:13	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	125	3161	0,0081477	0,0005771	0,0206475	0,5374291	0,0005190	0,0145830	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_48	Valpaços	28/08/2017 00:21	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	334	4059	0,0141224	0,0002996	0,0492629	0,9315244	0,0002648	0,0475439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar o isolador ou qualquer outro equipamento danificado.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_49	Vila Pouca de Aguiar	16/08/2017 19:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	274	4496	0,0183194	0,0008323	0,0460737	1,2083562	0,0005519	0,0300920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_50	Vila Real	28/08/2017 00:51	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	333	4130	0,0095300	0,0002885	0,0329971	0,6286023	0,0002457	0,0275955	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_58	Resende	20/08/2017 21:00	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	60	108	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000178	0,0010532	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_62	Vila Real	28/08/2017 07:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	250	3067	0,0187398	0,0003884	0,0462143	1,2360873	0,0002784	0,0362422	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_64	Sousel	29/08/2017 07:57	MT - Média tensão	CORROS ESTRANHOS NA REDE	195	722	0,0220598	0,0005327	0,0622865	1,4550786	0,0001164	0,0130727	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_65	Almodôvar	28/08/2017 16:56	MT - Média tensão	AVES	155	441	0,0029310	0,0002109	0,0180316	0,1933274	0,0000643	0,0055985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_66	Beja	22/08/2017 12:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	2142	0,0040833	0,0001110	0,0028480	0,2693371	0,0000730	0,0027924	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_67	Ferreira do Alentejo	15/08/2017 07:10	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	130	272	0,0179381	0,0003440	0,0233183	1,1832068	0,0000423	0,0028225	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_68	Vila de Rei	14/08/2017 10:47	MT - Média tensão	INCÊNDIO	183	1247	0,0200949	0,0004661	0,0347153	1,3254682	0,0001978	0,0157287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_72	Murtosa	11/08/2017 13:34	BT - Baixa tensão	MAFEITORIA (VANDALISMO)	162	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000267	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_85	Aljô	28/08/2017 02:15	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	241	3420	0,0176574	0,0002330	0,0251055	1,1646916	0,0002500	0,0151785	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_86	Pombal	21/08/2017 09:45	MT - Média tensão	MAFEITORIA (VANDALISMO)	130	2	0,0038360	0,0000222	0,0028975	0,2530259	0,0000002	0,0000215	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_87	Porto de Mós	20/08/2017 17:10	MT - Média tensão	INCÊNDIO	230	3335	0,0193972	0,0002774	0,0423670	1,2794512	0,0001123	0,0156561	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_88	Porto de Mós	21/08/2017 02:20	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	108	317	0,0023694	0,0001332	0,0066782	0,1562877	0,0000511	0,0006482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_89	Chaves	09/08/2017 15:06	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	154	4425	0,0054408	0,0001443	0,0158088	0,3588784	0,0002796	0,0323281	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_94	Castelo Branco	10/08/2017 10:03	MT - Média tensão	VEÍCULOS	87	2998	0,0043917	0,0003662	0,0169744	0,2896825	0,0001247	0,0052309	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova considerados adequados que demonstrem a ocorrência de qualquer incidente/acidente de uma aeronave com a referida LAMT. - Não é indicado o no relatório o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_95	Covilhã	21/08/2017 16:41	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	132	4124	0,0050454	0,0003551	0,0109421	0,3328005	0,0002144	0,0066527	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_96	Fundão	14/08/2017 21:14	MT - Média tensão	INCÊNDIO	731	2487	0,0173283	0,0001554	0,0258237	1,1429880	0,0000796	0,0087406	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_97	Fundão	26/08/2017 08:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	196	4290	0,0174900	0,0003440	0,0446901	1,1536556	0,0002957	0,0373784	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_98	Guarda	24/08/2017 15:37	MT - Média tensão	INCÊNDIO	197	1988	0,0050892	0,0002663	0,0188747	0,3356843	0,0000924	0,0062934	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não fazem referência ao processo de licenciamento da LAMT, não tendo também sido possível identificá-lo. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta e o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Guarda refere a freguesia de Fernão Joanes, sítio de Quintas do Argenteiro - Ladreira.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_99	Oleiros	24/08/2017 20:01	MT - Média tensão	INCÊNDIO	837	2135	0,0141496	0,0003107	0,0760913	0,9333148	0,0001492	0,0411486	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não indicam o processo de licenciamento da LAMT, não tendo também sido possível identificá-lo. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta e o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Castelo Branco refere a freguesia de Estreito-Villar Barroco, sítio de Poitosa.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_100	Sertão	16/08/2017 01:28	MT - Média tensão	AVES	131	552	0,0019575	0,0001776	0,0115471	0,1291185	0,0000906	0,0051426	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_AGO_T_101	Trancoso	27/08/2017 17:43	MT - Média tensão	INCÊNDIO	180	2697	0,0033807	0,0003884	0,0140464	0,2229965	0,0001954	0,0089518	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não faz referência ao processo de licenciamento da LAMT. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta e o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Guarda refere o conceito de Celorico da Beira, freguesia de Forno Telheiro, sito de Quinta dos Vascos/Cardeais, enquanto o relatório da EDP Distribuição refere o concelho de Trancoso.	Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_113	Castro Daire	20/08/2017 13:37	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	180	842	0,0048986	0,0001776	0,0192405	0,3231182	0,0001385	0,01444816	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_114	Lamego	17/08/2017 15:17	MT - Média tensão	INCÊNDIO	414	5518	0,0333495	0,0010321	0,0812768	2,1997565	0,0008932	0,0588633	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_115	Viseu	08/08/2017 15:35	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	15	1706	0,0045881	0,0003329	0,0052435	0,3026340	0,0002783	0,0043826	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_116	Viseu	08/08/2017 15:35	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	16	2480	0,0030837	0,0004550	0,0072799	0,2034024	0,0004067	0,0065072	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_117	Vouzela	03/08/2017 16:17	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	86	3011	0,0072409	0,0001998	0,0148084	0,4776135	0,0001087	0,0079055	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado