

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2017

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2017, decidiu em 29 de setembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEMT (min)	SAIFI MT (n)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (n)			SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_JUL_T_2	Sever do Vouga	06/07/2017 17:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	102	3135	0,0178286	0,0004883	0,0370444	1,2480884	0,0002317	0,0177857	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_3	Bragança	11/07/2017 16:17	MT - Média tensão	AVES	77	3684	0,0048030	0,0010099	0,0159468	0,3362288	0,0006042	0,0082803	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_4	Felgueiras	06/07/2017 18:37	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	271	2726	0,0241049	0,0006770	0,0290326	1,6874516	0,0004449	0,0213841	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente, evidências de qualquer isolador danificado assim como evidências de descarga atmosférica na instalação, para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_5	Póvoa de Lanhoso	12/07/2017 17:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	101	3473	0,0116715	0,0002885	0,0248144	0,8170571	0,0001700	0,0147407	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_6	Oliveira de Azeméis	14/07/2017 10:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	121	840	0,0443162	0,0001887	0,0209182	3,1023387	0,0000595	0,0071770	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_7	Matosinhos	14/07/2017 13:27	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	28	755	0,0015530	0,0000333	0,0008656	0,1087139	0,0000982	0,0002409	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficiente, nomeadamente evidências visíveis dos danos no cabo danificado, para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_8	Silves	17/07/2017 08:10	MT - Média tensão	AVES	158	1612	0,0088197	0,0003773	0,0117632	0,6174198	0,0002453	0,0075135	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_9	Silves	11/07/2017 16:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	8	1732	0,0000597	0,0000111	0,0000666	0,0041813	0,0000307	0,0001845	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_10	Aljustrel	13/07/2017 12:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	106	1067	0,0044654	0,0000666	0,0033964	0,3126027	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_11	Odemira	01/07/2017 08:00	MT - Média tensão	AVES	208	1	0,0010530	0,0000111	0,0023111	0,0737149	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_12	Santiago do Cacém	10/07/2017 14:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	1609	0,0045476	0,0000888	0,0036090	0,3183569	0,0001255	0,0005996	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_14	Nisa	28/07/2017 16:55	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	186	99	0,0097279	0,0000777	0,0144051	0,6809978	0,0000159	0,0029574	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_17	Elvas	05/07/2017 16:09	MT - Média tensão	AVES	121	1680	0,0075712	0,0003884	0,0259066	0,5300177	0,0001046	0,0054911	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_18	Reguengos de Monsaraz	28/07/2017 04:29	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	139	1379	0,0199946	0,0003773	0,0451498	1,3997162	0,0001805	0,0163388	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_23	Portimão	21/07/2017 12:39	MT - Média tensão	AVES	4	2	0,0000234	0,0000222	0,0000784	0,0016416	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_36	Almada	14/07/2017 14:38	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	98	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000161	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_37	Barreiro	04/07/2017 19:47	BT - Baixa tensão	MAFIEITORIA (VANDALISMO)	96	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000473	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENOC (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2017_JUL_T_38	Barreiro	17/07/2017 22:29	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	326	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0001608	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_39	Caminha	14/07/2017 12:37	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	53	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000174	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_40	Monção	20/07/2017 17:17	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	95	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_41	Ponte de Lima	11/07/2017 10:46	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000371	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_42	Ponte de Lima	11/07/2017 15:12	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	47	15	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000025	0,0001178	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_43	Terras de Bouro	20/07/2017 19:17	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	71	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000117	0,0011575	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_44	Anadia	18/07/2017 16:33	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	108	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000178	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_45	Aveiro	12/07/2017 15:29	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	94	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000155	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_46	Aveiro	30/07/2017 23:38	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	94	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000133	0,0012539	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_47	Séver do Vouga	03/07/2017 19:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	83	13	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000021	0,0001778	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_48	Maia	04/07/2017 07:14	BT - Baixa tensão	FURTOS	151	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000996	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_49	Maia	04/07/2017 14:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	41	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_50	Maia	07/07/2017 10:30	BT - Baixa tensão	FURTOS	183	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000301	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_51	Matosinhos	15/07/2017 20:28	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	102	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000168	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_52	Santo Tirso	13/07/2017 20:07	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	72	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000117	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_53	Santo Tirso	21/07/2017 13:26	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	71	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000115	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_54	Valongo	05/07/2017 14:32	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	70	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000230	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_55	Valongo	24/07/2017 19:43	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	60	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2017_JUL_T_56	Alijó	06/07/2017 20:13	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	256	5518	0,0055364	0,0002109	0,0224212	0,3875767	0,0002054	0,0164453	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_57	Montemor-o-Novo	19/07/2017 07:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	196	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_58	Leiria	21/07/2017 14:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	218	10	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000016	0,0003593	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_59	Golegã	18/07/2017 22:27	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	758	6	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000010	0,0007481	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_60	Salvaterra de Magos	22/07/2017 15:55	BT - Baixa tensão	AVES	94	70	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000115	0,0010928	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_61	Salvaterra de Magos	30/07/2017 11:17	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	66	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_62	Santarém	31/07/2017 16:29	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	81	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000267	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_63	Loures	23/07/2017 18:33	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	111	9	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000015	0,0001629	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_64	Serpa	21/07/2017 14:05	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	145	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000238	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_65	Almada	05/07/2017 14:09	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	97	11	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000018	0,0001765	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_66	Aveiro	17/07/2017 09:33	BT - Baixa tensão	FURTOS	55	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000090	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_67	Ilhavo	26/07/2017 10:27	BT - Baixa tensão	FURTOS	105	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_68	Loulé	10/07/2017 20:49	MT - Média tensão	AVES	431	910	0,0222323	0,0000444	0,0151052	1,5563689	0,0000013	0,0005571	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_69	Oliveira de Azeméis	19/07/2017 13:50	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	85	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000139	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_70	Ovar	25/07/2017 15:47	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	30	8	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000012	0,0000351	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_71	Ovar	31/07/2017 15:17	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	145	7	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000008	0,0001196	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_72	Santa Maria da Feira	25/07/2017 15:05	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	90	9	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000015	0,0001332	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_73	Vale de Cambra	10/07/2017 15:29	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	110	8	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000013	0,0001447	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
							Continuidade de Serviço										
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2017_JUL_T_74	Leiria	10/07/2017 11:11	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	68	3233	0,0090358	0,0007435	0,0179176	0,6325492	0,0005286	0,0136813	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_75	Leiria	17/07/2017 15:47	MT - Média tensão	VEÍCULOS	122	1	0,0048095	0,0000111	0,0013511	0,3366889	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_78	Figueira da Foz	10/07/2017 15:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	97	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000100	0,0009770	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_79	Penela	03/07/2017 21:58	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	116	17	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000026	0,0003030	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_80	Pedregão Grande	20/07/2017 07:52	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	88	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000432	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_81	Alcobaça	05/07/2017 08:58	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	295	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000054	0,0015987	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_82	Alcobaça	13/07/2017 16:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	67	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000281	0,0018950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_83	Alcobaça	21/07/2017 10:30	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	132	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_84	Alcobaça	28/07/2017 07:12	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	150	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_86	Nazaré	06/07/2017 02:39	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	124	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_87	Rio Maior	18/07/2017 11:35	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	95	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000166	0,0015878	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_88	Belmonte	25/07/2017 08:31	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	146	46	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000076	0,0011102	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_89	Castelo Branco	02/07/2017 21:42	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	142	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000234	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_90	Sertão	24/07/2017 19:59	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	155	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_91	Sertão	25/07/2017 22:41	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	111	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000363	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_92	Vila Velha de Ródão	25/07/2017 07:57	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	72	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000118	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_93	Vila Velha de Ródão	25/07/2017 10:48	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	61	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000100	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2017_JUL_T_95	Lisboa	12/07/2017 15:23	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	141	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0000932	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENED (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2017_JUL_T_96	Lisboa	20/07/2017 09:14	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	158	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000777	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_97	Lisboa	06/07/2017 21:51	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	130	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000213	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_98	Figueira da Foz	26/07/2017 11:29	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	126	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000208	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_99	Covilhã	14/07/2017 20:12	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	60	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000100	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_100	Oleiros	18/07/2017 11:35	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	95	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000156	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_101	Sertã	24/07/2017 07:14	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	252	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000414	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_102	Sertã	24/07/2017 08:18	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	82	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000136	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_103	Santa Comba Dão	14/07/2017 08:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	66	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_104	Tabuaço	06/07/2017 21:46	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	51	42	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000069	0,0003544	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_105	Viseu	10/07/2017 17:20	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	135	10	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000016	0,0002233	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_106	Góis	18/07/2017 16:56	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	42	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000068	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_107	Montemor-o-Velho	26/07/2017 17:24	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	91	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000149	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_108	Almeida	03/07/2017 16:15	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	144	23	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000038	0,0005482	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_109	Guarda	18/07/2017 10:26	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	132	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000217	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_110	Sertã	24/07/2017 11:00	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	142	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000005	0,0000700	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_111	Baião	04/07/2017 12:26	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	63	34	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000056	0,0003568	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_112	Penafiel	17/07/2017 15:15	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	41	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000067	0,0003791	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_113	Pedregoso Grande	04/07/2017 14:34	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	100	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENOC (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2017_JUL_T_114	Mação	26/07/2017 15:30	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	340	40	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000066	0,0022363	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_116	Nisa	28/07/2017 09:42	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	87	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000144	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_117	Gavião	25/07/2017 22:38	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	150	13	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000021	0,0003197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_118	Gavião	26/07/2017 08:28	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	159	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_119	Mação	25/07/2017 19:04	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	137	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000226	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_120	Mação	26/07/2017 09:04	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	356	9	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000015	0,0005258	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_121	Mação	26/07/2017 09:14	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	346	23	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000038	0,0013077	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_122	Mação	26/07/2017 09:22	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	158	25	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000041	0,0006480	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_123	Mação	26/07/2017 09:32	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	328	19	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000031	0,0010249	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_124	Mação	26/07/2017 12:00	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	180	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000007	0,0001182	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_125	Mação	26/07/2017 01:40	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	560	24	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000039	0,0022122	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_126	Mação	28/07/2017 10:43	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	115	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000189	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_134	Tábua	29/07/2017 07:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	136	2315	0,0101076	0,0002885	0,0194944	0,7075793	0,0002151	0,0151554	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_135	Vila Nova de Poiares	23/07/2017 16:33	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	24	3266	0,0045150	0,0005993	0,0066214	0,3160712	0,0004620	0,0043507	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_136	Guimarães	11/07/2017 22:17	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	177	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000290	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_137	Guimarães	19/07/2017 16:20	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	135	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000445	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_138	Guimarães	24/07/2017 08:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	116	5	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000008	0,0000951	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2017_JUL_T_139	Guimarães	31/07/2017 11:53	BT - Baixa tensão	AVES	87	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000142	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENED (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2017_JUL_T_140	Póvoa de Lanhoso	30/07/2017 15:05	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	126	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000208	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_141	Vieira do Minho	31/07/2017 13:15	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	59	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_142	Vila Nova de Famalicão	17/07/2017 12:49	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	140	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000003	0,0000459	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado