

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2017

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2017, decidiu em 10 de novembro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TEPEI MT (min) | SAFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | |
| EDPD_2017_SET_T_15 | Montijo | 29/09/2017 15:27 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 67 | 93 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000151 | 0,0010225 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_16 | Vila Nova de Gaia | 07/09/2017 14:42 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 228 | 85 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000138 | 0,0031569 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_17 | Mirandela | 07/09/2017 11:09 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 91 | 32 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000053 | 0,0004784 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_18 | Cadaval | 11/09/2017 18:17 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 79 | 19 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000031 | 0,0002479 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_19 | Sintra | 10/09/2017 07:32 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 396 | 12 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000012 | 0,0004557 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_20 | São João da Madeira | 04/09/2017 15:40 | BT - Baixa tensão | ANIMAIS NÃO AVES | 60 | 12 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000043 | 0,0002580 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_21 | Alcochete | 28/09/2017 21:51 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 87 | 9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,0001135 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_22 | Pedregão Grande | 16/09/2017 12:38 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 91 | 8 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,0001189 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_23 | Odemira | 25/09/2017 18:54 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 170 | 7 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000012 | 0,0001963 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_24 | Covilhã | 03/09/2017 22:57 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 63 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 | 0,0000510 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_25 | Ovar | 25/09/2017 09:42 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 97 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0000960 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_26 | Vila Nova de Gaia | 14/09/2017 09:02 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 120 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 | 0,0000993 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_27 | Seixal | 15/09/2017 19:33 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 114 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000007 | 0,0000747 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_28 | Oliveira de Azeméis | 26/09/2017 17:57 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 64 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000319 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_29 | Porto | 11/09/2017 15:47 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 77 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000007 | 0,0000503 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_30 | Nazaré | 04/09/2017 09:56 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 374 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 | 0,0003080 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_31 | Sintra | 01/09/2017 07:02 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 188 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000498 | 0,0093619 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | Qualidade de Energia Eléctrica | Qualidade de Serviço Comercial | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | |
| EDPD_2017_SET_T_32 | Castelo Branco | 06/09/2017 18:51 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 53 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000177 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_33 | Sabugal | 01/09/2017 09:21 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 134 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000440 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_34 | Resende | 13/09/2017 09:27 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 218 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0001076 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_35 | Almada | 16/09/2017 16:23 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 158 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000261 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_36 | Almada | 18/09/2017 11:35 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 111 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000368 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_37 | Seixal | 28/09/2017 12:12 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 107 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000176 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_38 | Castanheira de Pera | 27/09/2017 16:00 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 101 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000166 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_39 | Coimbra | 22/09/2017 08:23 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 71 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000117 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_40 | Figueira da Foz | 07/09/2017 17:53 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE | 63 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000102 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_41 | Montemor-o-Velho | 16/09/2017 09:35 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 91 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000150 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_42 | Pedrógão Grande | 16/09/2017 10:33 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 107 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000175 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_43 | Oleiros | 27/09/2017 20:19 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 85 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000139 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_44 | Sertã | 08/09/2017 22:20 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 32 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000051 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_45 | Sertã | 28/09/2017 16:00 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 102 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000168 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_46 | Oliveira de Frades | 25/09/2017 17:08 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 168 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000275 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_47 | Viseu | 27/09/2017 18:18 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 120 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000198 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_48 | Vale de Cambra | 15/09/2017 11:33 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 74 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000243 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | Qualidade de Energia Eléctrica | Qualidade de Serviço Comercial | | | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | | | |
| EDPD_2017_SET_T_49 | Vila Nova de Gaia | 07/09/2017 13:40 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 88 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000146 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_50 | Estremoz | 14/09/2017 09:10 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 210 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000346 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_51 | Mação | 04/09/2017 14:37 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 138 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000227 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_53 | Figueira da Foz | 04/09/2017 03:19 | BT - Baixa tensão | RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS | 79 | 9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000015 | 0,0001170 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_54 | Porto | 07/09/2017 10:30 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE | 62 | 6 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0000614 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_55 | Belmonte | 30/09/2017 17:49 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 155 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000256 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_56 | Oliveira de Frades | 14/09/2017 09:25 | BT - Baixa tensão | INCÊNDIO | 147 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000242 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_57 | Redondo | 28/09/2017 09:59 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 97 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000159 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_58 | Alenquer | 13/09/2017 15:03 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 120 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000197 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_66 | Amarante | 27/09/2017 17:05 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE | 104 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000171 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_67 | Oliveira do Bairro | 18/09/2017 19:01 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 122 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000202 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_71 | Freixo de Espada à Cinta | 27/09/2017 14:52 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 180 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0020429 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_72 | Vinhais | 25/09/2017 17:19 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 84 | 21 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000035 | 0,0002889 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_73 | Bragança | 27/09/2017 05:11 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 208 | 45 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000062 | 0,0013022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_74 | Cartaxo | 26/09/2017 10:05 | BT - Baixa tensão | FURTOS | 10 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 | 0,0000087 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_75 | Ílhavo | 28/09/2017 13:47 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 56 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000094 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_76 | Santarém | 19/09/2017 09:19 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 198 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000976 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | Qualidade de Energia Eléctrica | Qualidade de Serviço Comercial | | | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | | | |
| EDPD_2017_SET_T_77 | Macedo de Cavaleiros | 08/09/2017 15:06 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 61 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_80 | Mirandela | 27/09/2017 17:09 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 88 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000144 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_81 | Anadia | 08/09/2017 11:07 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 91 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000149 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_82 | Ílhavo | 20/09/2017 15:53 | BT - Baixa tensão | FURTOS | 91 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000150 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_83 | Oliveira do Bairro | 29/09/2017 15:34 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 113 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000186 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_84 | Cartaxo | 20/09/2017 17:09 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 69 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000114 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_85 | Santarém | 01/09/2017 11:56 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 10 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_96 | Ílhavo | 06/09/2017 16:33 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 108 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000177 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_99 | Arcos de Valdevez | 14/09/2017 12:10 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 65 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000097 | 0,0006260 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_100 | Viana do Castelo | 04/09/2017 09:42 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 185 | 8 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000012 | 0,0002124 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_101 | Porto de Mós | 15/09/2017 08:02 | BT - Baixa tensão | FURTOS | 198 | 7 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0001953 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_102 | Ourém | 25/09/2017 18:22 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 153 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000755 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_103 | Leiria | 18/09/2017 11:28 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE | 125 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000617 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_104 | Pombal | 20/09/2017 19:42 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 68 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000337 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_105 | Arcos de Valdevez | 11/09/2017 16:42 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 75 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000124 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_106 | Arcos de Valdevez | 13/09/2017 14:00 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 60 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EDPD_2017_SET_T_107 | Arcos de Valdevez | 08/09/2017 12:51 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 32 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000053 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | |
| EDPD_2017_SET_T_108 | Braga | 05/09/2017 11:41 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 68 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000111 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_109 | Caminha | 04/09/2017 13:57 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 98 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000162 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_110 | Esposende | 13/09/2017 10:44 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 94 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000154 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |
| EDPD_2017_SET_T_111 | Esposende | 22/09/2017 09:22 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 92 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000151 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado |