

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2015**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2015, decidiu em 29 de dezembro de 2015 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Código do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão
								Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial		
								Continuidade de Serviço								
								TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2015_SET_T_001	ALMADA	2015-09-26	6543953	MT	AVES	239	1	0,0241835	0,0000112	0,0026654	1,6383473	0	0	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha tenha sido provocada por embate de uma ave num apoio. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_003	AZAMBUJA	2015-09-08	6519498	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	87	450	0,0185188	0,0003016	0,0165727	1,2545795	0,0000725	0,0039071	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2015_SET_T_017	ALCOCHETE	2015-09-15	6526848	MT	VEÍCULOS	65	242	0,0071276	0,0003127	0,0130714	0,4828704	0,0000371	0,0015207	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2015_SET_T_026	VILA FRANCA DE XIRA	2015-09-08	6519741	MT	AVES	163	38	0,0118429	0,0001228	0,0198012	0,8023125	0,0000015	0,0002405	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os elementos de prova apresentados no relatório são inconsistentes. O relatório refere que o incidente ocorreu no PTC VFX 3385, pelo que não é possível que tenham sido afetados 38 clientes em BT. Além disso, o relatório de serviço e o pedido referem ter sido afetada a linha 3133 a 10 kV, mas a figura 1 do pedido mostra ter sido afetada a linha 3143/R4 a 30 kV. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_032	LSBDA	2015-09-20	6537359	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	11	382	0	0	0	0	0,0000288	0,0003000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2015_SET_T_051	ALANDROAL	2015-09-14	6524797	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	273	1	0	0	0	0	0,0000002	0,0000453	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de evidências suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Além disso, as evidências relativas ao processo de licenciamento dizem respeito a um PT que não corresponde ao PT mencionado no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_064	ELVAS	2015-09-29	6547541	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	83	1489	0,0246808	0,0004913	0,0215300	1,67	0,0002431	0,0175070	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado