

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO DE 2014**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2014, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

ERSE, 20 de março de 2015

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional						Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores								
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial			
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)				SAIDI BT (min)
EDPD_2014_AGO_T_002	CADAVAL	2014-08-30	MT	AVES	181	2392	0,018074	0,000583	0,030287	1,17	0,000403	0,019229	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento das distâncias de isolamento entre a linha e a travessa da amarração em triângulo (tipo TAN), de acordo com as recomendações para as linhas aéreas até 30 kV	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_003	TORRES VEDRAS	2014-08-18	MT	AVES	106	1199	0,006948	0,000217	0,011424	0,45	0,000202	0,011523	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_004	TORRES VEDRAS	2014-08-17	MT	AVES	155	2396	0,020823	0,000389	0,032842	1,35	0,000403	0,033802	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - A descrição do incidente é incoerente ao longo do relatório - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_005	POMBAL	2014-08-11	MT	ABATE DE ÁRVORES	257	4172	0,037005	0,000480	0,055682	2,41	0,000389	0,035210	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_016	PAMPILHOSA DA SERRA	2014-08-25	MT	INCÊNDIO	312	2453	0,002112	0,000549	0,010466	0,14	0,000413	0,004081	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_017	PAMPILHOSA DA SERRA	2014-08-25	MT	INCÊNDIO	11	247	0,000085	0,000034	0,000360	0,01	0,000042	0,000437	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_018	PAMPILHOSA DA SERRA	2014-08-25	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	262	1237	0,008940	0,000320	0,047962	0,58	0,000208	0,031587	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_020	OLIVEIRA DO HOSPITAL	2014-08-18	MT	ABATE DE ÁRVORES	64	1411	0,002633	0,000183	0,009438	0,17	0,000124	0,006591	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_037	MOURA	2014-08-12	AT	VEÍCULOS	4	15733	0,008399	0,000777	0,003109	0,55	0,001903	0,007611	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_042	SINTRA	2014-08-18	BT	ESCAVAÇÕES	225	89	0	0	0	0	0,000015	0,003349	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_052	VILA NOVA DA BARQUINHA	2014-08-11	MT	AVES	161	1557	0,027942	0,000674	0,036483	1,82	0,000261	0,008269	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2014_AGO_T_097	COIMBRA	01-08-204	BT	ESCAVAÇÕES	82	22	0	0	0	0	0,000004	0,000305	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_098	COIMBRA	2014-08-19	BT	ESCAVAÇÕES	69	30	0	0	0	0	0,000005	0,000365	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_099	COIMBRA	2014-08-01	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	57	94	0	0	0	0	0,000016	0,000898	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado