

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional												
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWH)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EDPD_2018_AGO_T_32	Águeda	24/08/2018 10.20	AT - Alta tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	86	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_33	Felgueiras	27/08/2018 21.20	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	247	1986	0,0377908	0,0003968	0,0543775	2,4793151	0,0001711	0,0297715	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_34	Guimarães	27/08/2018 21.07	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	298	1862	0,0668279	0,0002866	0,0684507	4,3843317	0,0001965	0,0461062	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_35	Fafe	28/08/2018 08.47	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	310	5775	0,0101583	0,0002976	0,0304766	0,6664512	0,0002222	0,0243623	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_36	Montalegre	28/08/2018 02.06	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	788	1757	0,0201050	0,0002204	0,0732567	1,3190170	0,0001246	0,0290469	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_37	Alijó	28/08/2018 02.27	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	330	5499	0,0198016	0,0002976	0,0564919	1,2991084	0,0002991	0,0598266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_38	Montalegre	28/08/2018 02.29	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	355	634	0,0054160	0,0002755	0,0231145	0,3553205	0,0001019	0,0137065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_39	Chaves	28/08/2018 02.32	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	288	3667	0,0054314	0,0001653	0,0183316	0,3563341	0,0002744	0,0272239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_40	Vila Real	27/08/2018 20.06	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	595	4537	0,0254782	0,0002314	0,0859575	1,6715284	0,0001951	0,0818950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_41	Espinho	29/08/2018 07.50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	210	2661	0,0233595	0,0000661	0,0115571	1,5325282	0,0000656	0,0125125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_42	Pombal	28/08/2018 17.23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	844	0,0064048	0,0003197	0,0220057	0,4201960	0,0001365	0,0100341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_43	Murtosa	27/08/2018 17.07	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	239	178	0,0018695	0,0000110	0,0026370	0,1226530	0,0000326	0,0078116	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_45	Póvoa de Varzim	28/08/2018 06.53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	315	5344	0,0130061	0,0001763	0,0267113	0,8532839	0,0002212	0,0319474	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_46	Viseu	28/08/2018 11.11	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	139	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0014598	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEIAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEIAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_48	Barcelos	27/08/2018 22.53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	813	2272	0,2155134	0,0003417	0,1749973	14,1390335	0,0001721	0,1010916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_49	Braga	27/08/2018 21.07	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	315	2575	0,0216322	0,0001543	0,0238353	1,4192087	0,0000893	0,0162239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado			
EDPD_2018_AGO_T_50	Viana do Castelo	27/08/2018 22.34	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	386	4977	0,0323611	0,0003417	0,0498595	2,1230893	0,0008105	0,0752145	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_AGO_T_51	Viana do Castelo	27/08/2018 22:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	153	5104	0,0194363	0,0002204	0,0195919	1,2751405	0,0003353	0,0296278	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_52	Bragança	27/08/2018 20:34	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	206	4386	0,0097350	0,0001433	0,0286636	0,6386764	0,0003049	0,0604651	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_53	Macedo de Cavaleiros	27/08/2018 22:13	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	596	985	0,0152303	0,0002866	0,0870969	0,9992055	0,0001523	0,0436708	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado