

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial
							TIERI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAI_T_2	Amadora	02/05/2018 16:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	38	3831	0,0041802	0,0000884	0,0025647	0,2680290	0,0006269	0,0156772	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_3	Sintra	05/05/2018 10:30	MT - Média tensão	VEÍCULOS	180	211	0,0018048	0,0000111	0,0019846	0,1157224	0,0000344	0,0061807	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento da distância do apoio à zona de estrada, que de acordo com o art.º 92.º do RSELEAT deve ser de pelo menos 3 metros horizontalmente. - Não apresenta comprovativo do envolvimento com outras entidades; - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_10	Sardoal	08/05/2018 14:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	113	659	0,0034617	0,0002100	0,0125884	0,2219618	0,0001074	0,0061504	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_42	Almeirim	19/05/2018 07:26	MT - Média tensão	AVES	15	57	0,0004910	0,0000552	0,0008559	0,0314854	0,0000088	0,0001370	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_43	Almeirim	19/05/2018 05:51	MT - Média tensão	AVES	5	60	0,0001109	0,0000552	0,0001933	0,0071096	0,0000088	0,0000309	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_43 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_44	Almeirim	19/05/2018 06:42	MT - Média tensão	AVES	7	57	0,0002281	0,0000552	0,0003976	0,0146255	0,0000088	0,0000636	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_44 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_52	Caldas da Rainha	24/05/2018 09:07	MT - Média tensão	AVES	96	2793	0,0139638	0,0002871	0,0211822	0,8953408	0,0002703	0,0186297	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_53	Lisboa	26/05/2018 11:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	45	609	0,0019282	0,0000883	0,0020221	0,1236345	0,0000059	0,0001057	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_55	Cadaval	23/05/2018 09:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	141	2404	0,0205975	0,0002761	0,0315789	1,3206865	0,0001512	0,0199924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_56	Caldas da Rainha	24/05/2018 10:40	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	200	1378	0,0042021	0,0001104	0,0042008	0,2694314	0,0002255	0,0066625	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do art.º 61º do RSSPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta valor da terra de protecção conforme disposto no art.º 40º do RSSPTS; - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.º 102º e 103º do RSSPTS.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_58	Lisboa	28/05/2018 09:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	39	987	0,0061537	0,0001104	0,0023594	0,3945700	0,0001608	0,0025465	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado