

Código do Relatório	Conceito origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_TC_2	Faro	04/03/2018 08:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	1200	26364	0,2884000	0,0052000	0,4140000	19,7548000	0,0070000	0,4132000	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório para as zonas em causa	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado