

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)						
EDPO_2018_DEZ_T_2	Rio Maior	02/12/2018 05:16	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	304	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000129	0,0039292	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_7	Trancoso	11/12/2018 11:14	MT - Média tensão	AVES	108	2172	0,0026390	0,0001761	0,0127067	0,1996281	0,0001172	0,0087187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_13	Porto	10/12/2018 05:12	BT - Baixa tensão	FURTOS	208	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0019018	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_17	Ovar	21/12/2018 10:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	155	1076	0,0079025	0,0001871	0,0100494	0,5977975	0,0001387	0,0042197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_18	Monchique	17/12/2018 10:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	129	927	0,0040718	0,0000770	0,0098151	0,3080159	0,0000457	0,0058208	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_20	Estarreja	22/12/2018 08:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	153	5310	0,0166107	0,0006601	0,0232195	1,2565421	0,0008628	0,0266585	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_21	Odivelas	23/12/2018 17:32	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	119	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0013045	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_22	Oliveira do Hospital	22/12/2018 10:14	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0019002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPO_2018_DEZ_T_27	Sever do Vouga	26/12/2018 16:04	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	71	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0007467	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		