

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIER MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	ENI (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_TC_1	Vila Nova de Famalicão	14/03/2018 09:00	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	780	82488	0,8540	0,0310	1,5470	58,4990	0,0230	1,1140	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório, para as zonas geográficas afectadas.	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado