

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO
OMNIFLOW**

Data: 12/02/2021

Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas					
Equipamento	Designação (Familia/modelo)	Referência (fabricante)	Fornecedor	Fabricante	Resultado da classificação e observações
Luminária	OMNILED 07	OMLED_07_SG	OMNIFLOW	OMNIFLOW	Aceite (1) (2) (3)
Luminária	OMNILED 035	OMLED_035_SG	OMNIFLOW	OMNIFLOW	Aceite (1) (2) (4)
(1) - Caso a luminária utilize no seu funcionamento sistema de telegestão, também deve cumprir os requisitos do DNT-C71-410.					
(2) – Luminária aceite apenas no âmbito do DNT-C71-411. Outras funcionalidades para além de iluminação pública não se encontram validadas.					
(3) - Luminária com dimensões superiores ao previsto para aplicação em coluna normalizada. Aceite apenas para instalação vertical, com diâmetro de 80mm, em coluna própria e adequada aos esforços derivados desta luminária.					
(4) - Luminária de instalação vertical. Necessário adaptador para instalação em colunas normalizadas.					