

**DECISÃO ERSE**  
**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**  
**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**  
**EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2018**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional							Fundamentação	Decisão	
							Exatidão dos indicadores para efeito de compensação com os padrões									Qualidade de Serviço Comercial
							TEP/MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Serviço Eléctrica			
EDPD_2018_AGO_TC_1	Monchique	03/08/2018	MT	INCÊNDIO	14760	5436	0,3792000	0,0021000	0,9571000	24,8752000	0,0012000	0,8858000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_1	Oliveira do Bairro	05/08/2018	BT	VEÍCULOS	51	207	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000338	0,0016956	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, que o cabo aéreo danificado está à altura regulamentar.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_2	Peniche	02/08/2018	MT	AVES	145	4302	0,0130876	0,0004080	0,0140869	0,5896290	0,0006992	0,0269440	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_3	Lagos	01/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	57	4766	0,0076235	0,0001103	0,0055283	0,5001474	0,0004377	0,0231111	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_4	Faro	03/08/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	39	867	0,0031907	0,0001764	0,0061045	0,1293312	0,0001413	0,0048457	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_5	Azambuja	04/08/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	275	499	0,0021865	0,0001102	0,0070992	0,1434495	0,0000565	0,0023155	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_6	Penamacor	01/08/2018	MT	AVES	71	1249	0,0000000	0,0000000	0,0017853	0,0001655	0,00073677	0,1171263	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_7	Fundão	04/08/2018	AT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	414	12103	0,0035971	1,4896283	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os elementos IPMA 4 omitem na que se refere à Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEAF, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_8	Maia	02/08/2018	BT	VEÍCULOS	110	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000126	0,0013834	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_9	Vila de Rei	06/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	152	787	0,0019474	0,0000551	0,0094515	0,1277607	0,0000096	0,0003834	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_I_10	Sevil	07/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	161	3318	0,0080456	0,0001323	0,0094037	0,5278407	0,0002952	0,0193893	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Qualidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica						
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)		
EDPD_2018_AGO_T_11	Sinal	09/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	124	2865	0,0166230	0,0001213	0,0127256	1,0909647	0,0002751	0,0277182	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 86.º do RSELEAT.</li> <li>- Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a utilização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.</li> <li>- O relatório não indica o processo de licenciamento.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_12	Alvalazere	09/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	140	1928	0,0127276	0,0002756	0,0295960	0,8350117	0,0001851	0,0153066	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_13	Guarda	12/08/2018	MT	MALEITORIA (VANDALISMO)	157	1074	0,0049957	0,0001764	0,0276911	0,3221050	0,0000826	0,0159668	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, também não foi evidenciado a existência de encravamento no comando do sectionador, conforme previsto no Artigo 146.º do RSELEAT, que se destina a evitar manobras intempestivas, nem de qualquer ato de vandalismo sobre o mesmo.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_14	Vila Nova de Gaia	07/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	103	1034	0,0165257	0,0002535	0,0113769	1,0841919	0,0001670	0,0059910	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências de uma linha aérea danificada, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Porém, não é apresentado qualquer registo fotográfico da árvore no no limite do local onde a mesma estava implantada.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_15	Lagos	07/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	125	4198	0,0104713	0,0004190	0,0986266	0,6869824	0,0006837	0,0066995	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_16	Táboa	10/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	309	2533	0,0042249	0,0002205	0,0091749	0,2771789	0,0000999	0,0028978	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_17	Vale de Cambra	16/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	76	2267	0,0116233	0,0001984	0,0132212	0,7625637	0,0000588	0,0086967	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção de linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_18	Braga	17/08/2018	BT	ESCAVAÇÕES	145	85	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0039446	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_19	Mangualde	17/08/2018	MT	FURTOS	143	2376	0,0081872	0,0003747	0,0274308	0,5371300	0,0002942	0,0204106	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação, a fotografia apresentada não permite visualizar danos na LAMT, na caracterização da ocorrência é referido apenas um condutor Cu 16mm2 danificado, sendo que na ficha de ocorrência e participação à GNR são referidos três condutores, a origem do incidente e as ações tomadas para a resolução do mesmo não se encontram devidamente descritas/justificadas.</li> </ul>	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_20	Pombal	16/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	46	4196	0,0150827	0,0007276	0,03330904	0,8995219	0,0005409	0,0245720	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_21	Torres Vedras	16/08/2018	MT	AVES	101	1436	0,0054783	0,0001433	0,0097818	0,3594083	0,0000828	0,0057725	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades"</li> </ul>	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional											Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)						
EDPD_2018_AGO_I_22	Olhao	15/08/2018	MT	AVES	76	2361	0,0019413	0,0000772	0,0053073	0,1273616	0,0000547	0,0086863	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_23	Alcanena	13/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	49	2537	0,0060841	0,0001543	0,0046475	0,3991535	0,0001240	0,0043009	n.a.	n.a.	Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade do enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º e do RSL/ELT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSL/ELT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_24	Coimbra	15/08/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	150	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0013472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_25	Sêla	18/08/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	179	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0016007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_26	Montalegre	17/08/2018	MT	AVES	118	2410	0,0035890	0,0001212	0,0093471	0,2354604	0,0000855	0,0065955	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_27	Montijo	23/08/2018	MT	AVES	237	711	0,0219024	0,0002205	0,0386972	1,4369358	0,0001154	0,0193737	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se através dos elementos de prova apresentados que o relatório não apresenta a informação necessária para a avaliação da situação do condutor aéreo que se encontra a 75 cm (Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV da DGEI).	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_28	Moura	21/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	395	1234	0,0244275	0,0002756	0,0477881	1,6025967	0,0001962	0,0232769	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_29	Evora	26/08/2018	AT	AVES	14	6148	0,0177440	0,0041005	0,0426472	1,1641155	0,0009821	0,0103484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_30	Viseu	20/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	40	55	0,0003751	0,0000331	0,0013226	0,0246058	0,0000090	0,0003591	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_31	Méico	27/08/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	191	527	0,0016802	0,0001764	0,0080737	0,1103233	0,0000707	0,0053378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_32	Agueda	24/08/2018	AT	ABATE DE ÁRVORES	86	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_33	Felgueiras	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	247	1986	0,0377998	0,0003968	0,0543775	2,4793151	0,0001711	0,0297715	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o relatório não apresenta, de forma clara e objetiva, a informação necessária para a avaliação da situação referida, relativamente à descarga atmosférica em questão, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências da DEA", indicada no documento.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)		
EDPD_2018_AGO_I_34	Guimarães	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	298	1862	0,0668279	0,0002866	0,0684507	4,3844317	0,0001965	0,0461062	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_35	Fafe	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	310	5775	0,0101583	0,0002976	0,0304766	0,6664512	0,0002222	0,0243023	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_36	Montalegre	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	788	1757	0,0201050	0,0002204	0,0732567	1,3190170	0,0001246	0,0290469	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_37	Aljoje	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	330	5499	0,0198016	0,0002976	0,0564919	1,2991084	0,0002991	0,0598266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_38	Montalegre	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	355	634	0,0054160	0,0002756	0,0231145	0,3553205	0,0001019	0,0137065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_39	Chaves	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	288	3667	0,0054314	0,0001653	0,0183316	0,3563341	0,0002744	0,0272239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_40	Vila Real	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	595	4537	0,0224782	0,0002314	0,0859575	1,6715284	0,0001951	0,0818950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_41	Espinho	29/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	210	2661	0,0233395	0,0000661	0,0115571	1,5325282	0,0000656	0,0135125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_42	Pombal	28/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	844	0,0064048	0,0003197	0,0220057	0,4201960	0,0001365	0,0100341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_43	Murtosa	27/08/2018	MT	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	239	178	0,0018695	0,0000110	0,0026370	0,1226530	0,0000326	0,0078116	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_I_44	Almada	30/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	97	3657	0,0059545	0,0000551	0,0038697	0,3907826	0,0001957	0,0129676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do ISELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do ISELEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excepcional		Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			Fundamentação		
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
							0,0130061	0,0001763	0,0267113	0,8532839	0,0002212	0,0319474							
EDPD_2018_AGO_T_45	Povoa de Varzim	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	315	5344											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_46	Viseu	28/08/2018	BT	ESCAVAÇÕES	139	64											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de atendimento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 10/2018.</p> <p>- Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de ISLEAT.</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_47	Ribeira de Pena	31/08/2018	BT	VEÍCULOS	111	88											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_48	Barcelos	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	813	2272											<p>Reúne condições para aprovação:</p> <p>- Reúne os requisitos para classificação</p> <p>- Tem parecer positivo das demais entidades"</p>	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_49	Braga	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	315	2575											<p>Reúne condições para aprovação:</p> <p>- Reúne os requisitos para classificação</p> <p>- Tem parecer positivo das demais entidades"</p>	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_50	Viana do Castelo	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	386	4977											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_51	Viana do Castelo	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	153	5104											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_52	Bragança	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	206	4386											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</p>	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_53	Macedo de Cavaleiros	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	596	985											<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.</p>	Não Aprovado	