

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exatidão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Classificação como Evento Excepcional		Decisão
							Continuidade de serviço		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
							TEP/MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)			SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	
EDPD_2018_JUL_T_1	Ovar	04/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	1058	0,0025909	0,0000772	0,0037975	0,1786980	0,0000323	0,0011170	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_2	Trocinco	02/07/2018	MT	AVES	180	2172	0,0045824	0,0005074	0,0216335	0,3160371	0,0003180	0,0140346	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_3	Peniche	05/07/2018	MT	AVES	199	2886	0,0196778	0,0001765	0,0295360	1,3572584	0,0003711	0,0640167	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_4	Povoa de Lanhoso	02/07/2018	BT	VEÍCULOS	128	112	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000183	0,0023528	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_5	Chaves	03/07/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	379	80	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000207	0,0078632	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_6	Lamego	08/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	3335	0,0138453	0,0002537	0,0245255	0,9549200	0,0002141	0,0243441	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_7	Tondela	06/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	70	3371	0,0096022	0,0006178	0,0124246	0,6622456	0,0004877	0,0075988	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_8	Sintra	05/07/2018	BT	ESCAVAÇÕES	227	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0023427	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_9	Cantanhede	05/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	53	136	0,0037300	0,0000221	0,0011623	0,2572509	0,0000023	0,0001205	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, conclui-se que não foram apresentados os dados necessários para a avaliação da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_10	Coimbra	05/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	3350	0,0041763	0,0000552	0,0034280	0,2880339	0,0001575	0,0097855	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, conclui-se que não foram apresentados os dados necessários para a avaliação da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_11	Paredes	14/07/2018	MT	MALEFEITORIA (VANDALISMO)	42	75	0,0003236	0,0000110	0,0004558	0,0223175	0,0000122	0,0005061	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, através das figuras, evidências de danos em equipamentos da rede, sendo apenas apresentado uma fotografia onde se visualiza uma porta danificada localizada ao lado de um posto de transformação.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_12	Montalegre	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIREITA	198	585	0,0034988	0,0001105	0,0100065	0,2413065	0,0000539	0,0071766	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial						
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.				
EDPD_2018_JUL_T_13	Braga	10/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	98	2903	0,0070210	0,0001795	0,0086627	0,4842334	0,0002458	0,0123699	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_14	Pombal	11/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	95	1957	0,0026449	0,0001324	0,0086900	0,1824224	0,0001195	0,0082114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_15	Chaves	15/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	130	5819	0,0078200	0,00009156	0,0139232	0,53939390	0,0007334	0,0093137	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório apresenta evidências de que o acidente ocorreu em um ponto de transformação aéreo danificado, fundamentada a consequente interrupção na distribuição de energia. Dado tratar-se de um posto de transformação, não é indicado o valor da respectiva terra de protecção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_16	Faro	09/07/2018	MT	AVES	95	1657	0,0037880	0,0000885	0,0083367	0,2612563	0,0000465	0,0043973	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_17	Vilgueira	10/07/2018	MT	AVES	79	1	0,0001237	0,0000110	0,0008713	0,0085326	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_18	Barrancos	13/07/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (1789)	125	1206	0,0013724	0,0000221	0,0027615	0,0946531	0,00000426	0,0053358	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido constata-se não ter sido cumprido o disposto no Reg. Reg. Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 14 de Fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 20.º e 30.1.º e seguintes.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_19	Lisboa	13/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	46	3707	0,0026716	0,0000662	0,0021438	0,1842706	0,0002151	0,0019127	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_20	Almeirim	09/07/2018	MT	AVES	80	798	0,0042027	0,0002206	0,0112626	0,2898795	0,0000144	0,0063819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_21	Aguada	10/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	101	3611	0,0051124	0,0002978	0,0117031	0,3526078	0,0001778	0,0077204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_22	Lousa	15/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	342	2079	0,0050250	0,0001213	0,0165462	0,3465567	0,0000271	0,0044750	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA e omissa no que se refere a "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DCA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não se encontra qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147.º, 152.º e 158.º do RSELET.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_23	Macedo de Cavaleiros	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	86	3844	0,0047385	0,0009818	0,0161826	0,3268075	0,0006151	0,0092369	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)			SAIDI/BT (min)				
EDPD_2018_JUL_T_24	Mirandela	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFERICA DIRETA	344	2744	0,0120728	0,0002648	0,0402823	0,8326481	0,0002455	0,0371252	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não há elementos de evidência no processo de investigação que possam existir e coerência nas datas apresentadas nem no n.º de clientes afectados. - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_25	Arnaoães	09/07/2018	MT	AVES	187	1592	0,0111453	0,0004523	0,0279583	0,7686778	0,0002554	0,0161563	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de evidência suficientes que comprovem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_26	Chaves	11/07/2018	BT	DESCARGA ATMOSFERICA DIRETA	250	276	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000451	0,0111849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de evidência suficientes que comprovem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_27	Figueira da Foz	18/07/2018	MT	AVES	105	1856	0,0029245	0,0001324	0,0069350	0,2016992	0,0000853	0,0054040	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_28	Coimbra	18/07/2018	MT	AVES	86	529	0,0021371	0,0000662	0,0044625	0,1473928	0,0000879	0,0066853	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_29	Montemor-o-Novo	16/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	70	2464	0,0141336	0,0001875	0,0123200	0,9747749	0,0004023	0,0265866	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de evidência suficientes que comprovem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_30	Sabugal	17/07/2018	BT	VEÍCULOS	117	118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000193	0,0022524	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PT em causa e respetivo rede de BT, não sendo também caracterizado o PT que alimenta a referida rede.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_31	Santo Tirso	21/07/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	148	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0013333	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_32	Praença-Nova	21/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	1819	0,0142207	0,0001434	0,0153795	0,9807720	0,0002125	0,0204721	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_33	Odemira	19/07/2018	MT	AVES	173	1442	0,0069746	0,0001655	0,0140460	0,4810413	0,0000263	0,0015530	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_34	Ourique	16/07/2018	MT	AVES	98	7	0,0009782	0,0000441	0,0093513	0,0674639	0,0000008	0,0000437	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_35	Ilhavo	17/07/2018	MT	VEÍCULOS	96	8196	0,0070060	0,0002757	0,0044278	0,4832118	0,0004716	0,0049953	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_36	Mertola	19/07/2018	MT	AVES	99	949	0,0030400	0,0002206	0,0162320	0,2094672	0,0000890	0,0060521	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_37	Póvoa de Varzim	20/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	226	7133	0,0103146	0,0003861	0,0084265	0,7114090	0,0011046	0,0204207	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica							
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)			
EDPD_2018_JUL_T_38	Seixal	19/07/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	45	1935	0,0083626	0,0007170	0,0103650	0,5768007	0,0003128	0,0045944	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_39	Alcochete	27/07/2018	MT	VEÍCULOS	404	890	0,0006651	0,0000552	0,0046067	0,0458732	0,0000015	0,0002012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_40	Seixal	23/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	96	2865	0,0107212	0,0001213	0,0079932	0,7394488	0,0002747	0,0175212	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_41	Viseu	28/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	163	534	0,0027103	0,0000882	0,0089153	0,1869329	0,0000872	0,0083635	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_42	Alfaj	27/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	5499	0,0093526	0,0004191	0,0121253	0,6450589	0,0003799	0,0100405	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_43	Lagos	27/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	62	4766	0,0090426	0,0001103	0,0066867	0,6236768	0,0004380	0,0264653	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_44	Aljustrel	26/07/2018	MT	AVES	61	4274	0,0047834	0,0008383	0,0129391	0,3299174	0,0003087	0,0084714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_45	Almodovar	25/07/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	190	1153	0,0067541	0,0001655	0,0127088	0,4658371	0,0000825	0,0023293	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_46	Tomar	26/07/2018	BT	VEÍCULOS	113	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,00012819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_47	Pontevedra	26/07/2018	AT	AVES	12	18091	0,0158549	0,0060337	0,0410263	1,0935295	0,0038004	0,0186044	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUL_T_48	Matosinhos	31/07/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	42	2655	0,0182749	0,0000618	0,0142017	1,2914747	0,0004288	0,0106065	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que a aprovação ou o não cumprimento dos requisitos para classificação do incidente não foi devidamente fundamentado no relatório, tem como consequência a ocorrência de sobretensões e a interrupção na distribuição de energia. Porém, a figura apresentada no documento (fig. 2) não permite uma análise fidedigna. - Também não são apresentadas quaisquer evidências provocadas pela descarga entre os condutores e a gua.	Não Aprovado			