

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Evolução dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Exatidão de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica					
TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação				
EDPD_2018_JUN_T_1	Aljezur	03/06/2018	MT	AVES	133	1947	0,0144869	0,0003644	0,0313925	0,9860484	0,0002849	0,0233183	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_2	Vila Nova de Gaia	01/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	37	4888	0,0241889	0,0005632	0,0150791	1,6464194	0,0007947	0,0191627	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que o relatório apresenta, através da ligação da avaria para a rede de distribuição, a existência de evidência para classificar o incidente como evento excepcional. Dado tratar-se de um caso que permitiu demonstrar a existência de uma via ao longo de um passeio onde se evidencia a não existência de uma profundidade mínima (artigo 80.º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_3	Marco de Canavezes	01/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	168	5726	0,0048240	0,0005854	0,0138722	0,3283446	0,0004596	0,0103638	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das referidas descargas atmosféricas, dado tratar-se de um caso de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_4	Amaral	02/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	4170	0,0055439	0,0002430	0,0144638	0,3773443	0,0002287	0,0137473	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4.º do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_5	Aveiro	03/06/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	97	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0009586	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_6	Sela	02/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	1023	0,0030685	0,0001547	0,0153647	0,2088541	0,0001142	0,0123337	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_7	Mealhada	02/06/2018	BT	VEÍCULOS	107	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0010842	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_8	Sardão	07/06/2018	MT	AVES	128	2287	0,0049663	0,0003093	0,0176547	0,3381681	0,0001888	0,0103983	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_9	Braga	08/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	178	3512	0,0201862	0,0002651	0,0222308	1,3739728	0,0001678	0,0154055	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4.º do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_10	Aljustrel	09/06/2018	MT	AVES	18	1621	0,0023810	0,0005522	0,0046167	0,1906495	0,0000810	0,0004939	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_11	Estarreja	04/06/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	17	3206	0,0060340	0,0004197	0,0050540	0,4107049	0,0004406	0,0052508	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excepcional		Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			Fundamentação		
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)							
EDPD_2018_JUN_T_12	Sobral de Monte Agraço	10/06/2018	MT	AVES	4	2859	0,0016055	0,0005744	0,0023459	0,1092801	0,0004655	0,0039014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_13	Barreiro	13/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	42	4975	0,0070473	0,0002098	0,0050080	0,4796772	0,0007352	0,0177248	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_14	Santa Maria da Feira	14/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	50	2770	0,0133961	0,0004526	0,0153918	0,9118035	0,0004508	0,0135081	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELET), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELET). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_15	Tondela	14/06/2018	BT	INCÊNDIO	76	115	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000188	0,0014471	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afectados seja superior a 250 MVA, visto que o elemento de rede danificado é um cabo do tipo LXS. - Não é referido o processo de licenciamento do PT, não é caracterizado o PT que alimenta a rede, se fotografias não evidenciam vestígios de incêndio; as fotografias não evidenciam a existência de uma veda da AIPC (n.º 300) coerentes entre si, nem com a data do incidente.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_16	Matosinhos	12/06/2018	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	194	416	0,0183244	0,0000994	0,0120296	1,2472512	0,0000203	0,0039061	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_17	Caldas da Rainha	11/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	80	3072	0,0085074	0,0002430	0,0088698	0,5790552	0,0002664	0,0177083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_18	Aljezur	13/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	199	1946	0,0134387	0,0003644	0,0301766	0,3147036	0,0002849	0,0232626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_19	Vendas Novas	14/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	77	197	0,0009631	0,0000110	0,0008481	0,0655560	0,0000317	0,0024370	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_20	Almada	15/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	262	2657	0,0062668	0,0000442	0,0080086	0,4265527	0,0000141	0,0018201	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da prioridade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_21	Chaves	12/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	37	3050	0,0057229	0,0002430	0,0067856	0,3895275	0,0003096	0,0087436	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELET), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELET). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica							
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
EDPD_2018_JUN_T_22	Amarante	22/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	2276	0,0068922	0,0003862	0,0238892	0,4691150	0,0003720	0,0233555	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELET), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELET). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_23	Rio Maior	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	623	488	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000456	0,0267377	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_24	Alvalade	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	383	36	0,0010347	0,0000110	0,0036444	0,0702420	0,0000057	0,0018893	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_25	Alcobaca	19/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	307	2309	0,0149599	0,0004196	0,0412259	1,0209713	0,0001944	0,0178537	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_26	Castro Verde	19/06/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	68	2519	0,0176322	0,0003865	0,0261715	1,2001347	0,0004101	0,0277176	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_27	Serpa	21/06/2018	MT	AVES	117	2811	0,0217277	0,0011483	0,0267838	1,4788933	0,0004530	0,0023026	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_28	Sines	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	453	469	0,0172415	0,0002319	0,0285486	1,1735405	0,0000752	0,0060174	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_T_29	Lisboa	21/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	28	737	0,0012703	0,00000331	0,0006999	0,0864600	0,0001168	0,00023789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_I_30	Ilhavo	18/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	142	8114	0,0080127	0,0003533	0,0026930	0,5453824	0,0009267	0,0127030	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELET. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado			
EDPD_2018_JUN_I_31	Seta	19/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	99	652	0,0052549	0,0002207	0,0217661	0,3576712	0,0001066	0,0105145	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_JUN_I_32	Ponte de Sor	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	194	1391	0,0137898	0,0002318	0,0378241	0,8379902	0,0001150	0,0165260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DSEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão			
							TEPT/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)					SAIDI/BT (min)		
EDPD_2018_JUN_T_33	Almeirim	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	339	3598	0,0249541	0,0009275	0,0579605	1,6985005	0,0005889	0,0321764	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do art.º 61º do RSPPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta o valor da terra de proteção conforme disposto no art.º 60º do RSPPTS. - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.º 102º do RSPPTS.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_34	Arco de Valdevez	19/06/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	205	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000100	0,0020403	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_35	Almeirim	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	337	388	0,0060696	0,0001877	0,0269592	0,5492580	0,0000625	0,0076096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam verificar se os danos tiveram origem elétrica ou eletromagnética e destruição do mesmo.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_36	Benavente	23/06/2018	MT	VEÍCULOS	138	899	0,0094759	0,0003754	0,0179511	0,6450451	0,0001451	0,0100431	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_37	Santo Tirso	19/06/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	44	91	0,0178250	0,0002538	0,0111851	1,2132584	0,0000106	0,0004684	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_38	Cartaxo	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	317	1479	0,0358918	0,0004638	0,0776158	2,4429785	0,0002410	0,0590589	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_39	Entroncamento	22/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3794	0,0158955	0,0005300	0,0255083	1,0819248	0,0001882	0,0131244	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento do disposto do artigo 147.º do RSEAT referentes ao aço de betão, nomeadamente, a implementação no solo e o apoio estar construtivamente de acordo com as normas aplicáveis. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas medições ou ensaios previstos no artigo 167.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_40	Alcanena	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	212	182	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000298	0,0063237	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_41	Azambuja	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	401	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0060194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_42	Cartaxo	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	668	191	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0206423	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_43	Conche	20/06/2018	MT	AVES	462	2409	0,0210208	0,0001988	0,0429799	1,4307828	0,0000302	0,0026483	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_44	Conche	21/06/2018	MT	AVES	170	2028	0,0091708	0,0005631	0,0351771	0,6242126	0,0001115	0,0075253	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_45	Condéixa-a-Nova	18/06/2018	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	52	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0004593	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível da Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão			
							TEPT/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)					SAIDI/BT (min)		
EDPD_2018_JUN_T_47	São João da Pesqueira	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1484	3237	0,0260006	0,0002649	0,0849970	1,7697275	0,0001020	0,0114122	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_46	Pombal	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	351	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0038442	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, verifica-se que a descrição do acidente apresentada não permite evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 2.º do RSEAT), devendo ser apresentada a localização da árvore no mapa da zona de proteção (n.º 4 do art.º 2.º do RSEAT), tal evidência também e omissa na descrição apresentada no relatório. - Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do PMA é omissa no que se refere à "tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_48	Aveiro	20/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3088	0,0049515	0,0001656	0,0078722	0,2961827	0,0002754	0,0130279	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do PMA é omissa no que se refere à "tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_49	Aveiro	20/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	266	432	0,0387844	0,0003091	0,0282284	2,6398596	0,0000146	0,0013232	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do PMA é omissa no que se refere à "tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_50	Estarreja	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	133	4857	0,0070802	0,0001656	0,0122975	0,4819119	0,0033086	0,0251903	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do PMA é omissa no que se refere à "tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_51	Miranda do Corvo	24/06/2018	MT	AVES	258	2082	0,0109697	0,0001876	0,0179314	0,7466524	0,0001689	0,0177096	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_52	Chaves	28/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1380	17708	0,0328023	0,0025157	0,1033359	2,2326879	0,0024346	0,1400993	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_53	Aveiazeiro	26/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	500	7736	0,0465950	0,0011039	0,1087111	3,1714864	0,0007424	0,0712240	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_54	Vila Nova de Cerveira	27/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	48	8128	0,0009353	0,0003089	0,0038413	0,0636618	0,0001256	0,0015015	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 2.º do RSEAT), devendo ser apresentada a localização da árvore no mapa da zona de proteção (n.º 4 do art.º 2.º do RSEAT), tal evidência também e omissa na descrição apresentada no relatório. - Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DREG, conclui-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do PMA é omissa no que se refere à "tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º, do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_55	Lagos	26/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	56	479	0,0049981	0,0000442	0,0023548	0,3340708	0,0000512	0,0006587	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_56	Silves	30/06/2018	MT	AVES	544	18864	0,1302347	0,0030898	0,1778823	8,8644340	0,0029193	0,2024200	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Qualidade de Energia Eléctrica					Continuidade de serviço						
							TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	TEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)		
EDPD_2018_JUN_T_57	Serpa	25/06/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	570	0,0069904	0,0002208	0,0287381	0,4758020	0,0000409	0,0053318	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_58	Alcacer do Sal	29/06/2018	MT	AVES	672	5272	0,0142218	0,0011035	0,0985371	0,9680086	0,0000968	0,0057354	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_59	Penamacor	30/06/2018	MT	AVES	652	4984	0,0140086	0,0009268	0,0652073	0,9534937	0,0005409	0,0264847	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT que alimenta o PTC em causa, não tendo também sido possível identificá-lo	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_60	Santa Maria da Feira	29/06/2018	BT	VEÍCULOS	260	488	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000798	0,0051871	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_61	Megadouro	28/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	2072	9080	0,0450677	0,0018537	0,1751517	3,0675318	0,0014829	0,1938506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		