

**DECISÃO ERSE**  
**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**  
**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**  
**EDP DISTRIBUIÇÃO – ABRIL DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de abril de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões							Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Comtuidade de Serviço											
TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)		
EDPD_2020_ABR_T_1	Santiago do Cacém	01/04/2020 15:26	AT - Alta tensão	AVES	80	12011	0,0454903	0,0034639	0,0912462	3,1098908	0,0019314	0,0556954	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_2	Coruche	04/04/2020 06:52	MT - Média tensão	AVES	247	701	0,0102398	0,0005072	0,0259178	0,6999544	0,0001094	0,0013563	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a linha é bastante antiga e não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação, conforme disposto no artigo 167º do ISLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_3	Vila Nova de Cerveira	02/04/2020 10:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	61	2033	0,0079102	0,0004749	0,0289692	0,5407709	0,0003255	0,0198585	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do ISLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do ISLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_4	Agueda	03/04/2020 07:29	MT - Média tensão	AVES	106	2523	0,0069201	0,0001403	0,0126499	0,4730803	0,0001373	0,0120893	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_5	Macedo de Cavaleiros	02/04/2020 20:12	MT - Média tensão	AVES	69	1099	0,0074509	0,0002914	0,0184488	0,5093711	0,0001751	0,0113911	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_6	Lisboa	05/04/2020 03:20	MT - Média tensão	MALEITORIA (VANDALISMO)	165	377	0,0332992	0,0000647	0,0106736	2,2764577	0,0000599	0,0098726	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_7	Alijó	10/04/2020 13:02	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	5	11184	0,0036892	0,00020610	0,0069975	0,2522079	0,0015509	0,0053246	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_8	Silves	07/04/2020 02:57	MT - Média tensão	AVES	126	1589	0,0121245	0,0003237	0,0164731	0,8288759	0,0002546	0,0212331	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_9	Lisboa	06/04/2020 16:56	MT - Média tensão	MALEITORIA (VANDALISMO)	58	1046	0,0052543	0,0000647	0,0037584	0,3592030	0,0000951	0,0055183	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não dispõem de elementos suficientes e inequívocos, nomeadamente os indicados nos artigos 339.º, 90º, 102º e 103º do RSPTS, para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_10	Vieira do Minho	06/04/2020 17:14	BT - Baixa tensão	VEICULOS	35	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0003129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_11	Coruche	12/04/2020 07:28	MT - Média tensão	AVES	103	2385	0,0069983	0,0001726	0,0142104	0,4784298	0,0000299	0,0017077	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_12	Alijó	10/04/2020 13:02	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	7633	0,0036342	0,0019747	0,0074577	0,2494507	0,0012170	0,0046306	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_13	Vendas Novas	06/04/2020 14:19	BT - Baixa tensão	MALEITORIA (VANDALISMO)	152	107	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000172	0,0026065	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_14	Ponte de Sor	09/04/2020 15:12	MT - Média tensão	AVES	180	1235	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_ABR_T_15	Alcácer do Sal	12/04/2020 15:40	MT - Média tensão	AVES	145	1295	0,0052112	0,0002389	0,0223353	0,3562575	0,0000234	0,0022449	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Serviço Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço			TIEPI MT						
							SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWht)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2020_ABR_T_16	Vila do Conde	13/04/2020 09:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	264	151	0,0075194	0,0000863	0,0161536	0,5140518	0,0000241	0,0036266	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_17	Lousã	15/04/2020 21:19	MT - Média tensão	AVES	133	2581	0,0048415	0,0002266	0,0066578	0,3309857	0,0002044	0,0104152		Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_18	Oeiras	14/04/2020 15:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	162	0,0135954	0,0001834	0,0064091	0,9294318	0,0000255	0,0006909	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_19	Vila Nova de Famalicão	19/04/2020 13:21	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	135	3930	0,0158577	0,0001619	0,0105856	1,0840887	0,0003133	0,0215672	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_20	Beja	15/04/2020 05:21	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	264	3666	0,0120032	0,0012086	0,0208910	0,8205859	0,0005847	0,0059277	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_21	Moimenta da Beira	15/04/2020 13:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	195	3211	0,0085866	0,0002806	0,0197427	0,5870143	0,0001458	0,0114470	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_22	Loulé	14/04/2020 06:41	MT - Média tensão	AVES	118	2404	0,0059798	0,0002158	0,0182694	0,4088048	0,0001238	0,0101826	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_23	Arraiolos	16/04/2020 12:36	MT - Média tensão	AVES	209	1588	0,0134831	0,0001727	0,0317784	0,9277538	0,0001450	0,0220950	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_24	Vila Real	14/04/2020 20:12	BT - Baixa tensão	VEICULOS	57	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0005800	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_25	Espinho	13/04/2020 03:56	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	405	3047	0,0466686	0,0001942	0,0265611	3,1904403	0,0004891	0,0651667	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_26	Ilhavo	18/04/2020 15:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	1689	0,0083573	0,0001187	0,0103811	0,5713330	0,0001622	0,0172534	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_27	Celorico de Basto	17/04/2020 10:40	BT - Baixa tensão	VEICULOS	110	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0011516	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_28	Moimenta da Beira	15/04/2020 17:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	86	914	0,0074874	0,0002806	0,0149583	0,5125498	0,0001458	0,0080938	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_29	Idanha-a-Nova	15/04/2020 13:00	MT - Média tensão	AVES	188	3264	0,0095047	0,0002266	0,0197156	0,2395921	0,0000626	0,0028735	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_30	Braga	17/04/2020 12:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFICIE	165	1786	0,0135413	0,0003561	0,0236639	0,9277311	0,0002857	0,0169209	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)		
EDPD_2020_ABR_T_31	Sintra	20/04/2020 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	165	1284	0,0299249	0,0002482	0,0243866	2,0457748	0,0002051	0,0164851	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_32	Alenquer	20/04/2020 13:58	MT - Média tensão	VEÍCULOS	130	7074	0,0169026	0,0003453	0,0106948	1,1555278	0,0007993	0,0481985	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_33	Coruche	26/04/2020 16:13	MT - Média tensão	AVES	181	1004	0,0083415	0,0001834	0,0167789	0,5702579	0,0000861	0,0055755	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_34	Lisboa	24/04/2020 13:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	50	158	0,0017353	0,0000324	0,0012875	0,1186289	0,0000250	0,0011918	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_35	Beja	21/04/2020 09:31	MT - Média tensão	AVES	84	1011	0,0045303	0,0001619	0,0094703	0,3957096	0,0000031	0,0001435	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_36	Cuba	24/04/2020 06:21	MT - Média tensão	AVES	126	1168	0,0064492	0,0002050	0,0258729	0,4408931	0,0000416	0,0052485	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_37	Ilhavo	22/04/2020 07:40	MT - Média tensão	AVES	76	2717	0,0088923	0,0001726	0,0082653	0,6079087	0,0001427	0,0074240	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_38	Portimão	24/04/2020 03:20	BT - Baixa tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	806	408	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000686	0,0532711	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_39	Aljô	24/04/2020 20:00	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	107	1990	0,0053501	0,0001295	0,0117398	0,3657552	0,0000169	0,0014939	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_40	Aljezur	25/04/2020 06:28	MT - Média tensão	AVES	197	277	0,0031039	0,0001403	0,0153919	0,2141927	0,0000287	0,00039074	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_41	Mogadouro	26/04/2020 01:45	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	13	17720	0,0136549	0,0035716	0,0292916	0,9355028	0,0028391	0,0229420	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_42	Lousada	25/04/2020 16:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	108	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0011919	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_43	Estarreja	20/04/2020 10:47	MT - Média tensão	AVES	104	3972	0,0041915	0,0001403	0,0067582	0,2865459	0,0002439	0,0121299	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_44	Águeda	27/04/2020 10:24	MT - Média tensão	AVES	296	717	0,0399323	0,0001403	0,0311999	2,7299223	0,0000567	0,0167737	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_45	Bragança	28/04/2020 18:27	MT - Média tensão	AVES	126	1443	0,0034639	0,0001726	0,0157106	0,2368033	0,0001053	0,0106018	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)			END (MWh)			SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)
EDPD_2020_ABR_T_46	Lisboa	29/04/2020 09:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	35	173	0,0011491	0,0000216	0,0006393	0,0755587	0,0000122	0,0002854	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSL-ENT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSL-ENT.	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_47	Matosinhos	28/04/2020 01:38	MT - Média tensão	MALEFITORIA (VANDALISMO)	142	1233	0,0145747	0,0001619	0,0112863	0,9963845	0,0001543	0,0139374	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, três condutores de MT em ponta, cortados por terra, sem qualquer evidência de vandalismo, pois não apresenta qualquer dos sinais, descritos como tal, na ficha de ocorrência.	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_48	Ilhavo	29/04/2020 17:46	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	227	1749	0,0109812	0,0000432	0,0076807	0,7507148	0,0000082	0,0018530	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_49	Aveiro	30/04/2020 16:48	MT - Média tensão	AVES	111	2	0,042791	0,0000108	0,0011903	0,2935349	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_50	Tabuaço	28/04/2020 12:41	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	177	177	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,00059302	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado