

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL
DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excecional | | | | | | | | | | Decisão | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|---|--------------|---------------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | | Fundamentação |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Eléctrica | | Qualidade de Serviço Comercial | | | | |
| TEPI MT (min) | SAFI MT (#) | SAID MT (min) | END (MWh) | SAFI BT (#) | SAID BT (min) | QEE | QES | QSC | QSE | QST | QSS | QSC | QSE | QST | QSS | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_1 | Boticas | 01/02/2020 10:27 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 71 | 2393 | 0,0018522 | 0,0002808 | 0,0034586 | 0,1387263 | 0,0002449 | 0,0025840 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_2 | Alizur | 01/02/2020 10:24 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 179 | 2336 | 0,0223785 | 0,0005293 | 0,0470743 | 1,6761211 | 0,0003732 | 0,0324077 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_3 | Montemor-o-Novo | 08/02/2020 18:20 | MT - Média tensão | AVES | 133 | 72 | 0,0151156 | 0,0003996 | 0,0299812 | 1,2070382 | 0,0000092 | 0,0006887 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_4 | Marinhã Grande | 04/02/2020 10:24 | MT - Média tensão | AVES | 51 | 9054 | 0,0044964 | 0,0000540 | 0,0027645 | 0,3367731 | 0,0000259 | 0,0013254 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_5 | Chaves | 08/02/2020 09:28 | MT - Média tensão | AVES | 77 | 3312 | 0,0034182 | 0,0001512 | 0,0096704 | 0,2560173 | 0,0001378 | 0,0091167 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_6 | Benavente | 06/02/2020 10:40 | MT - Média tensão | AVES | 139 | 336 | 0,0073305 | 0,0006803 | 0,0177377 | 0,5490412 | 0,0000101 | 0,0006592 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_7 | Chaves | 09/02/2020 12:03 | MT - Média tensão | AVES | 50 | 2704 | 0,0045525 | 0,0005291 | 0,0123055 | 0,3409725 | 0,0004291 | 0,0095967 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_8 | Coruche | 08/02/2020 08:04 | MT - Média tensão | AVES | 152 | 935 | 0,0072488 | 0,0002808 | 0,0255473 | 0,5429262 | 0,0001002 | 0,0088884 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_9 | Ovar | 04/02/2020 11:34 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 106 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000108 | 0,0011507 | n.a. | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_10 | Valongo | 06/02/2020 21:33 | MT - Média tensão | DESIZAMENTO DE TERRAS | 597 | 2993 | 0,0857207 | 0,0004642 | 0,0696812 | 6,4203561 | 0,0002165 | 0,0179944 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_11 | Águeda | 07/02/2020 18:23 | MT - Média tensão | AVES | 212 | 3540 | 0,0217552 | 0,0004642 | 0,0422742 | 1,6294299 | 0,0004026 | 0,0361697 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_12 | Aljustrel | 16/02/2020 07:29 | MT - Média tensão | AVES | 77 | 1070 | 0,0027900 | 0,0000432 | 0,0031211 | 0,2089672 | 0,0000002 | 0,0000121 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDPD_2020_FEV_T_13 | Combra | 11/02/2020 16:33 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 133 | 3967 | 0,0022125 | 0,0000540 | 0,0070490 | 0,1657148 | 0,0000264 | 0,0034425 | n.a. | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |

| Código do Relatório | Conselho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | Classificação como Evento Excepcional | | | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------|---------------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | Fundamentação | | | | | | |
| | | | | | | | TIERT (min) | SAIFI (nº) | SAIDI (min) | END (MWh) | SAIFIBT (nº) | | | | SAIDIBT (min) | | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_14 | Paredes | 12/02/2020 08:41 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 107 | 3734 | 0,0153005 | 0,0006371 | 0,0207073 | 1,1459864 | 0,0005975 | 0,0196053 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. | Não Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_15 | Arouca | 12/02/2020 15:26 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 114 | 3010 | 0,0070983 | 0,0002699 | 0,0124199 | 0,5316505 | 0,0001004 | 0,0038766 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_16 | Espinho | 13/02/2020 16:11 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 119 | 1769 | 0,0101928 | 0,0001512 | 0,0074715 | 0,7634235 | 0,0002463 | 0,0109123 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_17 | Faro | 10/02/2020 15:19 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 111 | 2734 | 0,0106497 | 0,0002160 | 0,0080655 | 0,7976475 | 0,0003103 | 0,0113903 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_18 | Marinha Grande | 14/02/2020 12:35 | MT - Média tensão | AVES | 111 | 9054 | 0,0097050 | 0,0000540 | 0,0059668 | 0,7268914 | 0,0000259 | 0,0028601 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_19 | Gondomar | 14/02/2020 10:12 | BT - Baixa tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 112 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010085 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_20 | Grândola | 14/02/2020 00:41 | MT - Média tensão | AVES | 132 | 686 | 0,0030315 | 0,0001835 | 0,0139229 | 0,2270580 | 0,0000424 | 0,0028539 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_21 | Alcobaca | 11/02/2020 12:28 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 124 | 1620 | 0,0049589 | 0,0001836 | 0,0135769 | 0,3741466 | 0,0000915 | 0,0059948 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_22 | Alcobaca | 13/02/2020 14:51 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 117 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010544 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_23 | Ilhavo | 22/02/2020 12:13 | MT - Média tensão | AVES | 134 | 1969 | 0,0126955 | 0,0000972 | 0,0130205 | 0,7013541 | 0,0000839 | 0,0112426 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_24 | Arronches | 19/02/2020 06:58 | MT - Média tensão | AVES | 185 | 1662 | 0,0199134 | 0,0004318 | 0,0449882 | 1,7665318 | 0,0001816 | 0,0213804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_25 | Montemor-e-Novo | 19/02/2020 09:40 | MT - Média tensão | AVES | 93 | 72 | 0,0073238 | 0,0003994 | 0,0152964 | 0,5177390 | 0,0000100 | 0,0003877 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_26 | Viana do Alentejo | 17/02/2020 08:05 | MT - Média tensão | AVES | 184 | 2102 | 0,0061623 | 0,0001835 | 0,0163642 | 0,4356285 | 0,0000014 | 0,0001486 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_27 | Abrantes | 18/02/2020 11:31 | MT - Média tensão | AVES | 97 | 6312 | 0,0344518 | 0,0014573 | 0,0222626 | 3,0562415 | 0,0008318 | 0,0211216 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excecional | | | | | | | | | | Decisão | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------|---------|---------------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | | Fundamentação |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | Fundamentação | | | | |
| TIERT (min) | SAIFI (nº) | SAIDI (min) | END (MWh) | SAIFIBT (nº) | SAIDIBT (min) | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | Fundamentação | | | | | | | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_28 | Salvatierra de Magos | 18/02/2020 07:05 | MT - Média tensão | AVES | 163 | 1694 | 0,01524343 | 0,00003699 | 0,0292931 | 1,2636179 | 0,00016662 | 0,0170615 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_29 | Vila Nova de Gaia | 22/02/2020 06:46 | AT - Alta tensão | AVES | 5 | 25881 | 0,0004846 | 0,00007356 | 0,0003476 | 0,0267743 | 0,0001192 | 0,0005485 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_30 | Viseu | 24/02/2020 08:39 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 132 | 4615 | 0,0029866 | 0,0007341 | 0,0100297 | 0,2439542 | 0,0005615 | 0,0072658 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_31 | Lisboa | 28/02/2020 09:00 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 100 | 165 | 0,0084337 | 0,0000972 | 0,0070179 | 0,5405336 | 0,0000249 | 0,0004607 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. | Não Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_32 | Estremoz | 25/02/2020 05:33 | MT - Média tensão | AVES | 172 | 723 | 0,0111375 | 0,0005074 | 0,0394883 | 0,8869531 | 0,0000681 | 0,0008263 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que este incidente não deve ser classificado como evento excecional, uma vez que não existe coerência na identificação do local do evento. | Não Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_33 | Évora | 28/02/2020 14:39 | MT - Média tensão | VEÍCULOS | 219 | 1854 | 0,0046723 | 0,0001727 | 0,0200957 | 0,3721652 | 0,0000223 | 0,0013725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_34 | Viana do Alentejo | 28/02/2020 14:29 | MT - Média tensão | AVES | 145 | 1 | 0,0004441 | 0,0000108 | 0,0015563 | 0,0353689 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_35 | Nisa | 29/02/2020 06:01 | MT - Média tensão | AVES | 102 | 660 | 0,0011644 | 0,0003239 | 0,0051028 | 0,0758814 | 0,0001056 | 0,0005925 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_36 | Lisboa | 28/02/2020 09:00 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 70 | 1274 | 0,0046306 | 0,0000540 | 0,0090456 | 0,2967877 | 0,0001205 | 0,0061852 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT. | Não Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_37 | Lisboa | 26/02/2020 02:52 | MT - Média tensão | INCÊNDIO | 7 | 9663 | 0,0104702 | 0,00010471 | 0,0059913 | 0,6710628 | 0,0015439 | 0,00095655 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_38 | Montemor-o-Velho | 25/02/2020 14:02 | MT - Média tensão | AVES | 147 | 768 | 0,0046771 | 0,0001835 | 0,0180725 | 0,3820340 | 0,0001226 | 0,0080038 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_39 | Penacova | 25/02/2020 09:56 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 95 | 1648 | 0,0087525 | 0,0001511 | 0,0124744 | 0,7149235 | 0,0001607 | 0,0133605 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |

| Código do Relatório | Conselho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | | | | | |
| TIERT (min) | SAIF (MT) | SAID (MT) | END (MWh) | SAIFBT (#) | SAIDBT (min) | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | | | | | | | | | | | |
| EDPD_2020_FEV_T_40 | Tábua | 27/02/2020 08:29 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 346 | 5585 | 0,0150916 | 0,0003670 | 0,0511261 | 1,2327207 | 0,0003508 | 0,0489165 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_41 | Aveiro | 25/02/2020 07:52 | MT - Média tensão | AVES | 128 | 1477 | 0,0126090 | 0,0001619 | 0,0205187 | 0,6965779 | 0,0001319 | 0,0167192 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_42 | Ilhavo | 25/02/2020 15:41 | MT - Média tensão | AVES | 78 | 4500 | 0,0072468 | 0,0002483 | 0,0110468 | 0,4003439 | 0,0002795 | 0,0116395 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_43 | Marinha Grande | 26/02/2020 09:51 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 214 | 9052 | 0,0141057 | 0,0001619 | 0,0176553 | 0,9192448 | 0,0001278 | 0,0124130 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDPD_2020_FEV_T_44 | Esposende | 28/02/2020 15:48 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 71 | 166 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000267 | 0,0018981 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar os danos provocados no interior do armário de distribuição, nem a existência do forte embate, de um veículo, no armário elétrico de baixa tensão, conforme mencionado no pedido. | Não Aprovado | | |