

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de janeiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Qualidade de serviço Comercial	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de serviço	Fundamentação	Decisão		
							TIEMT (min)	SAFI MT (h)	SAFI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (h)							
EDPD_2020_JAN_TC_1	Região centro de P.	19/01/2020 12:28	AT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	118	3364	0,01	0,0004256	0,0154975	0,6325056	0,0002604	0,0104091	Exclusão de pagamento de eventuais compensações em virtude dos prazos regulamentares para assistência técnica, no período referenciado na alínea c) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_1	Carregal do Sal	01/01/2020 20:04	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	76	3166	0,004327	0,0001858	0,0141828	0,3480433	0,0001730	0,0132050	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_2	Sabugal	10/01/2020 12:28	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	261	2425	0,0160844	0,0004481	0,0574484	1,2350280	0,0003889	0,0541594	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_3	Loulé	09/01/2020 12:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	51	804	0,0051377	0,0000546	0,0027415	0,3950569	0,0001101	0,0055212	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_4	Santiago do Cacém	11/01/2020 04:46	MT - Média tensão	AVES	290	611	0,0103709	0,0003716	0,0607466	0,794550	0,0006923	0,0156579	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_5	Almeirim	07/01/2020 14:42	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	5	3307	0,0025780	0,0016831	0,0065819	0,1978772	0,0005274	0,0020019	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_6	Aljiç	07/01/2020 15:39	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	105	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0015821	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocação uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada"	Não Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_7	Tavira	19/01/2020 20:26	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	535	979	0,0045543	0,0006881	0,0334518	0,3496732	0,0001576	0,0050936	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_8	Vila de Rei	14/01/2020 17:45	MT - Média tensão	AVES	314	954	0,0072956	0,0001748	0,0935356	0,5601534	0,0000698	0,0077404	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_9	São João da Madeira	13/01/2020 20:01	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	154	1329	0,0117770	0,0001858	0,0187724	0,9036350	0,0002140	0,0182678	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_10	Pombal	18/01/2020 15:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1841	0,0063079	0,0002075	0,0277057	0,6378734	0,0001163	0,0155378	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_11	Portimão	18/01/2020 08:25	MT - Média tensão	AVES	115	1367	0,0088135	0,0000764	0,0085061	0,6766939	0,0000308	0,0034269	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_12	Tavira	19/01/2020 15:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	549	2862	0,0130237	0,0001529	0,0177287	0,9994669	0,0003976	0,0325784	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_13	Albergaria a Velha	17/01/2020 09:02	MT - Média tensão	AVES	78	4283	0,0106238	0,0004697	0,0204155	0,8156862	0,0004957	0,0248448	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_JAN_I_14	Covilhã	14/01/2020 16:47	MT - Média tensão	AVES	106	2493	0,0089751	0,0001749	0,0174867	0,6691479	0,0002070	0,0207030	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Conselho oriem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEM (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	END (MWh)	SAIFI BT (nº)	SAIDI BT (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	SAIFI BT (nº)	SAIDI BT (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)			
EDPD_2020_JAN_I_15	Avis	25/01/2020 08:59	MT - Média tensão AVES		248	569	0,026898	0,0002512	0,0482259	2,0031565	0,0000907	0,0220634	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_16	Ponte de Sor	26/01/2020 10:24	MT - Média tensão AVES		180	658	0,0064476	0,0001311	0,02340294	0,4950391	0,0000055	0,0009804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_17	Faro	22/01/2020 13:57	MT - Média tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		38	2680	0,0050184	0,0000874	0,0238531	0,3855082	0,0002040	0,0066317	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_18	Loulé	20/01/2020 15:28	MT - Média tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		31	1383	0,0051650	0,0001420	0,00432215	0,3965644	0,0001336	0,0040648	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_19	Vila Nova de Gaia	20/01/2020 16:21	BT - Baixa tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		204	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000145	0,0029662	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_20	Bragança	21/01/2020 14:15	BT - Baixa tensão VEÍCULOS		151	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000126	0,0018994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_21	Portimão	22/01/2020 19:18	MT - Média tensão AVES		55	1367	0,0000959	0,0000765	0,0039526	0,3144784	0,0000308	0,0015928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_22	Tondela	25/01/2020 11:01	MT - Média tensão ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS		78	1888	0,0064821	0,0003167	0,0160296	0,4976885	0,0000905	0,0156107	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_23	Tavira	20/01/2020 14:00	MT - Média tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		60	1	0,0003697	0,0000109	0,0006551	0,0283887	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_24	Aveiro	25/01/2020 15:08	MT - Média tensão ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS		161	3958	0,0076944	0,0000874	0,0138911	0,5907701	0,0000779	0,0123863	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido por OEEG, conclui-se que não foi feita a remoção das árvores, pelo que o incidente da IAMI no qual terá ocorrido o incidente, e as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_25	Marinhã Grande	29/01/2020 11:22	MT - Média tensão AVES		72	9053	0,0151131	0,0001804	0,0147507	1,1603718	0,0004523	0,0157225	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_26	Borba	31/01/2020 12:35	MT - Média tensão VEÍCULOS		320	1643	0,0112824	0,0001949	0,03951361	0,8662513	0,0000886	0,0166616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_I_27	Portimão	27/01/2020 09:51	MT - Média tensão AVES		38	1366	0,0038929	0,0000758	0,0027695	0,2221165	0,0000308	0,0011236	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		