

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de maio de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço							
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)		SAIDI BT (min)	TEPI BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_MAI_T_1	Santarém	03/05/2020 16:13	MT - Média tensão	AVES	55	549	0,0020429	0,0001295	0,0070394	0,1276219	0,0000174	0,0009446	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_2	Nisa	03/05/2020 09:51	MT - Média tensão	AVES	134	1278	0,0154993	0,0002458	0,0228614	0,9682406	0,0002050	0,0184584	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_3	Moinhada da Beira	02/05/2020 11:27	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	144	2503	0,0116405	0,0001727	0,0192292	0,7271814	0,0001807	0,0200661	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_4	Bragança	03/05/2020 00:01	MT - Média tensão	AVES	126	1443	0,0090511	0,0001727	0,0134460	0,1906038	0,0001055	0,0096136	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_5	Aveiro	03/05/2020 08:19	MT - Média tensão	AVES	109	1617	0,0179435	0,0093453	0,0136104	1,1146779	0,0002135	0,0104696	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_6	Santiago do Cacém	06/05/2020 21:02	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	77	2	0,0002366	0,0000216	0,0016591	0,0142783	0,0000002	0,0000123	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_7	Castelo Branco	10/05/2020 05:43	MT - Média tensão	AVES	144	1505	0,0085188	0,0001617	0,0200839	0,5321658	0,0000053	0,0006935	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_8	Espooende	05/05/2020 09:47	BT - Baixa tensão	VEICULOS	112	240	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000385	0,0043220	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_9	Faro	07/05/2020 02:33	MT - Média tensão	FURTOS	143	2697	0,0058098	0,0000539	0,0067069	0,3629367	0,0000242	0,0028868	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_10	Alter do Chão	09/05/2020 09:38	MT - Média tensão	AVES	130	772	0,0027377	0,0001402	0,0121514	0,1710255	0,0000714	0,0048255	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_11	Coruche	08/05/2020 08:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	309	701	0,0038990	0,0005391	0,0162905	0,2435686	0,0001100	0,0008873	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_12	Eivas	09/05/2020 13:38	MT - Média tensão	AVES	242	381	0,0170771	0,0007332	0,0411335	1,0668015	0,0000574	0,0028134	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_13	Bragas	08/05/2020 09:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	123	2766	0,0070713	0,0001186	0,0084820	0,4417417	0,0002039	0,0105562	n.a.	n.a.	Não reune condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EDPD_2020_MAI_T_14	Almeirim	10/05/2020 12:39	MT - Média tensão	AVES	127	1993	0,0067177	0,0002272	0,0199783	0,4196557	0,0000616	0,0067165	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Classificação como Evento Excecional		Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			Fundamentação		
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
EDPD_2020_MAI_T_15	Maia	08/05/2020 15:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	4824	0,0200399	0,0001510	0,0135217	1,2518845	0,0002751	0,0251451	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_16	Amarante	08/05/2020 12:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	123	4460	0,0018916	0,0000431	0,0045238	0,1181665	0,0000497	0,0053206	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELAT).	Não Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_17	Almeirim	15/05/2020 03:24	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	329	45	0,0513419	0,0000970	0,0320069	3,2073176	0,0000067	0,0032218	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_18	Silves	17/05/2020 06:43	MT - Média tensão	AVES	87	4900	0,0136078	0,0002911	0,0184831	0,8500650	0,0003575	0,0229670	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_19	Braga	12/05/2020 11:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	75	3128	0,0059724	0,0000539	0,0032528	0,3730918	0,0000261	0,0013673	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_20	Cortaxo	11/05/2020 06:11	MT - Média tensão	AVES	257	321	0,0170108	0,0006361	0,0395400	1,0626596	0,0000476	0,0038882	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_21	Brago	17/05/2020 07:15	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	105	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000152	0,0016002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumprir o critério "Proteção uma significativa diminuição da quantidade de serviço prestado".	Não Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_22	Ferreira do Alentejo	11/05/2020 06:48	MT - Média tensão	AVES	107	15	0,0153981	0,0001833	0,0156599	0,9619143	0,0000016	0,0001396	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_23	Mértola	12/05/2020 11:41	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	336	876	0,0013604	0,0000755	0,0087521	0,0849825	0,0000600	0,0076113	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_24	Moura	11/05/2020 04:57	MT - Média tensão	AVES	108	146	0,0234239	0,0002264	0,0177090	1,4632849	0,0000072	0,0005960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_25	Belmonte	11/05/2020 04:25	MT - Média tensão	AVES	162	1501	0,0042236	0,0001294	0,0142582	0,2638455	0,0000672	0,0060516	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos apresentados no pedido não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT/Instalação na qual terá ocorrido o incidente. A fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dando que a mesma não se encontra de acordo com o artigo 81.º de RSELAT.	Não Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_26	Vila do Conde	15/05/2020 11:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	4528	0,0022569	0,0000647	0,0017433	0,1409854	0,0001684	0,0044487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2020_MAI_T_27	Paços de Ferreira	14/05/2020 18:01	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	69	127	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,00000204	0,0014065	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais perigosos para a rede elétrica, de acordo com os artigos 63.º e 65.º do mesmo Regulamento de Segurança.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)			SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_MAI_T_28	Amadora	13/05/2020 09:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	599	27	0,1096503	0,0000755	0,0354076	6,8498278	0,0000034	0,0039557	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º de RSELEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_29	Santiago do Cacém	13/05/2020 10:44	MT - Média tensão	AVES	69	1934	0,0096763	0,0004851	0,0214952	0,6044760	0,0002295	0,0110279	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_30	Almeirim	12/05/2020 12:00	MT - Média tensão	AVES	135	2974	0,0118897	0,0003450	0,0197224	0,7427486	0,0003264	0,0036737	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_31	Portel	14/05/2020 17:55	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	313	12	0,0033049	0,0000970	0,0108941	0,2064577	0,0000013	0,0002213	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excecional	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_32	Belmonte	19/05/2020 14:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFICIE	99	1606	0,0057603	0,0004419	0,0200468	0,3598425	0,0002567	0,0117554	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_33	Miranda do Douro	21/05/2020 11:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFICIE	153	827	0,0124024	0,0001401	0,0175595	0,7747752	0,0001320	0,0141480	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura 2 do relatório, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros), conforme estabelecido no RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_34	Chaves	31/05/2020 16:46	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	139	2707	0,0148361	0,0002803	0,0398553	0,9268694	0,0002442	0,0339484	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_35	Montalegre	31/05/2020 15:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	328	2019	0,0035063	0,0001401	0,0130805	0,2190395	0,0001331	0,0167876	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_36	Amadora	25/05/2020 15:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	66	1352	0,0042001	0,0000755	0,0005922	0,623778	0,0002158	0,0032827	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_37	Cascais	31/05/2020 23:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	2938	0,0116085	0,0001293	0,0083117	0,7251789	0,0004575	0,0314704	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º de RSELEAT.	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_38	Sabugal	31/05/2020 09:22	MT - Média tensão	AVES	253	2046	0,0056790	0,0004204	0,0210753	0,3547652	0,0003268	0,0258290	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_39	Benavente	29/05/2020 13:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFICIE	182	907	0,0165961	0,0001725	0,0311211	1,0367517	0,0000908	0,0163787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial								
EDPD_2020_MAI_T_40	Cadaval	28/05/2020 19:24	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	116	2432	0,0312168	0,0005389	0,0485809	1,9500759	0,0003868	0,0943351	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não evidenciam estragos ou vestígios de electrocussão no apoio, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_41	Santarém	29/05/2020 14:32	MT - Média tensão	AVES	135	1150	0,0093627	0,0001940	0,0195860	0,5848529	0,0000572	0,0074774	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_42	Póvoa de Varzim	31/05/2020 23:24	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	251	2719	0,0192128	0,0004096	0,0258155	1,2002220	0,0003799	0,0290809	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório apresenta, nas figuras 3 e 4, dois transformadores de potência, de igual número de PTs aéreos, aparentemente sem quaisquer componentes danificados. Dado tratar-se de um PT, não é indicado o valor da respectiva terra de protecção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_43	Póvoa de Varzim	31/05/2020 23:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	435	3856	0,0207585	0,0003880	0,0342977	1,2967811	0,0005855	0,0697592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_44	Scribal	31/05/2020 12:00	BT - Baixa tensão	AVES	37	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000050	0,0001872	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_45	Oliveira de Azméis	31/05/2020 09:31	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	69	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0007140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		