

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL
DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – MARÇO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação			
TEP/MT (min)	SAFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (h)	SAIDI/BT (min)	Exclusão para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa.	Exclusão para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades			
EDPD_2020_MAR_TC_1	Território de Portugal continental	01/03/2020 20:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	840	265104	1,770	0,065	3,660	129,000	0,050	3,030	Exclusão para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_1	Aljustrel	01/03/2020 13:24	MT - Média tensão	AVES	146	1057	0,01224	0,00075	0,01733	0,94952	0,00017	0,00612	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_2	Conche	02/03/2020 09:13	MT - Média tensão	AVES	202	1346	0,0210302	0,0005391	0,0627842	1,3343878	0,0001505	0,0168337	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_3	Aljustrel	03/03/2020 11:36	MT - Média tensão	AVES	88	1057	0,01090	0,00024	0,03227	0,84504	0,00012	0,00609	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_4	Aljustrel	08/03/2020 14:12	MT - Média tensão	AVES	163	3083	0,01247	0,00024	0,03420	0,96717	0,00017	0,02425	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_5	Montemor-o-Novo	04/03/2020 08:48	MT - Média tensão	AVES	77	72	0,00730	0,00040	0,01504	0,56618	0,00001	0,00038	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_6	Sesimbra	05/03/2020 10:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	3541	0,0200074	0,0000216	0,0016292	0,253222	0,0000717	0,0053158	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_7	Idanha-a-Nova	02/03/2020 11:09	MT - Média tensão	AVES	73	1213	0,00323	0,00023	0,01205	0,25712	0,00002	0,00092	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_8	Vila Franca de Xira	06/03/2020 23:26	MT - Média tensão	ANIMAIS MÃO AVES	4	4801	0,0023914	0,00066047	0,0019882	0,492969	0,0005050	0,0015738	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_9	Figueiró dos Vinhos	03/03/2020 14:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	764	0,00459	0,00015	0,01565	0,29143	0,00012	0,01336	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_10	Trofa	07/03/2020 17:38	MT - Média tensão	ANIMAIS MÃO AVES	194	72	0,00149	0,00001	0,00210	0,08041	0,00001	0,00225	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a existência de proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPT5, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_11	Esposende	05/03/2020 13:51	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00109	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade do serviço prestado".	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_12	Salvaterra de Magos	03/03/2020 11:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	31	0,0014417	0,0000216	0,0028871	0,0914763	0,0000002	0,0000289	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não são apresentados elementos de prova relativos às alturas da linha e de mastreação, conforme disposto nos artigos 93º e 94º do RSLEAT e no artigo 78º do RSKDBEPI, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação				
TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão									
EDPD_2020_MAR_T_13	Vale de Cambra	06/03/2020 17:35	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	64	179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00185	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (fig. 2), não permitem evidenciar os danos na rede, assim como identificar o veículo causador do incidente mencionado no texto do pedido. Também não é possível verificar se a distância dos condutores ao solo, da rede de BT, é superior ao mínimo, imposto pelo disposto nos artigos 47 e 73 do RSRDE em BT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_14	Alder do Chão	03/03/2020 21:41	MT - Média tensão	AVES	131	1038	0,00673	0,00027	0,02503	0,42686	0,00012	0,01103	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_15	Mértola	12/03/2020 00:42	MT - Média tensão	AVES	390	1552	0,00322	0,00015	0,02651	0,23462	0,00005	0,00805	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_16	Castro Marim	12/03/2020 13:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	53	5894	0,00052	0,00012	0,00093	0,03796	0,00017	0,00055	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_17	Valença	10/03/2020 14:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	2580	0,00442	0,00017	0,01406	0,32234	0,00011	0,01130	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_18	Vila Nova de Famalicão	09/03/2020 03:19	MT - Média tensão	AVES	119	585	0,01102	0,00022	0,01751	0,70539	0,00000	0,00000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_19	Abrantes	14/03/2020 05:12	MT - Média tensão	AVES	276	2746	0,02165	0,00033	0,07402	1,57918	0,00006	0,01344	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_20	Pronçesa-Nova	14/03/2020 08:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	174	3094	0,00200	0,00009	0,00752	0,14562	0,00010	0,01018	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_21	Pampilhosa da Serra	10/03/2020 09:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	72	3758	0,00691	0,00027	0,01881	0,50423	0,00028	0,01968	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_22	Évora	10/03/2020 09:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	255	75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00308	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_23	Pombal	10/03/2020 10:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	76	3255	0,00523	0,00031	0,01714	0,38157	0,00019	0,01015	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_24	Nisa	13/03/2020 22:59	AT - Alta tensão	AVES	7	10967	0,00578	0,00253	0,01137	0,42165	0,00175	0,00765	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_25	Ilhavo	15/03/2020 23:08	MT - Média tensão	AVES	22	680	0,00230	0,00010	0,00212	0,16793	0,00010	0,00238	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAR_T_26	Lousada	10/03/2020 16:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	118	168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00321	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros).	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica					
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
EDPD_2020_MAR_T_27	Cetorco de Basto	14/03/2020 13:32	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	103	53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00088	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_28	Fundão	20/03/2020 06:38	MT - Média tensão	AVES	140	1865	0,02017	0,00052	0,04624	1,47079	0,00030	0,03002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT em causa, não tendo também sido possível identificá-lo com os elementos apresentados. O local onde terá ocorrido o incidente referido e indicado na Fig. 1 não é compatível com o local e instalação eléctrica das fotografias da Fig. 2 do Pedido.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_29	Arraiolos	20/03/2020 17:08	MT - Média tensão	AVES	123	1586	0,00233	0,00028	0,01384	0,17013	0,00016	0,00216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_30	Oleão	20/03/2020 12:15	MT - Média tensão	AVES	127	2046	0,00595	0,00010	0,00521	0,43424	0,00015	0,01386	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_31	Loures	18/03/2020 18:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	173	1191	0,0173882	0,0002158	0,0257821	1,26882370	0,0001256	0,0163397	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os estragos nas infraestruturas da RPD terão sido provocados por trabalhos de construção, por empresa terceira, que provocaram a queda do condutor da linha de 20KV, tendo sido a linha verificada em 100V/183. No entanto, o parecer da DGEI referente a esta verificação que não foi emitida a licença de estabelecimento, e como tal, a linha não está licenciada.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_32	Abrantes	20/03/2020 03:04	MT - Média tensão	AVES	245	2743	0,0194145	0,0003345	0,0663994	1,4160279	0,0000656	0,0120774	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_33	Alter do Chão	20/03/2020 19:46	MT - Média tensão	AVES	165	449	0,00411	0,00014	0,01804	0,29983	0,00007	0,00709	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_34	Sabugal	20/03/2020 23:49	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	147	2432	0,00339	0,00021	0,01277	0,24726	0,00022	0,01292	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_35	Trancoso	19/03/2020 07:30	MT - Média tensão	AVES	173	2182	0,00753	0,00031	0,01959	0,54887	0,00018	0,01060	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_36	Almodôvar	17/03/2020 11:09	MT - Média tensão	AVES	69	1153	0,00096	0,00045	0,00676	0,07038	0,00018	0,00235	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_37	Viana do Alentejo	20/03/2020 13:18	MT - Média tensão	AVES	317	2380	0,01387	0,00028	0,05255	1,01132	0,00063	0,00851	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_38	Alcácer do Sal	18/03/2020 15:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	278	0,0038749	0,0001942	0,0143680	0,2826199	0,0000130	0,0015626	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 21.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por tabela, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_39	Covilhã	16/03/2020 08:24	MT - Média tensão	AVES	152	1715	0,0198649	0,0005719	0,0531452	1,4488794	0,0001614	0,0160442	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_40	Moimenta da Beira	19/03/2020 16:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	143	2498	0,01095	0,00053	0,02859	0,79830	0,00039	0,01902	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Declaração
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação		Declaração		
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Declaração									
EDPD_2020_MAR_T_41	Caxais	17/03/2020 14:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	1027	0,0147653	0,0001619	0,0084679	1,0769305	0,0001630	0,0078731	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_42	São	17/03/2020 10:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	73	1184	0,00168	0,00018	0,00582	0,12249	0,00018	0,00557	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_43	Crouche	20/03/2020 04:26	MT - Média tensão	AVES	151	793	0,0068835	0,002482	0,0210960	0,5203559	0,0000617	0,0045833	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_44	Amares	20/03/2020 12:03	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	127	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00137	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_45	Tondela	16/03/2020 16:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00151	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_46	Silves	17/03/2020 13:26	MT - Média tensão	AVES	145	2412	0,01725	0,00029	0,01725	1,25828	0,00039	0,03586	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_47	Seia	16/03/2020 14:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	121	3126	0,00475	0,00018	0,01485	0,34616	0,00017	0,01449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_48	Tomar	17/03/2020 13:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	143	2891	0,0065127	0,0002482	0,0182013	0,4531304	0,0001656	0,0133323	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não são apresentadas evidências do cumprimento das distâncias mínimas de segurança, dos condutores às árvores, conforme o disposto no artigo 28.º do RSELEAT. - Não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação do linho, conforme disposto no artigo 167º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_49	Viana do Alentejo	24/03/2020 13:49	MT - Média tensão	AVES	371	596	0,0030161	0,0001310	0,0094964	0,2199848	0,0000951	0,0037714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_50	Viana do Castelo	24/03/2020 10:36	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	144	5066	0,01064	0,00051	0,01409	0,77612	0,00081	0,01819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_51	Almerim	23/03/2020 14:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	92	1089	0,0057874	0,0001955	0,0114273	0,4221163	0,0000403	0,0035579	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_52	Amares	26/03/2020 13:18	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	127	345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,00707	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_53	Terras de Bouro	23/03/2020 14:51	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_54	Grandola	26/03/2020 08:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	354	0,0095576	0,0003237	0,0447691	0,6971005	0,0000591	0,0079147	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							TEPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
EDPD_2020_MAR_T_55	Lisboa	24/03/2020 14:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	731	0,0033510	0,0000971	0,0016778	0,2371191	0,0001171	0,0013472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_56	Ilhavo	23/03/2020 09:03	MT - Média tensão	AVES	101	1687	0,0266025	0,0001187	0,0107696	1,9403004	0,0001079	0,0089288	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_57	Aveiro	29/03/2020 10:02	MT - Média tensão	AVES	106	3149	0,0093469	0,0002050	0,0146021	0,6817372	0,0003322	0,0260028	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os elementos EDPD_2020_MAR_T_56, não sendo por isso possível contextualizar o incidente descrito, tendo em conta a que este meio de prova se refere a outro local e data, impedindo desta forma a confirmação dos factos ocorridos no terreno.	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_58	Alvito	23/03/2020 10:47	MT - Média tensão	AVES	132	2	0,0003044	0,0000216	0,0028448	0,0222008	0,0000002	0,0000212	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_59	Setúbal	25/03/2020 13:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	125	0,0199253	0,0002589	0,0139917	1,4532825	0,0000175	0,0017304	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_60	Vila Nova de Famalicão	28/03/2020 06:58	MT - Média tensão	AVES	115	37	0,01943	0,00023	0,02586	1,41693	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_61	Vizela	31/03/2020 16:48	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	192	79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00244	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_62	Silves	30/03/2020 11:49	MT - Média tensão	AVES	81	1589	0,0088500	0,0001618	0,0120281	0,6454911	0,0002104	0,0140077	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_63	Évora	30/03/2020 19:54	MT - Média tensão	AVES	75	429	0,0132789	0,0001295	0,0094914	0,9685229	0,0000405	0,0030136	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_64	Ferreira do Alentejo	30/03/2020 15:38	MT - Média tensão	AVES	137	837	0,0052645	0,0002898	0,0193697	0,3839780	0,0001137	0,0078952	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_65	Montemor-o-Novo	30/03/2020 18:31	MT - Média tensão	AVES	109	72	0,0085666	0,0003992	0,0178981	0,6248208	0,0000100	0,0004535	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_66	Chaves	31/03/2020 12:52	MT - Média tensão	AVES	86	2706	0,008281	0,0001511	0,0103173	0,2646229	0,0001375	0,0098209	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_67	Fundão	31/03/2020 05:26	MT - Média tensão	AVES	253	2986	0,0244957	0,0006798	0,0829419	1,7866311	0,0004073	0,0521409	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_68	Fundão	31/03/2020 09:37	MT - Média tensão	AVES	305	2545	0,0095296	0,0001618	0,0348712	0,6950562	0,0001404	0,0186525	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_69	Vila Real	31/03/2020 02:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	266	3131	0,0318558	0,0003884	0,0636585	2,2324519	0,0003871	0,0570426	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_70	Tondela	30/03/2020 09:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	195	3956	0,0260985	0,0005827	0,0504793	1,9035388	0,0003065	0,0266462	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_MAR_T_71	Almeirim	30/03/2020 19:59	MT - Média tensão	AVES	156	1990	0,0236237	0,0003021	0,0348312	1,7230337	0,0001897	0,0281942	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que das fotografias apresentadas não é visível a acumulação de pais/amos indicada como motivo. Se os danos sofridos se localizam na parte frontal e inferior da cuba do transformador, como se infere das fotografias.	Não Aprovado	