

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – ABRIL DE 2019**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de abril de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_ABR_T_1	Montijo	43466	MT	AVES	142	565	0,0243852	0,0000770	0,0072991	1,6670652	0,0000003	0,0000197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 30 kV 30 kV L130-357-11-22-02, os quais terão afetado 565 clientes. - A fotografia apresentada não permite aferir o que causou o incidente.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_2	Almeirim	43469	MT	AVES	172	2859	0,0069164	0,0001430	0,0137740	0,4728306	0,0000173	0,0013566	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_3	Cartaxo	43468	MT	ABATE DE ÁRVORES	241	2785	0,0181881	0,0003629	0,0274531	1,2434076	0,0001762	0,0126300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_4	Castro Marim	43467	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	264	4853	0,0132498	0,0003079	0,0157522	0,9058055	0,0007902	0,0347434	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que dos elementos apresentados para análise resulta que o relatório refere Castro Marim e Vila Real de Santo António como concelho onde teve lugar a ocorrência. O relatório do IPMA não é conclusivo quanto a descargas atmosféricas. O relatório da EDP Distribuição também não faz referência a qualquer descarga.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_5	Soure	43466	MT	AVES	108	1160	0,0054031	0,0001980	0,0126886	0,3693765	0,0001889	0,0115823	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_6	Porto	43474	MT	ESCAVAÇÕES	74	1944	0,0091295	0,0001540	0,0046691	0,6241291	0,0002533	0,0080810	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_7	Porto	43472	MT	ESCAVAÇÕES	55	891	0,0103045	0,0001100	0,0050874	0,7044561	0,0000554	0,0024632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_8	Silves	43474	MT	AVES	130	4746	0,0076684	0,0004839	0,0105239	0,5242370	0,0003806	0,0101425	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta o evento como tendo ocorrido na Guia, que pertence ao concelho de Albufeira e não ao concelho de Silves pelo que não existe coerência na informação prestada.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_9	Santiago do Cacem	43472	MT	AVES	163	1550	0,0063243	0,0008578	0,0273200	0,4323494	0,0001922	0,0018163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_10	Crato	43474	MT	AVES	260	50	0,0024961	0,0000770	0,0148085	0,1706395	0,0000011	0,0002298	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_11	Ilhavo	07/04/2019	MT	AVES	77	855	0,0070241	0,0001430	0,0061008	0,4801923	0,0001384	0,0074416	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_12	Estarreja	02/04/2019	MT	AVES	87	5298	0,0070530	0,0006598	0,0111619	0,4821681	0,00008610	0,0174835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_13	Braganca	07/04/2019	BT	VEÍCULOS	83	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000145	0,0012164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_14	Barcelos	04/04/2019	MT	AVES	108	1660	0,0119156	0,0002969	0,0148919	0,8145921	0,0001019	0,0047582	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido nos pontos 2.1 e 2.3 do pedido.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_15	Moncao	07/04/2019	MT	AVES	136	3345	0,0059461	0,0007258	0,0175732	0,4064995	0,0005434	0,0144478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_16	Tondela	06/04/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	171	165	0,0014309	0,0000880	0,0077047	0,0978223	0,0000298	0,0027911	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_17	Vila Real de Santo Antonio	01/04/2019	MT	AVES	230	1505	0,0082624	0,0004839	0,0171883	0,5648456	0,0001883	0,0066353	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_18	Felgueiras	06/04/2019	MT	AVES	128	1472	0,0333751	0,0006927	0,0450567	2,2816493	0,0002331	0,0202840	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados no relatório, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_19	Montemor-o-Novo	08/04/2019	MT	AVES	140	119	0,0203545	0,0004068	0,0364030	1,3915117	0,0000098	0,0008665	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_20	Coimbra	10/04/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	78	2930	0,0073811	0,0003299	0,0179467	0,5046002	0,0002927	0,0159478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_21	Vila Nova de Famalicao	08/04/2019	MT	AVES	65	580	0,0093125	0,0001979	0,0129276	0,6366401	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_22	Albergaria-a-Velha	09/04/2019	MT	AVES	53	4232	0,0039865	0,0001319	0,0070482	0,2725328	0,0001302	0,0069567	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_23	Ilhavo	08/04/2019	MT	AVES	45	1616	0,0026207	0,0001210	0,0031675	0,1791591	0,0001617	0,0032745	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_24	Lisboa	12/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	96	788	0,0057469	0,0000440	0,0031944	0,3928802	0,0000052	0,0004242	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_25	Sabugal	18/04/2019	MT	AVES	112	1714	0,0121950	0,0002419	0,0118591	0,8336989	0,0002784	0,0145444	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_26	Vila Nova de Famalicao	20/04/2019	MT	AVES	84	581	0,0117506	0,0001979	0,0163106	0,8033134	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_27	Vila Real de Santo Antonio	18/04/2019	MT	AVES	148	1502	0,0148671	0,0005937	0,0259812	1,0163703	0,0002425	0,0099391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que FR15-61-9-1-2-3 Pêgo do Aragão PTD TVR 75, trata-se uma linha do concelho de Tavira, o relatório da ocorrência elaborado pelos serviços técnicos da EDP Distribuição também refere o concelho de Tavira como afetado. No entanto, o relatório a solicitar a classificação como evento excepcional refere o concelho de Vila real de Santo António, pelo que não existe coerência na informação prestada.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_28	Cartaxo	17/04/2019	MT	AVES	181	295	0,0068382	0,0001429	0,0172891	0,4674866	0,0000099	0,0013382	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 15 kV Cartaxo – Quinta Camelo, entre o apoio nº 24 e nº 25, os quais terão afetado 295 clientes.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_29	Coruche	19/04/2019	MT	AVES	227	15	0,0060764	0,0000880	0,0199854	0,4154028	0,0000021	0,0004815	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_30	Valongo	16/04/2019	BT	ANIMAIS NÃO AVES	155	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000202	0,0031247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_31	Matosinhos	16/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	28	3877	0,0034423	0,0000770	0,0021645	0,2353299	0,0001185	0,0033551	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_32	Tavira	19/04/2019	MT	AVES	167	1752	0,0151156	0,0002089	0,0299922	1,0333604	0,0001398	0,0197093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_33	Montijo	15/04/2019	MT	AVES	137	565	0,0101022	0,0000770	0,0040044	0,6906237	0,0000003	0,0000284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_34	Alcacer do Sal	17/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	64	1465	0,0157261	0,0008246	0,0276337	1,0750962	0,0000882	0,0022026	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_35	Marinha Grande	16/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	48	863	0,0037269	0,0000660	0,0029374	0,2547842	0,0001397	0,0060736	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_36	Vila Real	43470	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	609	3948	0,0527731	0,0007806	0,0644508	3,6077669	0,0004854	0,0144891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_37	Odemira	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	719	0,0029969	0,0001649	0,0115195	0,2048787	0,0000688	0,0040790	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos de prova apresentados no relatório verifica-se que o posicionamento da árvore contrariava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro).	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_38	Miranda do Corvo	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	998	0,0038286	0,0002199	0,0159046	0,2617378	0,0001048	0,0072680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_39	Lamego	43468	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	8804	0,0564971	0,0010664	0,0994525	3,8623528	0,0008867	0,0795716	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_40	Anadia	43467	MT	ABATE DE ÁRVORES	131	312	0,0046564	0,0000440	0,0057261	0,3183316	0,0000007	0,0000849	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_41	Rio Maior	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	102	1783	0,0037973	0,0001099	0,0075089	0,2596006	0,0000893	0,0058011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_42	Alcochete	43474	MT	ESCAVAÇÕES	137	2992	0,0157698	0,0001539	0,0148998	1,0780836	0,0003129	0,0342101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_43	Barreiro	43472	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	161	1670	0,0076783	0,0001209	0,0095799	0,5249186	0,0001364	0,0107152	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_44	Cascais	43474	MT	ESCAVAÇÕES	78	1121	0,0077109	0,0001209	0,0057980	0,5271447	0,0001811	0,0066027	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_45	Ilhavo	43472	MT	AVES	55	1960	0,0027608	0,0000550	0,0015109	0,1887411	0,0001263	0,0027330	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_46	Oeiras	43474	MT	ESCAVAÇÕES	166	2457	0,0242788	0,0002748	0,0127090	1,6597887	0,0003985	0,0141427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_47	Castelo Branco	27/04/2019	MT	AVES	140	1499	0,0081321	0,0001649	0,0182752	0,5559435	0,0000051	0,0005349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_ABR_T_48	Castelo Branco	27/04/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	62	2278	0,0038986	0,0002309	0,0118240	0,2665233	0,0001218	0,0048155	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_49	Maia	26/04/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	136	836	0,0013383	0,0000110	0,0015021	0,0914919	0,0000365	0,0049885	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_50	Cascais	28/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	99	958	0,0051255	0,0000660	0,0065895	0,3504007	0,0000297	0,0029635	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_51	Estarreja	28/04/2019	MT	AVES	78	5298	0,0085602	0,0000989	0,0064779	0,5852057	0,0000716	0,0048303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_52	Silves	30/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	55	6777	0,0071905	0,0000879	0,0048293	0,4915680	0,0004311	0,0238049	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_53	Vila Nova de Famalicao	29/04/2019	BT	VEÍCULOS	226	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0018838	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado