

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de agosto de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_AGO_TC_1	Braganca	43702	AT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1920	289546	1,5500000	0,0728000	3,4100000	#####	0,0559000	2,5200000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_1	Celorico da Beira	01/08/2019	MT	AVES	180	2051	0,0085327	0,0003833	0,0395993	0,5785058	0,0002384	0,0261389	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se não foram apresentados meios de prova adequados, e que demonstrem que o incidente tenha sido causado por estorninhos, uma vez que não foi apresentada qualquer evidência de aves no referido local. Assim, o incidente não deverá ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_2	Vila Nova da Barquinha	43470	MT	INCÊNDIO	143	1903	0,0116844	0,0006024	0,0284702	0,7921878	0,0003018	0,0134642	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_3	Avis	43466	MT	VEÍCULOS	300	828	0,0088729	0,0001424	0,0336338	0,6015734	0,0000262	0,0073818	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_4	Coruche	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	182	677	0,0065649	0,0001314	0,0217540	0,4450952	0,0000092	0,0008686	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_5	Portimao	43468	MT	AVES	168	3367	0,0200161	0,0002190	0,0249841	1,3570696	0,0001796	0,0182314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_6	Maia	43467	MT	ESCAVAÇÕES	46	3316	0,0202569	0,0003395	0,0118525	1,3733978	0,0005361	0,0188282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório, através da figura 2, apesar de mostrar um condutor da linha no chão, não apresenta evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_7	Cascais	43466	MT	ESCAVAÇÕES	234	1591	0,0221594	0,0001971	0,0204357	1,5023837	0,0000327	0,0034519	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_8	Viseu	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	387	2866	0,0313652	0,0005038	0,0812524	2,1265316	0,0003146	0,0542013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_9	Serta	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	232	2187	0,0047155	0,0002299	0,0217785	0,3197050	0,0000803	0,0058435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_10	Santa Comba Dao	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	215	1585	0,0087873	0,0003175	0,0182737	0,5957683	0,0002559	0,0135010	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_11	Serpa	43472	MT	AVES	153	1	0,0007595	0,0000109	0,0016813	0,0514960	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_AGO_T_12	Torres Vedras	43474	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	207	113	0,0029432	0,0000438	0,0090643	0,1995433	0,0000176	0,0036520	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_13	Tabua	08/08/2019	BT	INCÊNDIO	98	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0008378	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_14	Vila Velha de Rodão	13/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	58	300	0,0006063	0,0000438	0,0024059	0,0411051	0,0000486	0,0025176	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem verificar os factos descritos, não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_15	Tomar	16/08/2019	MT	INCÊNDIO	186	1640	0,0118291	0,0002189	0,0261373	0,8019993	0,0001636	0,0240237	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_16	Mealhada	14/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	2504	0,0026910	0,0001095	0,0060755	0,1824453	0,0001696	0,0092597	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_17	Cascais	13/08/2019	MT	ESCAVAÇÕES	72	1099	0,0120418	0,0000985	0,0061309	0,8164243	0,0001654	0,0087957	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_18	Pombal	12/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	1646	0,0019504	0,0000985	0,0074549	0,1322335	0,0000782	0,0056286	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_19	Barreiro	14/08/2019	MT	VEÍCULOS	251	1682	0,0086465	0,0001204	0,0117249	0,5862220	0,0001369	0,0107129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_20	Santo Tirso	12/08/2019	BT	ESCAVAÇÕES	66	71	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0007565	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_21	Sobral de Monte Agraço	18/08/2019	BT	VEÍCULOS	92	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0007510	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_22	Oliveira do Hospital	20/08/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	58	2133	0,0051142	0,0003065	0,0100082	0,3467352	0,0002839	0,0090136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_23	Beja	23/08/2019	MT	AVES	60	2	0,0000925	0,0000109	0,0006553	0,0062718	0,0000003	0,0000194	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_24	Beja	25/08/2019	MT	AVES	151	24	0,0339709	0,0002627	0,0316754	2,3031910	0,0000029	0,0003484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_25	Leiria	19/08/2019	MT	FURTOS	71	18	0,0029612	0,0000219	0,0014859	0,2007655	0,0000028	0,0001767	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_AGO_T_26	Miranda do Corvo	19/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	2725	0,0258599	0,0007115	0,0509534	1,7532741	0,0004321	0,0333649	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_27	Amares	24/08/2019	MT	AVES	125	1537	0,0383941	0,0003393	0,0366888	2,6030804	0,0002470	0,0299258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_28	Vidigueira	27/08/2019	MT	AVES	294	1	0,0014556	0,0000109	0,0032228	0,0986882	0,0000002	0,0000477	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_29	Vila Real	26/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	245	3116	0,0353689	0,0003940	0,0787268	2,3979708	0,0003726	0,0735262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através do relatório apresentado não é possível verificar, através da figura, evidências da localização da árvore face à linha. No entanto, a EDP declara, no ponto 3.3 do relatório, que "O abate de árvores ocorreu fora das faixas regulamentares de segurança e com o desconhecimento da empresa."	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_30	Vale de Cambra	29/08/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	38	2194	0,0160743	0,0004050	0,0153517	1,0898175	0,0003527	0,0132427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das fotografias da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_31	Arraiolos	27/08/2019	MT	AVES	199	1577	0,0032742	0,0002846	0,0198986	0,2219853	0,0001576	0,0024924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_32	Macao	26/08/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	488	951	0,0215231	0,0003393	0,1030290	1,4592418	0,0001521	0,0622770	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_33	Aveiro	30/08/2019	BT	ESCAVAÇÕES	113	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000121	0,0013778	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 55 º e 58º do RSRDEEB.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_34	Mogadouro	31/08/2019	AT	AVES	30	17701	0,0303557	0,0035574	0,0565809	2,0580871	0,0028566	0,0452303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_35	Lisboa	30/08/2019	MT	ESCAVAÇÕES	72	2116	0,0056367	0,0000657	0,0025142	0,3821624	0,0003418	0,0144940	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado