

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_TC_1	Braganca	43497	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	900	240299	1,8600000	0,0626000	3,9600000	#####	0,0492000	3,0100000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_1	Tondela	43497	MT	ABATE DE ÁRVORES	228	2814	0,0178492	0,0005175	0,0513023	1,3846280	0,0004483	0,0450167	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_2	Guarda	43500	MT	AVES	146	1842	0,0048646	0,0003083	0,0183042	0,3773622	0,0001714	0,0097735	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo seja "o embate de uma ave de grande porte". Assim sendo, não se considera demonstrado a existência de nexos causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_3	Felgueiras	43499	MT	ABATE DE ÁRVORES	190	2941	0,0199644	0,0003193	0,0292599	1,5487060	0,0002349	0,0232324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_4	Vila Real	43498	MT	ABATE DE ÁRVORES	87	2971	0,0076378	0,0002973	0,0116839	0,5924912	0,0004581	0,0185289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_5	Macao	43497	MT	ABATE DE ÁRVORES	53	196	0,0016676	0,0000551	0,0026102	0,1293594	0,0000319	0,0013842	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_6	Penafiel	43505	MT	ANIMAIS NÃO AVES	75	1328	0,0012614	0,0000220	0,0014221	0,0978503	0,0000152	0,0009270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_7	Vila Pouca de Aguiar	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	289	2222	0,0084976	0,0002643	0,0320010	0,6591865	0,0001462	0,0175673	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_8	Amadora	43505	MT	ESCAVAÇÕES	47	3304	0,0027152	0,0000551	0,0017335	0,2106255	0,0002261	0,0085647	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_9	Santiago do Cacem	43503	MT	AVES	126	5983	0,0164470	0,0015306	0,0363506	1,2758555	0,0009724	0,0139115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_10	Vila Nova de Famalicao	43505	MT	AVES	130	715	0,0231755	0,0004294	0,0276376	1,7978053	0,0001085	0,0031279	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_11	Ilhavo	04/02/2019	MT	AVES	50	500	0,0030068	0,0001211	0,0053540	0,2332505	0,0000698	0,0033690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_FEV_T_12	Oliveira do Bairro	08/02/2019	MT	AVES	82	1634	0,0461741	0,0002533	0,0207639	3,5818846	0,0001183	0,0096909		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_13	Castelo Branco	04/02/2019	BT	VEÍCULOS	209	166	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000271	0,0056678		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, não foi caracterizado o posto de transformação que alimenta a rede de BT afetada, não foi identificado o veículo causador do incidente, nem foram apresentadas evidências de que o mesmo tenha sido causado por um veículo. Finalmente, não foi descrito/evidenciado qual o dano causado ao cabo aéreo referido no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_14	Almeirim	10/02/2019	MT	AVES	198	495	0,0181649	0,0003413	0,0525017	1,4091158	0,0000794	0,0129509		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_15	Santarem	05/02/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	33	260	0,0013411	0,0000771	0,0024935	0,1040357	0,0000423	0,0013688		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_16	Salvaterra de Magos	05/02/2019	AT	ANIMAIS NÃO AVES	20	5948	0,0080246	0,0011341	0,0114534	0,6224952	0,0001059	0,0014570		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_17	Barcelos	04/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	741	0,0084281	0,0001872	0,0091545	0,6537938	0,0001116	0,0054916		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_18	Valenca	09/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	167	1263	0,0095243	0,0002422	0,0215841	0,7388313	0,0001269	0,0133492		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_19	Coimbra	08/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	61	1942	0,0014513	0,0002202	0,0029147	0,1125812	0,0002877	0,0031850		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_20	Pombal	09/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	4522	0,0138828	0,0009690	0,0441228	1,0769378	0,0006077	0,0284271		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_21	Chamusca	07/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	153	131	0,0011923	0,0000110	0,0016847	0,0924885	0,0000214	0,0032744		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_22	Ilhavo	09/02/2019	MT	AVES	76	3265	0,0212267	0,0009470	0,0250876	1,6466292	0,0005273	0,0114166		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_23	Vila Pouca de Aguiar	05/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	200	4500	0,0400197	0,0008368	0,0959384	3,1044692	0,0005517	0,0620156		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_24	Agueda	07/02/2019	MT	AVES	63	2519	0,0100932	0,0004735	0,0191956	0,7829685	0,0004102	0,0170816	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_25	Almeirim	14/02/2019	MT	AVES	93	495	0,0089530	0,0003413	0,0259329	0,6945161	0,0000794	0,0063205	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_26	Cartaxo	17/02/2019	MT	AVES	132	453	0,0190671	0,0001431	0,0151710	1,4791060	0,0000706	0,0087676	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_27	Cartaxo	17/02/2019	MT	AVES	167	453	0,0139361	0,0001431	0,0161510	1,0810717	0,0000706	0,0108691	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_28	Almeirim	15/02/2019	MT	AVES	64	495	0,0074264	0,0003413	0,0216868	0,5760885	0,0000794	0,0050443	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_29	Vila Nova da Barquinha	15/02/2019	AT	AVES	80	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_30	Vila Nova de Gaia	13/02/2019	BT	ESCAVAÇÕES	121	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0011294	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_31	Chaves	12/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	151	1521	0,0046087	0,0004074	0,0151844	0,3575096	0,0002459	0,0129792	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_32	Aveiro	17/02/2019	MT	AVES	208	1634	0,0291825	0,0003964	0,0438328	2,2637883	0,0002642	0,0041886	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_33	Ilhavo	15/02/2019	MT	AVES	94	1924	0,0029437	0,0001872	0,0031129	0,2283516	0,0002725	0,0027382	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_34	Carraceda de Ansiaes	22/02/2019	BT	VEÍCULOS	16	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0001849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_35	Ilhavo	24/02/2019	MT	AVES	188	4410	0,0148420	0,0002533	0,0240313	1,1513470	0,0002754	0,0230263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_36	Pombal	43470	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	3882	0,0813289	0,0004735	0,0490400	6,3089726	0,0003334	0,0237264	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_37	Braga	43466	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	157	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0015902	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_38	Portimão	43469	MT	AVES	271	695	0,0122643	0,0001321	0,0288323	0,9513885	0,0000441	0,0085279	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_39	Almeirim	43468	MT	AVES	119	101	0,0057074	0,0001101	0,0059458	0,4427407	0,0000119	0,0006810	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_40	Fafe	43467	MT	ABATE DE ÁRVORES	324	7821	0,0319992	0,0008038	0,0611411	2,4822893	0,0006425	0,0424021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_41	Estarreja	43466	MT	AVES	170	522	0,0081572	0,0000440	0,0074846	0,6327834	0,0000268	0,0045529	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_42	Avis	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	745	213	0,0229846	0,0003524	0,0878018	1,7829980	0,0000330	0,0187357	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_43	Montemor-o-Velho	43472	MT	VEÍCULOS	96	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000105	0,0010084	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_44	Carregal do Sal	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	2587	0,0092279	0,0001652	0,0099732	0,7158417	0,0002013	0,0126849	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_45	Ponte de Lima	43472	MT	ESCAVAÇÕES	194	2843	0,0114232	0,0003303	0,0227437	0,8861382	0,0002073	0,0138000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_46	Viana do Castelo	43474	MT	ESCAVAÇÕES	114	4197	0,0175030	0,0003083	0,0093545	1,3577692	0,0005723	0,0136483	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_47	Ponte de Lima	22/02/2019	MT	ESCAVAÇÕES	109	2842	0,0059735	0,0003303	0,0115991	0,4633851	0,0002073	0,0068456	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_48	Amares	23/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	252	4191	0,0125395	0,0002422	0,0290364	0,9727363	0,0002495	0,0285867	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_49	Lisboa	22/02/2019	MT	ESCAVAÇÕES	50	737	0,0046567	0,0000551	0,0023167	0,3612343	0,0000961	0,0040396	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_50	Mortagua	21/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	172	1552	0,0058004	0,0003854	0,0126498	0,4499608	0,0002519	0,0052135	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_51	Mirandela	24/02/2019	BT	VEÍCULOS	121	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0009884	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_52	Evora	23/02/2019	MT	AVES	188	3147	0,0130252	0,0001321	0,0235897	1,0104147	0,0000051	0,0008973	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_53	Ourem	25/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	167	1309	0,0041088	0,0003303	0,0078853	0,3187327	0,0002112	0,0066250	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_54	Cartaxo	25/02/2019	MT	AVES	91	453	0,0188616	0,0001431	0,0123749	1,4631645	0,0000706	0,0063776	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado