

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_DEZ_TC_1	Vila Real	43817	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	9060	1699906	#####	0,6850000	#####	#####	0,5250000	#####	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_1	Vila Real	43804	MT	ESCAVAÇÕES	225	1714	0,0064719	0,0001310	0,0061468	0,4707140	0,0000615	0,0019928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_2	Fafe	43800	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	105	113	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000167	0,0017556	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_3	Ferreira do Alentejo	43803	MT	AVES	166	192	0,0103391	0,0003711	0,0135367	0,7519884	0,0000280	0,0002900	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_4	Lisboa	03/12/2019 11:09	BT	ESCAVAÇÕES	121	133	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000214	0,0025918	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_5	Coimbra	43801	MT	ESCAVAÇÕES	71	82	0,0083649	0,0000546	0,0038811	0,6084029	0,0000103	0,0007330	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_6	Montemor-o-Velho	43800	BT	VEÍCULOS	93	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0009436	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_7	Albergaria-a-Velha	43808	MT	AVES	145	4281	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_8	Faro	43806	BT	VEÍCULOS	90	182	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_9	Montalegre	43808	MT	AVES	136	625	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_10	Lisboa	13/12/2019 10:46	MT	ESCAVAÇÕES	62	2234	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_11	Mafra	10/12/2019 09:32	MT	ESCAVAÇÕES	112	4784	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_DEZ_T_12	Vila Nova da Barquinha	10/12/2019 08:40	MT	ABATE DE ÁRVORES	219	971	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_13	Almeirim	14/12/2019 06:34	MT	AVES	164	1471	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_14	Golegã	12/12/2019 05:10	MT	AVES	98	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_15	Tabua	43806	MT	VEÍCULOS	224	3407	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_16	Rio Maior	09/12/2019 10:23	MT	ABATE DE ÁRVORES	120	1794	0,0083103	0,0002292	0,0120652	0,6044266	0,0000768	0,0010889	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_17	Torres Novas	16/12/2019 09:20	MT	VEÍCULOS	87	882	0,0105800	0,0003056	0,0152947	0,7695060	0,0001406	0,0066385	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_18	Gondomar	43808	MT	ESCAVAÇÕES	41	3325	0,0054096	0,0001855	0,0036827	0,3934538	0,0002525	0,0066814	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_19	Vendas Novas	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	481	398	0,0120037	0,0002401	0,0321034	0,8730582	0,0000631	0,0064676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_20	Mertola	20/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	385	1188	0,0117726	0,0002292	0,0435633	0,8562505	0,0001746	0,0329676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, verifica-se que os elementos apresentados não permitem concluir sobre a relação direta do fenómeno atmosférico com o dano provocado, subsistindo a dúvida sobre a existência prévia de fissuras no elemento em causa que possam ter sido potenciadas pelo referido fenómeno, o que pode indicar um défice de manutenção.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_21	Evora	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	227	1850	0,0038308	0,0001746	0,0176432	0,2786261	0,0000222	0,0007745	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_22	Odemira	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	150	721	0,0097012	0,0004038	0,0259476	0,7055956	0,0001055	0,0047737	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_23	Serpa	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	263	565	0,0582228	0,0005675	0,0624745	4,2346912	0,0000886	0,0137608	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_DEZ_T_24	Serpa	20/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	236	540	0,0064353	0,0001419	0,0158036	0,4680586	0,0000733	0,0119262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_25	Alcacer do Sal	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	230	460	0,0137465	0,0002619	0,0419574	0,9998174	0,0000722	0,0098282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para permitirem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_26	Alcacer do Sal	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	167	1352	0,0113390	0,0003056	0,0299164	0,8247153	0,0001147	0,0131140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_27	Vendas Novas	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	483	1813	0,0163586	0,0001746	0,0405008	1,1897985	0,0000779	0,0179251	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_28	Tavira	19/12/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	340	2004	0,0148849	0,0007748	0,0516796	1,0826163	0,0002144	0,0139273	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_29	Oleiros	27/12/2019	BT	VEÍCULOS	64	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0005314	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_30	Fundao	25/12/2019	MT	AVES	125	1863	0,0049321	0,0001528	0,0103553	0,3587198	0,0000597	0,0034675	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_31	Mação	26/12/2019 11:37	MT	ABATE DE ÁRVORES	156	2451	0,0103964	0,0004147	0,0316725	0,7561577	0,0002166	0,0165051	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_32	Moncao	27/12/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	118	3364	0,0086963	0,0004256	0,0154975	0,6325056	0,0002604	0,0104091	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitirem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado