

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de junho de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JUN_T_1	Paredes	07/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	189	2633	0,0090178	0,0004720	0,0126336	0,6101688	0,0003004	0,0061960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_2	Vila Vicosa	05/06/2019	MT	VEÍCULOS	156	31	0,0088785	0,0000878	0,0136964	0,6007452	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_3	Santiago do Cacem	03/06/2019	MT	AVES	89	2119	0,0052556	0,0002195	0,0194710	0,3556067	0,0000971	0,0086171	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_4	Abrantes	07/06/2019	MT	AVES	77	2752	0,0069775	0,0007903	0,0152427	0,4721164	0,0003290	0,0064496	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_5	Pombal	03/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	207	1301	0,0088586	0,0003622	0,0161612	0,5993947	0,0002095	0,0079873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_6	Miranda do Corvo	03/06/2019	MT	AVES	64	999	0,0030704	0,0002195	0,0121356	0,2077528	0,0001298	0,0070308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_7	Oliveira do Hospital	05/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	2022	0,0052468	0,0001976	0,0149912	0,3550161	0,0002131	0,0135118	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_8	Alter do Chão	06/06/2019	MT	AVES	67	323	0,0024066	0,0001317	0,0088092	0,1628364	0,0000516	0,0034541	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_9	Cinfaes	43470	BT	VEÍCULOS	180	127	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200	0,0035922	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_10	Santarem	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	197	581	0,0163769	0,0004500	0,0437414	1,1081056	0,0000935	0,0127674	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a inexistência de tentativas de religação e o fato de os corpos estranhos (palha) estarem noutra ramal, este incidente não pode ser classificado como evento excepcional nos termos da alínea c) do nº 5 do artigo 9º do Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS).	Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_11	Coruche	43469	MT	AVES	87	695	0,0088061	0,0005159	0,0156324	0,5958449	0,0001096	0,0056073	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_12	Almeirim	43468	MT	AVES	115	582	0,0065529	0,0001866	0,0148827	0,4433855	0,0000560	0,0043409	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_13	Cantanhede	43467	BT	VEÍCULOS	210	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0023268	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUN_T_14	Vila do Conde	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	76	4441	0,0134209	0,0006256	0,0114259	0,9080964	0,0004075	0,0064017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_15	Lamego	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	381	6064	0,0215725	0,0003073	0,0591134	1,4596554	0,0003134	0,0731033	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_16	Lisboa	43472	MT	ESCAVAÇÕES	67	186	0,0052008	0,0000768	0,0034889	0,3519025	0,0000029	0,0001074	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_17	Lisboa	43474	AT	ESCAVAÇÕES	23	21641	0,0196053	0,0010647	0,0087123	1,3265478	0,0030478	0,0268288	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_18	Espinho	43472	MT	ESCAVAÇÕES	135	2614	0,0174392	0,0001536	0,0119095	1,1799874	0,0002626	0,0224976	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_19	Vinhais	43474	BT	ESCAVAÇÕES	107	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000122	0,0013031	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_20	Tabuaco	15/06/2019	BT	VEÍCULOS	130	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000213	0,0027622	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_21	Portimao	13/06/2019	MT	AVES	267	2960	0,0076691	0,0002853	0,0064121	0,5189124	0,0003725	0,0099579	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_22	Odemira	10/06/2019	MT	AVES	79	751	0,0082900	0,0004719	0,0237042	0,5609262	0,0001124	0,0061628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_23	Vieira do Minho	12/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	234	1944	0,0208421	0,0002195	0,0176762	1,4102316	0,0001189	0,0080166	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_24	Viana do Castelo	11/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	3229	0,0069444	0,0002853	0,0123397	0,4698782	0,0002915	0,0117044	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_25	Oliveira do Bairro	15/06/2019	MT	INCÊNDIO	75	2617	0,0075243	0,0004719	0,0083939	0,5091125	0,0003465	0,0050096	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2019_JUN_T_26	Macedo de Cavaleiros	10/06/2019	MT	AVES	25	4787	0,0087009	0,0007352	0,0173675	0,5887282	0,0005456	0,0128701	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_27	Proenca-a-Nova	12/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	100	3853	0,0041914	0,0002524	0,0221917	0,2835997	0,0001179	0,0100757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_28	Covilha	16/06/2019	MT	AVES	253	3797	0,0176332	0,0002414	0,0334729	1,1931106	0,0001747	0,0283478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_29	Vila Real	22/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	3451	0,0127231	0,0002414	0,0351141	0,8608789	0,0001554	0,0202754	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidenciação também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_30	Batalha	18/06/2019	BT	FURTOS	164	118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000192	0,0031366	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_31	Guimaraes	18/06/2019	BT	VEÍCULOS	84	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000119	0,0010006	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_32	Mortagua	23/06/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	138	1557	0,0062822	0,0002304	0,0126484	0,4250745	0,0001799	0,0116763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_33	Sabrosa	17/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	99	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0008167	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_34	Santo Tirso	22/06/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	51	3260	0,0420089	0,0007022	0,0364676	2,8424406	0,0004680	0,0243034	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_35	Mogadouro	17/06/2019	MT	AVES	126	3267	0,0040246	0,0004718	0,0194813	0,2723126	0,0003959	0,0153165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_36	Almada	22/06/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	115	2610	0,0102562	0,0001426	0,0096849	0,6939654	0,0003298	0,0236778	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que em conformidade com as imagens fornecidas como prova, não fica explicado como foi possível o acesso ao posto de sectionamento, pelo que, não existem evidências suficientes para classificar este incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_37	Aljustrel	18/06/2019	BT	VEÍCULOS	172	163	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000265	0,0045595	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_38	Braganca	28/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	75	175	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,0021260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório documento apresenta, através da figura 2 a existência de uma vala, não se evidenciando o cabo danificado. De referir ainda que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, designadamente a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT), bem como a respetiva sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUN_T_39	Abrantes	26/06/2019	MT	AVES	180	874	0,0174413	0,0001975	0,0353682	1,1801296	0,0001411	0,0252703	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_40	Sintra	25/06/2019	MT	ESCAVAÇÕES	152	3449	0,0057701	0,0000549	0,0063132	0,3904184	0,0000625	0,0068056	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_41	Caminha	24/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	46	120	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000195	0,0009031	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório indica a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado e já reparado, justificando a ocorrência de sobretensões na rede BT. - Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_42	Valongo	27/06/2019	MT	ESCAVAÇÕES	46	4423	0,0016286	0,0000878	0,0016854	0,1101960	0,0001494	0,0020823	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_43	Azambuja	24/06/2019	MT	AVES	113	1164	0,0050587	0,0001317	0,0108663	0,3422845	0,0000805	0,0075150	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada como prova, verifica-se que a amarração apresentada não está prevista nas Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV (M.T.) de 1986. Por este motivo, este incidente não reúne os critérios para ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_44	Fundão	30/06/2019	MT	AVES	119	597	0,0029449	0,0000768	0,0055257	0,1992584	0,0000494	0,0019310	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_45	Silves	43470	MT	AVES	78	1231	0,0064489	0,0002194	0,0115043	0,4363532	0,0000827	0,0042927	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_46	Torre de Moncorvo	43466	BT	ESCAVAÇÕES	213	188	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000305	0,0065084	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado, justificando a ocorrência de sobretensões na rede BT. - Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_47	Ourense	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	65	3191	0,0041706	0,0002304	0,0106591	0,2821969	0,0001664	0,0074224	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_48	Valongo	43468	BT	VEÍCULOS	89	81	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0011701	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		