

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de maio de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAI_T_1	Vila Nova de Cerveira	04/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	211	1555	0,0055554	0,0001647	0,0172041	0,3470467	0,0001533	0,0155912	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_2	Almodovar	02/05/2019	MT	AVES	107	1174	0,0019347	0,0003075	0,0081001	0,1208592	0,0001294	0,0024691	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_3	Mirandela	03/05/2019	MT	AVES	133	1697	0,0253806	0,0005381	0,0217454	1,5855169	0,0002744	0,0064762	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_4	Trancoso	08/05/2019	AT	AVES	192	15053	0,0260458	0,0043593	0,0667655	1,6270710	0,0023691	0,0373916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_5	Silves	07/05/2019	MT	AVES	198	2373	0,0163983	0,0003404	0,0445611	1,0243960	0,0002265	0,0261200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe coerência na informação prestada, visto que, o relatório refere o concelho de Silves e durante a descrição do incidente verifica-se que o mesmo ocorre no concelho de Loulé.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_6	Arraiolos	10/05/2019	MT	AVES	105	685	0,0114063	0,0001977	0,0162457	0,7125501	0,0000584	0,0050923	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_7	Santarém	07/05/2019 21:27	MT	AVES	155	582	0,0102914	0,0002196	0,0278495	0,6428990	0,0000669	0,0079723	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_8	Ilhavo	12/05/2019	MT	VEÍCULOS	108	7932	0,0020392	0,0000329	0,0020012	0,1273869	0,0001053	0,0041173	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_9	Vila Verde	10/05/2019	BT	VEÍCULOS	205	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0019410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_10	Viana do Castelo	08/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	68	2802	0,0105241	0,0004831	0,0149361	0,6574386	0,0004541	0,0175255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_11	Vila Real	08/05/2019	MT	VEÍCULOS	155	3453	0,0194115	0,0003953	0,0356435	1,2126343	0,0002971	0,0245480	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura 2, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros).	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_12	Viana do Alentejo	10/05/2019	MT	AVES	187	2090	0,0160656	0,0004282	0,0451832	1,0036166	0,0000978	0,0104525	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_MAI_T_13	Vila Vicosa	08/05/2019	MT	AVES	123	101	0,0053589	0,0000878	0,0087954	0,3347668	0,0000145	0,0009565	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_14	Leiria	09/05/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	56	2596	0,0068108	0,0001757	0,0053695	0,4254705	0,0003511	0,0094797	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos elementos de prova apresentados no relatório, referente ao incidente causado que foi por um corpo estranho (silva), por ter entrado no interior do PT através de uma grelha de ventilação, existe uma falta de manutenção/limpeza por parte da EDP Distribuição.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_15	Trancoso	09/05/2019	AT	AVES	429	13361	0,0114675	0,0030636	0,0304566	0,7163687	0,0016552	0,0164517	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_16	Covilha	09/05/2019	BT	VEÍCULOS	107	206	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000335	0,0036142	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado, cabo aéreo de uma baixada monofásica, não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - Não foi identificado o processo de licenciamento, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_17	Ilhavo	07/05/2019	MT	AVES	252	1846	0,0283090	0,0006479	0,0328205	1,7684590	0,0002961	0,0193596	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_18	Gondomar	13/05/2019	BT	INCÊNDIO	138	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0012613	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_19	Lisboa	13/05/2019 16:22	MT	ESCAVAÇÕES	54	1527	0,0045584	0,0000769	0,0032139	0,2847650	0,0001031	0,0038936	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_20	Sintra	15/05/2019 15:18	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	83	1650	0,0043411	0,0000878	0,0054132	0,2711882	0,0000822	0,0057568	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_21	Vila Nova de Gaia	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	216	1042	0,0159484	0,0001427	0,0104962	0,9962905	0,0000565	0,0060576	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_22	Abrantes	18/05/2019 10:35	MT	AVES	105	874	0,0120165	0,0002086	0,0208916	0,7506685	0,0001410	0,0147842	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a amarração apresentada não está prevista nas Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV (M.T.) de 1986. Por este motivo, este incidente não reúne os critérios para ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_23	Montemor-o-Velho	43467	BT	VEÍCULOS	120	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0010416	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_24	Ansiao	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	232	1460	0,0052328	0,0003623	0,0155001	0,3268936	0,0002370	0,0157208	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_MAI_T_25	Leiria	43474	BT	VEÍCULOS	79	90	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000182	0,0014549	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_26	Tondela	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	3378	0,0114987	0,0003733	0,0256902	0,7183240	0,0003275	0,0238501	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_27	Braganca	43474	MT	AVES	94	3364	0,0042786	0,0007576	0,0122092	0,2672840	0,0005393	0,0097963	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_28	Guimaraes	43472	MT	ESCAVAÇÕES	47	51	0,0043978	0,0002196	0,0048244	0,2747282	0,0000057	0,0001148	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_29	Oliveira de Azemeis	43474	BT	ABATE DE ÁRVORES	66	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000125	0,0008299	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_30	Lisboa	20/05/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	104	186	0,0098708	0,0000769	0,0060755	0,6166252	0,0000029	0,0002580	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_31	Odivelas	21/05/2019 08:51	MT	ESCAVAÇÕES	90	1788	0,0067272	0,0000769	0,0043018	0,4202487	0,0000685	0,0033880	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_32	Sintra	21/05/2019 10:17	MT	ESCAVAÇÕES	52	2029	0,0020362	0,0000220	0,0011429	0,1272036	0,0000171	0,0008891	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_33	Evora	21/05/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	107	1014	0,0095475	0,0003404	0,0358285	0,5964266	0,0000376	0,0039834	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_34	Braga	24/05/2019	MT	ESCAVAÇÕES	57	1970	0,0020215	0,0003294	0,0015744	0,1262803	0,0003112	0,0014643	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_35	Guimaraes	22/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	2872	0,0072340	0,0004062	0,0154037	0,4519030	0,0003322	0,0122615	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_36	Beja	21/05/2019	MT	AVES	57	701	0,0061385	0,0002635	0,0140815	0,3834700	0,0000285	0,0015143	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2019_MAI_T_37	Alcacer do Sal	22/05/2019	MT	AVES	166	1318	0,0053809	0,0002306	0,0295053	0,3361439	0,0000233	0,0021400	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_38	Castro Marim	25/05/2019	MT	ESCAVAÇÕES	133	4391	0,0177840	0,0002964	0,0139545	1,1109629	0,0007142	0,0349694	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_39	Miranda do Corvo	25/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	63	2068	0,0035576	0,0001757	0,0092488	0,2222435	0,0001640	0,0082244	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_40	Soure	22/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	1159	0,0072094	0,0001976	0,0172905	0,4503720	0,0001881	0,0177525	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_41	Pombal	24/05/2019	MT	FURTOS	148	1067	0,0140551	0,0003513	0,0432775	0,8780169	0,0001723	0,0222073	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_42	Vila Verde	29/05/2019	BT	VEÍCULOS	70	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0006496	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_43	Alenquer	29/05/2019 15:16	MT	ESCAVAÇÕES	103	3582	0,0249305	0,0003842	0,0145789	1,5574018	0,0001412	0,0045700	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_44	Ansiao	30/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	340	1463	0,0197053	0,0002195	0,0449462	1,2309836	0,0001218	0,0231067	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_45	Tavira	28/05/2019	MT	AVES	356	849	0,0015317	0,0001537	0,0099090	0,0956857	0,0000316	0,0017350	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_46	Porto de Mos	28/05/2019	AT	ABATE DE ÁRVORES	45	43223	0,1824935	0,0091332	0,2163842	#####	0,0069931	0,1529433	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		