

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MARÇO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de março de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_1	Loule	01/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	38	2783	0,0041833	0,0001211	0,0041666	0,3051165	0,0000663	0,0021012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_2	Idanha-a-Nova	03/03/2019	MT	AVES	227	2811	0,0197500	0,0006607	0,0739115	1,4404952	0,0004558	0,0580789	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_3	Tabua	02/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	224	3069	0,0045285	0,0001321	0,0193555	0,3302963	0,0000783	0,0106048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_4	Figueira da Foz	03/03/2019	MT	AVES	88	1553	0,0170259	0,0002423	0,0139097	1,2418109	0,0001856	0,0069418	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_5	Vila Nova de Cerveira	04/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	5073	0,0213208	0,0008589	0,0313263	1,5550644	0,0008170	0,0301043	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_6	Fundão	05/03/2019	MT	AVES	83	188	0,0122828	0,0001321	0,0109388	0,8958623	0,0000157	0,0012983	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_7	Cascais	06/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	49	4602	0,0060831	0,0000991	0,0036490	0,4436765	0,0005143	0,0181626	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_8	Benavente	05/03/2019	MT	AVES	103	1296	0,0067489	0,0003303	0,0194744	0,4922434	0,0000606	0,0027835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_9	Coruche	05/03/2019	MT	AVES	78	89	0,0157822	0,0000440	0,0034048	1,1511000	0,0000005	0,0000379	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_10	Matosinhos	04/03/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	125	3441	0,0094088	0,0003083	0,0058835	0,6862435	0,0005605	0,0054947	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_11	Alter do Chão	05/03/2019	MT	AVES	124	1082	0,0179748	0,0003634	0,0226217	1,3110238	0,0001756	0,0031264	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_12	Elvas	04/03/2019	MT	AVES	80	783	0,0026659	0,0001542	0,0087024	0,1944408	0,0000928	0,0048793	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_MAR_T_13	Elvas	05/03/2019	MT	AVES	85	783	0,0025016	0,0001542	0,0082774	0,1824605	0,0000928	0,0045252	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_14	Alcobaca	05/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	2668	0,0152470	0,0004184	0,0322168	1,1120659	0,0002666	0,0233399	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_15	Cantanhede	04/03/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	117	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0012841	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_16	Pedrogao Grande	09/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	108	2381	0,0010925	0,0000551	0,0059196	0,0796865	0,0000310	0,0033373	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_17	Penacova	08/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	1798	0,0033415	0,0001542	0,0075051	0,2437202	0,0001366	0,0066139	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_18	Castro Marim	43470	MT	ANIMAIS NÃO AVES	207	53	0,0016097	0,0000110	0,0022746	0,1174066	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_19	Silves	43466	MT	AVES	187	1629	0,0146329	0,0003634	0,0283253	1,0672745	0,0001197	0,0104278	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_20	Aveiro	43469	MT	AVES	69	2320	0,0089374	0,0005065	0,0117555	0,6518661	0,0003767	0,0091860	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_21	Aveiro	43468	MT	AVES	90	1583	0,0309285	0,0002312	0,0184597	2,2558157	0,0001171	0,0072265	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_22	Estarreja	43467	MT	AVES	100	1151	0,0106326	0,0001872	0,0117493	0,7755080	0,0001877	0,0106834	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_23	Oliveira do Bairro	43466	MT	AVES	146	2648	0,0183962	0,0003964	0,0241286	1,3417584	0,0002973	0,0279313	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_24	Evora	43474	MT	AVES	238	462	0,0086266	0,0001872	0,0210039	0,6291983	0,0000707	0,0061274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_25	Fundao	43472	BT	VEÍCULOS	91	149	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000243	0,0022337	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_MAR_T_26	Vila Pouca de Aguiar	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	147	3420	0,0059017	0,0002532	0,0168355	0,4304512	0,0002160	0,0153552	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_27	Moimenta da Beira	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	101	4213	0,0097314	0,0005504	0,0293490	0,7097768	0,0004087	0,0257756	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_28	Satao	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	123	832	0,0083086	0,0001211	0,0146060	0,6060007	0,0000657	0,0079203	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_29	Tondela	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	198	3368	0,0146393	0,0003743	0,0337396	1,0677387	0,0003288	0,0318997	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_30	Figueiro dos Vinhos	12/03/2019	BT	VEÍCULOS	124	122	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000199	0,0024888	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - O processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa. - Não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_31	Soure	12/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	170	751	0,0009195	0,0000440	0,0035228	0,0670658	0,0000206	0,0011663	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção terá sido ocasionada na sequência da realização de trabalhos de limpeza da "faixa de proteção" da referida LAMT, no âmbito da RSFGC, por uma empresa prestadora de serviços externos da EDP Distribuição. Assim, considera-se que o pedido não retrata o que terá ocorrido, e que a EDP Distribuição não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, os quais não deverão ser imputáveis a terceiros.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_32	Tabua	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	125	728	0,0075353	0,0001872	0,0231812	0,5496002	0,0001181	0,0146444	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_33	Ilhavo	17/03/2019	MT	AVES	124	499	0,0074230	0,0001211	0,0133029	0,5414108	0,0000694	0,0084012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_34	Vila do Conde	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	208	1674	0,0010693	0,0000440	0,0034023	0,0779895	0,0000207	0,0011859	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_35	Povoa de Varzim	16/03/2019	BT	VEÍCULOS	92	76	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000124	0,0011537	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_36	Porto	18/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	88	462	0,0083140	0,0000991	0,0065457	0,6063925	0,0000501	0,0034315	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_37	Lisboa	19/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	52	1529	0,0037930	0,0000771	0,0026997	0,2766453	0,0001026	0,0030056	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_38	Aljezur	24/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	384	2318	0,0127783	0,0005394	0,0353197	0,9320070	0,0003762	0,0120792	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_39	Condeixa-a-Nova	22/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	274	2235	0,0077546	0,0002422	0,0212972	0,5655909	0,0001593	0,0142238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_40	Vila Nova de Famalicao	29/03/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	7	1740	0,0023950	0,0003412	0,0022826	0,1746862	0,0002824	0,0019156	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta uma grua junto aos condutores de uma linha, contudo não há evidências de ter estado em contacto com condutores energizados.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_41	Vila Nova de Famalicao	31/03/2019	MT	AVES	105	697	0,0287907	0,0004293	0,0301613	2,0998949	0,0001049	0,0071616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_42	Almeirim	26/03/2019	MT	AVES	91	1409	0,0107010	0,0004513	0,0283021	0,7804964	0,0000368	0,0019204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_43	Coruche	26/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	328	1059	0,0088933	0,0002202	0,0283934	0,6486455	0,0000738	0,0086963	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_44	Coruche	31/03/2019	MT	AVES	118	2341	0,0086133	0,0001871	0,0161898	0,6282214	0,0000299	0,0022249	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_45	Oliveira do Bairro	29/03/2019	MT	AVES	180	3967	0,0188041	0,0004623	0,0351324	1,3715081	0,0004513	0,0341593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_46	Aveiro	29/03/2019	MT	AVES	77	1583	0,0054408	0,0001431	0,0046326	0,3968319	0,0001387	0,0067940	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_47	Odemira	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	215	2445	0,0111031	0,0005834	0,0516789	0,8098215	0,0001928	0,0154367	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_48	Aljustrel	31/03/2019	MT	AVES	177	1616	0,0190331	0,0006715	0,0201451	1,3882114	0,0001952	0,0013048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_49	Serpa	31/03/2019	MT	AVES	240	596	0,0196266	0,0004623	0,0576135	1,4314957	0,0000885	0,0100786	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_50	Santiago do Cacem	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	341	2118	0,0278686	0,0001211	0,0224815	2,0326403	0,0001781	0,0308417	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_51	Odemira	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	346	851	0,0069797	0,0003633	0,0349462	0,5090791	0,0001042	0,0109209	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2019_MAR_T_52	Alcochete	28/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	67	2958	0,0043202	0,0000550	0,0036691	0,3150974	0,0000993	0,0066261	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2019_MAR_T_53	Santiago do Cacem	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	253	286	0,0028213	0,0001761	0,0130875	0,2057794	0,0000407	0,0033412	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS.	Não Aprovado	
EDPD_2019_MAR_T_54	Mealhada	43470	MT	ABATE DE ÁRVORES	286	2676	0,0060520	0,0005614	0,0158998	0,4414092	0,0004347	0,0138723	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	