

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de novembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_NOV_T_1	Carrazeda de Ansiaes	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	21	2265	0,0001872	0,0000437	0,0008843	0,0136869	0,0000429	0,0008674	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_2	Ourém	06/11/2019 13:36	MT	ABATE DE ÁRVORES	226	1060	0,0061486	0,0002842	0,0138768	0,4496549	0,0001695	0,0077499	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_3	Paredes	43472	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	82	120	0,0168336	0,0003498	0,0170298	1,2310528	0,0000134	0,0003776	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_4	Povoia de Lanhoso	43474	MT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	118	3790	0,0204997	0,0004810	0,0339798	1,4991565	0,0003826	0,0259768	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_5	Alter do Chão	09/11/2019	MT	AVES	86	171	0,0031440	0,0001312	0,00103179	0,2299205	0,0000189	0,0013636	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_6	Fronteira	08/11/2019	MT	AVES	123	1	0,0009432	0,0000109	0,0013372	0,0689802	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_7	Lisboa	11/11/2019 11:11	MT	ESCAVAÇÕES	42	618	0,0061951	0,0000875	0,0036980	0,4530493	0,0000987	0,0041725	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_8	Penamacor	11/11/2019	MT	AVES	80	3393	0,0048695	0,0008090	0,0191753	0,3561082	0,0005453	0,0125199	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_9	Eivas	17/11/2019	MT	AVES	156	791	0,0075965	0,0001640	0,0239625	0,5555360	0,0000911	0,0141396	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_10	Alcochete	14/11/2019 13:59	MT	ESCAVAÇÕES	73	3131	0,0117834	0,0001531	0,0111280	0,8617300	0,0003102	0,0225393	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_11	Lisboa	11/11/2019 16:12	MT	ESCAVAÇÕES	44	618	0,0050616	0,0000875	0,0030184	0,3701577	0,0000987	0,0031180	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_12	Odemira	11/11/2019	MT	AVES	129	1248	0,0026980	0,0001421	0,0184173	0,1973068	0,0000253	0,0032804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2019_NOV_T_13	Covilha	16/11/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	44	2006	0,0028821	0,0002405	0,0102618	0,2107731	0,0000977	0,0041690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_14	Amarante	18/11/2019	MT	ESCAVAÇÕES	273	3252	0,0435057	0,0002514	0,0331858	3,1816031	0,0003676	0,0456164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_15	Celorico de Basto	18/11/2019	MT	ESCAVAÇÕES	370	2932	0,0270622	0,0004701	0,0469999	1,9790761	0,0002128	0,0189781	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_16	Almeirim	22/11/2019 11:11	MT	AVES	172	1955	0,0206844	0,0004591	0,0564415	1,5126675	0,0000384	0,0027506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_17	Torres Novas	23/11/2019 17:17	MT	AVES	252	3460	0,0095848	0,0001093	0,0270018	0,7009400	0,0000859	0,0211099	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_18	Baião	20/11/2019	BT	VEÍCULOS	101	70	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0011443	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_19	Santarém	22/11/2019 13:20	BT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	105	191	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000002	0,0000170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentadas evidências dos valores das distâncias de vizinhança ou cruzamento das linhas de baixa tensão com as linhas de telecomunicações, conforme disposto no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT Decreto nº 67/2011).	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_20	Viana do Alentejo	26/11/2019	MT	AVES	102	860	0,0032355	0,0001858	0,0116084	0,2366134	0,0000977	0,0050932	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_21	Sabugal	26/11/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	188	2348	0,0060234	0,0002404	0,0168300	0,4404978	0,0001674	0,0090787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_22	Lousa	25/11/2019	MT	VEÍCULOS	134	2708	0,0051519	0,0002841	0,0167337	0,3767622	0,0002104	0,0104186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, a descrição do incidente e as fotografias apresentadas, não permitem aferir como terão sido provocados os danos referidos, ou seja, não permitem contextualizar o incidente, não sendo claro como, nem qual terá sido a causa do contacto com a rede de MT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_23	Almeida	26/11/2019	BT	VEÍCULOS	79	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000089	0,0007038	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_24	Moncao	30/11/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	12	1599	0,0015016	0,0002186	0,0025427	0,1098111	0,0001524	0,0017724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_NOV_T_25	Nazare	27/11/2019	MT	FURTOS	2910	1	0,0056540	0,0000109	0,0318006	0,4134828	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado