

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de setembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_SET_T_1	Santa Maria da Feira	04/09/2019	MT	AVES	14	720	0,0009790	0,0001094	0,0015076	0,0682145	0,0001160	0,0015982	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o incidente, conforme aponta o relatório justificativo da ocorrência da EDP, foi causado por uma ave que ficou electrocutada numa linha de MT, provocando um defeito à terra. - Os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (Fig. 2), não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_2	Ponte da Barca	04/09/2019	BT	INCÊNDIO	38	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000099	0,0003749	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_3	Covilha	43470	MT	AVES	88	1469	0,0131263	0,0003172	0,0150426	0,9146139	0,0002368	0,0080401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_4	Ourém	02/09/2019 18:38	MT	VEÍCULOS	402	5237	0,0323082	0,0009406	0,0716445	2,2511700	0,0007479	0,0477457	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_5	Lisboa	03/09/2019 16:35	MT	ESCAVAÇÕES	33	734	0,0013035	0,0000219	0,0007328	0,0908259	0,0000239	0,0008018	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_6	Lousa	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	207	1488	0,0044639	0,0003391	0,0245076	0,3110330	0,0001412	0,0078013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_7	Viseu	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	44	1109	0,0008153	0,0000328	0,0014438	0,0568066	0,0000940	0,0041341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_8	Santa Maria da Feira	43468	BT	VEÍCULOS	115	80	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000129	0,0014878	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_9	Agueda	43467	MT	INCÊNDIO	396	3606	0,0413946	0,0007109	0,0772395	2,8842987	0,0005717	0,0569772	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_10	Viseu	43466	AT	INCÊNDIO	97	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_11	Sintra	10/09/2019 18:19	MT	ESCAVAÇÕES	101	3814	0,0035425	0,0000219	0,0022204	0,2468356	0,0001460	0,0148230	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_12	Belmonte	43472	AT	INCÊNDIO	123	11462	0,0078393	0,0022091	0,0214832	0,5462302	0,0018356	0,0176835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_SET_T_13	Nisa	43474	MT	ANIMAIS NÃO AVES	216	3335	0,0365298	0,0008530	0,0730579	2,5453247	0,0005375	0,0474142	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_14	Sardoa	10/09/2019 18:50	MT	VEÍCULOS	300	2273	0,0150162	0,0003062	0,0571586	1,0463006	0,0001876	0,0332142	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_15	Figueira da Foz	43474	BT	VEÍCULOS	129	86	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000139	0,0017946	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_16	Coimbra	14/09/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	360	358	0,0037651	0,0000547	0,0196663	0,2623443	0,0000351	0,0126197	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_17	Melgaco	13/09/2019	BT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	82	87	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,001	0,0000141	0,0011536	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura, evidências da existência bem como da localização da árvore face à linha.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_18	Sintra	18/09/2019 13:52	MT	ESCAVAÇÕES	81	3958	0,0026731	0,0000328	0,0012944	0,1862538	0,0000734	0,0015358	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apreendidos elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_19	Belmonte	16/09/2019	MT	AVES	158	2353	0,0086735	0,0006780	0,0185777	0,6043527	0,0003620	0,0122392	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_20	Montemor-o-Novo	20/09/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	138	886	0,0034163	0,0005358	0,0145956	0,2380377	0,0000980	0,0021595	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_21	Mogadouro	22/09/2019	AT	AVES	22	17687	0,0197798	0,0035541	0,0437632	1,3782187	0,0028504	0,0328321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_22	Alcochete	20/09/2019 08:56	MT	ESCAVAÇÕES	60	3714	0,0095338	0,0000984	0,0057658	0,6642975	0,0001673	0,0098032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apreendidos elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_23	Vila Franca de Xira	17/09/2019 14:04	MT	ESCAVAÇÕES	130	648	0,0202351	0,0001750	0,0164144	1,4099426	0,0001014	0,0083900	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apreendidos elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_24	Portimão	21/09/2019	MT	AVES	149	1161	0,0060047	0,0002078	0,0064907	0,4183978	0,0001702	0,0028937	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2019_SET_T_25	Lisboa	20/09/2019 09:21	MT	ESCAVAÇÕES	81	757	0,0046616	0,0000437	0,0022626	0,3248131	0,0001135	0,0078682	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_26	Castelo Branco	19/09/2019	MT	ESCAVAÇÕES	36	2407	0,0039390	0,0000875	0,0027748	0,2744651	0,0002404	0,0075531	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_27	Mogadouro	23/09/2019	AT	AVES	10	17687	0,0099295	0,0035538	0,0220584	0,6918718	0,0028503	0,0179550	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_28	Loures	23/09/2019 11:02	MT	ESCAVAÇÕES	272	3650	0,0210267	0,0001859	0,0179180	1,4651020	0,0004160	0,0555735	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_29	Lisboa	27/09/2019 16:54	MT	ESCAVAÇÕES	37	300	0,0004519	0,0000109	0,0004000	0,0314852	0,0000275	0,0010055	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_30	Monchique	26/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	1617	0,0025411	0,0002624	0,0061945	0,1770623	0,0002603	0,0025625	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_31	Amarante	23/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	196	4576	0,0077942	0,0002952	0,0221111	0,5430852	0,0002627	0,0205835	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_32	Fafe	23/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	63	2680	0,0115170	0,0005030	0,0273398	0,8024848	0,0004325	0,0229496	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado