

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL
DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2020

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Serviço Comercial					Fundamentação
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEPE MT (min)	SAFI MT (#)	SAID MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	TEPE BT (min)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	TEPE BT (min)	SAFI BT (#)	SAID BT (min)	END (MWh)			
EDPD_2020_DEZ_I_1	Vendas Novas	09/12/2020 10:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	99	1873	0,0044506	0,0000322	0,0030888	0,2751496	0,0000723	0,0068179	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_2	Sertã	02/12/2020 15:47	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	165	2228	0,0039805	0,0001825	0,0168465	0,2460847	0,0001688	0,0160529	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_3	Beja	06/12/2020 16:24	MT - Média tensão	AVES	210	714	0,0126178	0,0001074	0,0181446	0,7800631	0,0000008	0,0001352	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_4	Sintra	09/12/2020 12:46	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	24	704	0,0035785	0,0001288	0,0031330	0,2212304	0,0001102	0,0026804	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_5	Sintra	02/12/2020 15:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	1663	0,0014864	0,0000966	0,0011877	0,0918934	0,0000534	0,0009456	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_6	Grândola	05/12/2020 12:29	MT - Média tensão	AVES	142	692	0,0037900	0,0001825	0,0171334	0,2343103	0,0000427	0,0038099	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_7	Amadora	01/12/2020 08:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	3005	0,0157596	0,0001503	0,0130916	0,5742959	0,0004779	0,0446623	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_8	Coimbra	08/12/2020 05:18	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	146	3761	0,0229817	0,0001396	0,0191743	1,4207890	0,0000458	0,00613125	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_9	Viseu	12/12/2020 16:44	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	35	5323	0,0069538	0,0002147	0,0073727	0,4299030	0,0003084	0,0105899	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_I_10	Portimão	10/12/2020 22:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	293	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0024848	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	n.a.	n.a.											
EDPD_2020_DEZ_T_11	Vila Pouca de Aguiar	17/12/2020 09:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	227	4518	0,0330844	0,0005579	0,0505874	2,0453651	0,0003593	0,0328908	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_12	Évora	18/12/2020 14:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	75	1253	0,0014965	0,0000322	0,0019736	0,0925158	0,0000198	0,0013951	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_13	Barreiro	15/12/2020 11:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	91	5513	0,0059625	0,0000966	0,0054117	0,3686153	0,0004791	0,0244666	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_14	Amadora	14/12/2020 09:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	878	0,0065602	0,0000537	0,0023988	0,4055664	0,0001110	0,0062172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_15	Alter do Rio	20/12/2020 12:28	MT - Média tensão	AVES	161	1650	0,0202426	0,0001933	0,0224164	1,2514456	0,0002613	0,0305411	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (apelo, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_16	Aljustrel	19/12/2020 04:25	MT - Média tensão	AVES	122	1072	0,0029153	0,0000966	0,0077735	0,1802336	0,0000022	0,0001642	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que existe falta de coerência na identificação de conselho, no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o conselho é Aljustrel, com o ponto 2.1 e ficha de ocorrência (concelho Santiago do Cacém).	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_17	Santiago do Cacém	22/12/2020 10:21	MT - Média tensão	AVES	127	1055	0,0030485	0,0000965	0,0081519	0,1884628	0,0000022	0,0001722	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_18	Penacova	23/12/2020 15:41	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	191	2098	0,0059602	0,0000858	0,0134823	0,3128348	0,0000879	0,0126985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)			SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_DEZ_T_19	Aljustrel	22/12/2020 05:00	MT - Média tensão	AVES	152	1072	0,0079833	0,0003969	0,0157053	0,4935447	0,0001693	0,0021083	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que existe falta de coerência na identificação de concelho; no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o concelho é Aljustrel, com o ponto 2.1 (concelho Santiago do Cacém), na ficha de ocorrência o concelho não é identificado.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_20	Santa Maria da Feira	21/12/2020 14:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	167	2268	0,0058553	0,0001073	0,0091632	0,3619903	0,0001195	0,0084261	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_21	Pombal	24/12/2020 13:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2517	0,0059406	0,0004613	0,0172454	0,3672634	0,0003242	0,0140326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_22	Vila Nova de Gaia	30/12/2020 09:04	MT - Média tensão	AVES	81	3641	0,0119135	0,0002896	0,0111308	0,7365227	0,0003387	0,0148661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_23	Albufeira	28/12/2020 09:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	3175	0,0059738	0,0000858	0,0059935	0,3693126	0,0001152	0,0063656	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_24	Castro Marim	28/12/2020 10:51	MT - Média tensão	VEÍCULOS	239	591	0,0069277	0,0000536	0,0115278	0,4282846	0,0000399	0,0086502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_DEZ_T_25	Ourique	29/12/2020 17:41	MT - Média tensão	AVES	129	1	0,0003944	0,0000107	0,0013855	0,0243821	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar, através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (sapão, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado		