

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES – DEZEMBRO DE 2021**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões							Qualidade de Energia Eléctrica				Qualidade de Serviço Comercial	
							Continuidade de Serviço			SAIFI/SAIDI/SAIFI/SAIDI/SAIFI/SAIDI				SAIFI/SAIDI/SAIFI/SAIDI				SAIFI/SAIDI/SAIFI/SAIDI	
							TEP:MT (min)	SAIFI:MT (#)	SAIDI:MT (min)	END (MWh)	SAIFI:BT (#)	SAIDI:BT (min)	SAIFI:BT (#)	SAIDI:BT (min)	SAIFI:BT (#)	SAIDI:BT (min)		SAIFI:BT (#)	SAIDI:BT (min)
EREDES_2021_DEZ_T_1	Alcochete	02/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	94	3738	0,01107	0,00011	0,00632	0,80510	0,00018	0,01000	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_2	Braga	04/12/2021	MT	SABOTAGEM	175	1736	0,00416	0,00011	0,00698	0,30227	0,00007	0,00437	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_3	Anarante	07/12/2021	MT	FURTOS	477	4561	0,03411	0,00065	0,65437	2,48108	0,00045	0,03379	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_4	Lamego	16/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	457	2215	0,01718	0,00034	0,04356	1,51000	0,00035	0,06059	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_5	Anadora	17/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	3942	0,00339	0,00005	0,00137	0,04150	0,00040	0,01297	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT, é de 1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais.	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_6	Vila Franca de Xira	15/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	110	3723	0,01236	0,00012	0,00829	1,51308	0,00035	0,02974	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_7	Montemor-o-Velho	18/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	125	1994	0,00458	0,00021	0,01277	0,47600	0,00018	0,01085	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_8	Lisboa	18/12/2021	BT	VEÍCULOS	209	64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00207	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_9	Mogadouro	15/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	187	3761	0,01196	0,00021	0,03526	1,05000	0,00013	0,02233	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_10	Monforte	14/12/2021	BT	INTERFERÊNCIAS A SUPERFÍCIE	112	194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00350	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_11	Serta	24/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	43	227	0,00055	0,00004	0,00186	0,03773	0,00002	0,00088	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_12	Salvaterra de Magos	24/12/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	121	2569	0,01910	0,00077	0,04106	1,31606	0,00041	0,01310	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_13	Chamusca	26/12/2021	BT	VEÍCULOS	115	66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_14	Lisboa	23/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	34	6	0,00155	0,00002	0,00062	0,18944	0,00000	0,00003	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_15	Oliveiros	23/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	318	1795	0,00695	0,00014	0,04455	0,72300	0,00004	0,01172	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_16	Chaves	25/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	3111	0,00143	0,00006	0,00558	0,12551	0,00004	0,00340	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_17	Vila Nova de Gaia	26/12/2021	MT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONST	249	2630	0,02583	0,00009	0,01068	2,32101	0,00007	0,00748	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_18	Odemira	25/12/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	147	1301	0,00736	0,00059	0,01924	0,49737	0,00015	0,00649	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação. - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_DEZ_T_19	Alcaer do Sal	20/12/2021	BT	AVES	51	61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00050	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação. - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial	
							TIEMT (min)	SAFIMT (#)	SADIMT (min)	END (MWh)	SAFIBT (#)	SADIBT (min)				
EREDS_2021_DEZ_T_20	Lisboa	28/12/2021	MT	ESCHAVACÕES	48	2075	0,00263	0,00003	0,00153	0,19157	0,00017	0,00828	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDS_2021_DEZ_T_21	Visu	28/12/2021	MT	VEÍCULOS	79	1485	0,00318	0,00016	0,00686	0,23121	0,00007	0,00270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2021_DEZ_T_22	Aljustrel	27/12/2021	MT	AVES	114	1070	0,00785	0,00026	0,00524	0,57099	0,00017	0,00652	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2021_DEZ_T_23	Coimbra	30/12/2021	MT	ESCHAVACÕES	309	2093	0,01086	0,00021	0,00854	0,78965	0,00033	0,00652	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - Nas zonas urbanizadas as vias serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSELEAT).	Não Aprovado
EREDS_2021_DEZ_T_24	Aljustrel	27/12/2021	MT	AVES	116	1070	0,00856	0,00016	0,00541	0,62245	0,00016	0,00739	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado