

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES – JULHO DE 2021**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			
							TIEMT (min)	SAIEMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MVAh)	SAIFBT (#)				SAIDBT (min)		
EREDES_2021_JUL_T_1	Portugal continental	24/07/2021	AT		126	977394	7,45000	0,18600	8,13200	506,02900	0,15600	6,89400	n.a.	Atendimento telefónico para comunicação de avarias - Excluído, para efeitos de comparação com o padrão legal, do contributo para a geração de energia elétrica do sistema nacional de transporte e distribuição de energia elétrica referenciado na alínea b) do ponto v. do capítulo 4 do relatório.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_1	Mourao	03/07/2021	MT	AVES	227	69	0,00778	0,00013	0,02125	0,52830	0,00000	0,00032	n.a.	Reine condições para aprovação: - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_2	Vila Franca de Xira	02/07/2021	MT	AVES	4	2488	0,00219	0,00076	0,00307	0,14882	0,00040	0,00160	n.a.	Reine condições para aprovação: - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_3	Moura	04/07/2021	MT	ANIMAIS MÃO AVES	200	742	0,01205	0,00046	0,04756	0,81767	0,00012	0,01329	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_4	Lisboa	02/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	40	2625	0,00263	0,00003	0,00118	0,17848	0,00076	0,00946	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSLAT. A figura do relatório que mostra o traçado da linha subterrânea, é irregular e fora da via pública.	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_5	Albufeira	02/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	3189	0,00568	0,00019	0,00562	0,38577	0,00025	0,00769	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_6	Povoas de Varzim	01/07/2021	BT	VEÍCULOS	173	119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00328	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_7	Loule	02/07/2021	BT	VEÍCULOS	221	58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00201	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_8	Marco de Canavezes	04/07/2021	MT	FURTOS	369	6275	0,00745	0,00014	0,02059	0,90559	0,00010	0,01502	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_9	Vila Franca de Xira	10/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	1129	0,00096	0,00007	0,00073	0,74411	0,00017	0,02038	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_10	Sousel	05/07/2021	MT	AVES	128	487	0,00567	0,00016	0,01642	0,38520	0,00008	0,00737	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_11	Almodovar	09/07/2021	AT	ANIMAIS MÃO AVES	19	14127	0,01248	0,00508	0,01650	0,87745	0,00224	0,01989	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_12	Braga	06/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	41	3793	0,00511	0,00017	0,00414	0,34718	0,00039	0,00935	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_13	Montemor-o-Velho	16/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	74	2041	0,00409	0,00020	0,01148	0,27770	0,00018	0,01021	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_14	Mealhada	15/07/2021	BT	VEÍCULOS	121	104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00201	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao sistema nacional de transporte e distribuição de energia elétrica referenciado na alínea b) do ponto v. do capítulo 4 do relatório. - Não existem evidências de que a interrupção tenha sido ocasionada por uma ventura	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_15	Beja	15/07/2021	MT	AVES	31	711	0,00341	0,00015	0,00443	0,21175	0,00003	0,00089	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_16	Anadara	13/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	260	2834	0,00507	0,00002	0,00311	0,34430	0,00007	0,01732	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_17	Nazare	15/07/2021	BT	VEÍCULOS	238	63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00238	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_18	Viseu	17/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	1388	0,02233	0,00023	0,02485	1,51556	0,00023	0,01673	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_19	Portimao	17/07/2021	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	122	673	0,02122	0,00049	0,05157	1,4067	0,00010	0,00956	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_20	Lagoa	16/07/2021	BT	ESCAVAÇÕES	162	55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00142	n.a.	Não reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_21	Sintra	14/07/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	200	370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,01186	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação de serviço prestada; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Declaração
							Classificação como Evento Excepcional										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SADI BT (h)	SAD BT (min)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	END (MVAh)	
EREDES_2021_JUL_T_22	Portimão	13/07/2021	AT	AVES	4	18952	0,00012	0,00018	0,00064	0,00813	0,00003	0,00009	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_23	Cartaxo	17/07/2021	MT	AVES	234	1883	0,01629	0,00053	0,04748	1,10564	0,00030	0,02576	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_24	Alenquer	13/07/2021	MT	AVES	390	1	0,00059	0,00001	0,00417	0,04024	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_25	Alenquer	12/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	1583	0,01181	0,00017	0,01794	0,80194	0,00011	0,01058	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_26	Leiria	24/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	93	1968	0,01253	0,00029	0,01369	0,85016	0,00031	0,01530	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_27	Alcaer do Sal	23/07/2021	MT	VEÍCULOS	488	1455	0,01144	0,00086	0,08670	2,81312	0,00007	0,00635	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_28	Lisboa	23/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	57	1207	0,00395	0,00004	0,00225	0,46781	0,00003	0,00170	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 79º-85LEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_29	Santa Maria da Feira	22/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	2476	0,02899	0,00031	0,02439	1,56808	0,00025	0,03096	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_30	Abrantes	20/07/2021	MT	FURTOS	115	72	0,01220	0,00013	0,01121	0,82800	0,00001	0,00079	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_31	Sintra	23/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	52	2018	0,08329	0,00002	0,00110	0,23239	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_32	Esposende	25/07/2021	BT	VEÍCULOS	454	150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,01083	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_33	Celorico de Basto	23/07/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	95	4484	0,00916	0,00019	0,01782	0,64203	0,00016	0,01489	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_34	Braga	26/07/2021	MT	ANIMAIS NÃO AVES	114	2743	0,00568	0,00024	0,00588	0,38523	0,00027	0,00104	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a peça do seccionador onde terá ocorrido o curto-circuito. Também não existem evidências da proteção no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11º do RSPPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_35	Braga	27/07/2021	MT	FURTOS	278	2815	0,01147	0,00030	0,01573	0,77851	0,00024	0,01161	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_36	Seixal	26/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	132	2755	0,00373	0,00003	0,00370	0,52592	0,00005	0,00575	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_37	Pampilhosa da Serra	29/07/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	137	3388	0,00206	0,00009	0,01157	0,13955	0,00005	0,00637	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_38	Cadaval	29/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	53	2006	0,00364	0,00011	0,00512	0,21696	0,00011	0,00563	n.a.	n.a.	Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Declaração	
							Excluído dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIEMI (min)	SAFI (MT (#))	SAIDI (min)	END (MWh)	SAIFI (MT (#))	SAIDI (min)	SADIT (min)	SADIT (min)	SAIDI (min)	SAIDI (min)		
EREDES_2021_JUL_T_39	Vila Real	30/07/2021	BT	VEÍCULOS	61	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00101	n.a.	n.a.	Reline condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_40	Albufeira	28/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	35	3193	0,00256	0,00009	0,00257	0,17359	0,00012	0,00359	n.a.	n.a.	Reline condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		