

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – JUNHO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão	
							Excluído dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial						
							TIEMT (mWh)	SAIEMT (#)	SAIDIMT (mWh)	END (MVAh)	SAFH BT (#)	SAID BT (mWh)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão		
EREDS_2021_JUN_T_1	Loures	01/06/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	236	1741	0,04654	0,00033	0,05359	3,28459	0,00027	0,04265	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_2	Sobral de Monte Agraço	02/06/2021	MT	AVES	4	2948	0,00134	0,00058	0,00138	0,09062	0,00048	0,00162	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_3	Vouzela	02/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	242	1257	0,00787	0,00027	0,02087	0,53259	0,00009	0,00655	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_4	Alenquer	01/06/2021	MT	AVES	315	1	0,00096	0,00001	0,00337	0,06491	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_5	Viseu	05/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	1927	0,01588	0,00048	0,03385	1,07418	0,00031	0,02111	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_6	Satão	11/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	134	96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00204	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_7	Amarante	11/06/2021	MT	FURTOS	354	4520	0,04184	0,00066	0,06029	2,83079	0,00045	0,04337	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_8	Castelo Branco	12/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	174	2424	0,00433	0,00009	0,01909	0,59280	0,00029	0,01321	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º e 158º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_9	Covilhã	07/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	138	2833	0,01717	0,00034	0,03370	1,16149	0,00021	0,02312	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_10	Fundão	12/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	427	2288	0,04430	0,00066	0,10463	2,99758	0,00036	0,06360	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Não reline condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do IPMA, é omissa quanto à itaem das ocorrências de REA no local do incidente, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147º, 152º e 158º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_11	Pesoa da Regua	13/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	123	484	0,06416	0,00013	0,01589	0,30196	0,00008	0,00940	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_12	Braga	09/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	1022	0,00181	0,00002	0,00101	0,12271	0,00005	0,00252	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_13	Guarda	09/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	144	2097	0,06209	0,00017	0,00389	0,14171	0,00032	0,00515	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_14	Vila Real	13/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	275	27	0,00334	0,00001	0,00294	0,22603	0,00002	0,00472	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_15	Pombal	10/06/2021	MT	VEÍCULOS	129	291	0,02611	0,00015	0,01455	1,76685	0,00004	0,00473	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_16	Valongo	15/06/2021	BT	DESABAMENTO DE MUIROS/OUTRAS CONST	288	75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00339	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDS_2021_JUN_T_17	Castelo Branco	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	277	2424	0,01100	0,00069	0,05355	0,74404	0,00039	0,03082	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º e 158º do RSELEAT. - Bem como dos artigos 52º, n.º 2, do artigo 58º e 61º do RSSEPT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Declaração		
							Classificação como Evento Excepcional					Qualidade de Serviço						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica			SAIDI MT		SAIFI MT		SAIDI BT			
TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_JUN_T_18	Covilha	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	46	165	0,00042	0,00003	0,00147	0,02835	0,00003	0,00121	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o relatório do IMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que era ocorrido o incidente; - Não foi realizada a instalação, de acordo com disposto nos artigos 1473, 1529 e 1588, do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_19	Lamego	15/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	519	3884	0,04806	0,00047	0,09503	3,25220	0,00041	0,08285	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_20	Eivas	17/06/2021	MT	AVES	371	1	0,00056	0,00001	0,00397	0,03817	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_21	Idanha-a-Nova	20/06/2021	MT	AVES	137	431	0,00377	0,00022	0,01001	0,25489	0,00006	0,00441	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_22	Vendas Novas	15/06/2021	MT	AVES	127	1854	0,00415	0,00012	0,01085	0,28049	0,00004	0,00491	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_23	Vila Real	15/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	260	2925	0,02657	0,00028	0,03886	1,79808	0,00047	0,06608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_24	Mirandela	17/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	175	2722	0,00076	0,00048	0,01091	0,32175	0,00044	0,00960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_25	São João da Pesqueira	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	181	1	0,00027	0,00001	0,00193	0,01858	0,00000	0,00003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que através dos meios de prova apresentados não é possível estabelecer relação e verificar que a descarga atmosférica possa ter danificado a vara do sectorador, com as peças metálicas das travessas ligadas à terra, cuja evidência não apresentada.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_26	Aveiro	14/06/2021	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	42	107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00073	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que é caracterizado o PT em termos de potência. O elemento de rede danificado EBIP não justifica a interrupção do fornecimento de energia aos clientes referidos, dado que se trata de um equipamento associado a iluminação pública, a informação do qual não permite concluir pela existência de qualquer PCA no local do incidente.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_27	Covilha	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	423	2076	0,02031	0,00065	0,04131	1,37429	0,00033	0,02657	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o relatório do IMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PT/transformador; não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no referido PT e não é feita qualquer referência ao estado do isolamento de acordo com os artigos 525, 538 e 618 do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_28	Lamego	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	143	6171	0,05087	0,00098	0,08705	3,44214	0,00098	0,07752	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_29	Lisboa	15/06/2021	MT	ESCAVACÕES	141	372	0,01631	0,00011	0,01000	1,10330	0,00003	0,00367	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de escavação mínima de segurança, de acordo com o artigo 804 do RSELEAT; - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 811 do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_30	Carrizosa de Ansiães	19/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	128	1168	0,00019	0,00001	0,00136	0,01309	0,00002	0,00029	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_31	Beja	17/06/2021	MT	AVES	32	712	0,00093	0,00017	0,00371	0,06264	0,00003	0,00058	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_32	Concheite	15/06/2021	MT	AVES	181	1100	0,00528	0,00014	0,01793	0,35693	0,00003	0,00241	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_33	Alcobaca	18/06/2021	BT	VEÍCULOS	180	70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00201	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_34	Montijo	19/06/2021	MT	AVES	262	495	0,03416	0,00016	0,03432	2,33132	0,00007	0,01317	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_35	Palmeira	17/06/2021	MT	VEÍCULOS	148	1026	0,00401	0,00006	0,00841	0,27123	0,00003	0,00321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_JUN_T_36	Mirandela	17/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	359	2722	0,00577	0,00013	0,02487	0,39041	0,00010	0,03529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento apresenta através da figura 2, evidências de um isolador danificado, que poderia muito bem ter sido danificado por uma descarga atmosférica, mas não possível estabelecer a relação de causalidade entre o evento e o dano apresentado como meio de prova.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Excluído dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	SAI	SAQ	SAE	SAI		
EREDES_2021_JUN_T_37	Vila Nova de Foz Coa	18/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	289	2848	0,02098	0,00046	0,08194	1,41929	0,00021	0,03704	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que o documento não apresenta, através das figuras, evidências que nos permitam visualizar o equipamento/linha onde ocorreram as descargas atmosféricas que a E-Redes refere como "Unhas danificadas no lugar Creigo - PVD VFL 0076 Qta de S. João". - Não é indicada qualquer referência do processo de licenciamento da linha em assunto.	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_38	Evora	18/06/2021	MT	AVES	202	422	0,08617	0,00020	0,02591	2,44714	0,00004	0,00802	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_39	Felgueiras	25/06/2021	MT	FURTOS	347	3297	0,05739	0,00024	0,07595	3,88349	0,00010	0,03058	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_40	Fundão	26/06/2021	MT	AVES	156	610	0,01839	0,00016	0,01266	1,21938	0,00005	0,03344	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_41	Azambuja	22/06/2021	BT	VEÍCULOS	258	63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00258	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_42	Vila Nova de Gaia	23/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	173	3686	0,01172	0,00009	0,00505	0,79334	0,00007	0,00432	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_43	Tabua	26/06/2021	MT	VEÍCULOS	300	801	0,01035	0,00019	0,02928	0,70064	0,00013	0,01808	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_44	Porto	21/06/2021	BT	MAFETORIA (VANDALISMO)	263	238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,01010	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_45	Chaves	28/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	244	2973	0,01436	0,00030	0,01111	0,97132	0,00043	0,01595	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º de RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_46	Odivelas	29/06/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	97	5664	0,06697	0,00036	0,00650	0,47160	0,00092	0,00895	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_47	Serta	30/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	106	1189	0,00332	0,00047	0,01340	0,22477	0,00019	0,00396	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_48	Lagos	28/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	78	3343	0,00226	0,00015	0,00230	0,15306	0,00022	0,00325	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_49	Lisboa	28/06/2021	MT	MAFETORIA (VANDALISMO)	131	33	0,00871	0,00004	0,00442	0,58940	0,00000	0,00064	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_50	Bermonte	30/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	246	1615	0,01044	0,00044	0,04564	0,70617	0,00036	0,02576	n.a.	n.a.	n.a.	Reține condições para aprovação: - Reține os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_51	Fornos de Algodres	30/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	97	53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00083	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_JUN_T_52	Seta	29/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	99	84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00135	n.a.	n.a.	n.a.	Não reține condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	