

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - ABRIL DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2022_ABR_T_1	Monção	02/04/2022 13:38	MT - Média tensão AVES		160	744	0,0071600	0,0000851	0,0108836	0,6501106	0,0000023	0,0061748	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_2	Leiria	01/04/2022 09:19	MT - Média tensão AVES		53	1847	0,0083031	0,0003191	0,7235817	0,0002132	0,0086734	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_3	Tomar	02/04/2022 19:37	MT - Média tensão VEÍCULOS		297	3085	0,0298430	0,0003404	0,0627354	2,6006895	0,0002271	0,0441555	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_4	Leiria	03/04/2022 12:58	MT - Média tensão AVES		117	3270	0,0108314	0,0002659	0,0195123	0,9264798	0,0001805	0,0128417	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_5	Leiria	02/04/2022 17:35	MT - Média tensão AVES		137	3188	0,0180925	0,0002446	0,0255375	1,5766895	0,0001800	0,0192263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_6	Idanha-a-Nova	01/04/2022 09:23	BT - Baixa tensão VEÍCULOS		125	252	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000402	0,0050359	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os elementos de rede de baixa tensão não justificam a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; - não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_7	Cantanhede	07/04/2022 07:59	MT - Média tensão AVES		127	1131	0,0068320	0,0001489	0,0185717	0,5953829	0,0001306	0,0162883	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_8	Ilhavo	09/04/2022 07:30	MT - Média tensão AVES		92	1920	0,0042615	0,0000745	0,0035010	0,3713693	0,0000663	0,0024513	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_9	Oliveira de Azeméis	05/04/2022 11:51	MT - Média tensão INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE		146	3180	0,0072336	0,0005531	0,0115594	0,6303743	0,0005049	0,0119114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_10	Cantanhede	10/04/2022 10:44	MT - Média tensão AVES		73	1982	0,0063127	0,0002127	0,0115069	0,5501297	0,0001802	0,0095630	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_11	Setúbal	10/04/2022 06:20	MT - Média tensão AVES		148	1997	0,0146714	0,0001595	0,0219792	1,2785498	0,0000561	0,0082982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_12	Águeda	10/04/2022 10:11	MT - Média tensão AVES		107	2556	0,0134794	0,0004574	0,0245976	1,1745822	0,0004027	0,0224465	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido o embate de uma ave com os cabos da rede elétrica, tendo em conta a ausência de qualquer prova no local do acidente, mas sim, afetado do qual, não foram observadas, demonstrada a existência de qualquer nexo causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEMT (min)	SAFIT (nº)	SAIDI (min)	END (MVAh)	SAFIT (nº)	SAIDI (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_ABR_T_13	Oleiros	06/04/2022 11:26	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	164	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000092	0,0015171	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_14	Leiria	16/04/2022 14:56	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	232	2909	0,0011376	0,0000106	0,0024712	0,0991403	0,0000003	0,0000741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_15	Montemor-o-Novo	11/04/2022 18:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	149	75	0,0124720	0,0003829	0,0309674	1,0868859	0,0000104	0,0008508	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_16	Póvoa de Varzim	16/04/2022 08:22	MT - Média tensão	AVES	94	3681	0,0119467	0,0002659	0,0212318	1,0411068	0,0001888	0,0160035	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_17	Gouveia	13/04/2022 12:52	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	123	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0032756	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_18	Benavente	11/04/2022 03:00	MT - Média tensão	AVES	91	92	0,0198321	0,0001170	0,0087453	1,7282808	0,0000880	0,0006486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_19	Felgueiras	16/04/2022 13:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	154	1867	0,0114763	0,0002446	0,0185754	1,0001145	0,0001169	0,0089463	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_20	Lamego	23/04/2022 07:30	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	142	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0011578	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_21	Santarém	19/04/2022 22:12	MT - Média tensão	AVES	134	1687	0,0106730	0,0002334	0,0215192	0,9301051	0,0000723	0,0067087	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_22	Idanha-a-Nova	22/04/2022 06:29	MT - Média tensão	AVES	182	1223	0,0321149	0,0009147	0,0749853	2,7986786	0,0001596	0,0197592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_23	Aljustrel	19/04/2022 14:41	MT - Média tensão	AVES	119	1	0,0009050	0,0000106	0,0013590	0,0782922	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_24	Serpa	22/04/2022 06:50	MT - Média tensão	AVES	226	209	0,0272030	0,0004574	0,0575983	2,3766296	0,0000314	0,0049339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_25	Sertão	21/04/2022 17:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	71	2220	0,0386334	0,0005637	0,0124666	0,3184372	0,0002732	0,0095985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEMT (min)	SAFIT MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFIT BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação									
EREDES_2022_ABR_T_26	Marinha Grande	19/04/2022 03:19	MT - Média tensão AVES		173	4877	0,0146995		0,0000532	0,0089650	1,2810012	0,0000259	0,00945419	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_ABR_T_27	Montemor-o-Novo	23/04/2022 08:56	MT - Média tensão AVES		213	126	0,0225345	0,0004042	1,9637900	0,0000185	0,0017997	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_ABR_T_28	Gasteio Branco	20/04/2022 10:30	MT - Média tensão AVES		64	2980	0,0031467	0,0001808	0,0074789	0,2742322	0,0001603	0,0070666	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_29	Chaves	20/04/2022 08:08	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	173	2103	0,0092665	0,0004467	0,0305012	0,8075408	0,0003334	0,0212554	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_30	Coruche	18/04/2022 11:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	703	0,0030356	0,0001702	0,0093810	0,2643821	0,0000779	0,0015104	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_31	Fornos de Algodres	21/04/2022 19:09	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	37	104	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000156	0,0006222	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pela DGEI; Conclui-se o elemento de rede danificado (Cabo de torção do tipo US-3X25+16mm2) não justifica a interrupção do abastecimento de energia para as áreas indicadas, e a potência dos clientes afectados não excede os 250 KVA, sendo necessário o cumprimento do processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica-se que se trata de um PT do tipo CA de 200 KVA.	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_32	Aveiro	19/04/2022 10:14	MT - Média tensão AVES		109	3971	0,0171322	0,0004467	0,0270154	1,4929990	0,0004817	0,0289448	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_33	Amarante	22/04/2022 19:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	104	212	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000338	0,0035407	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_34	Portimão	22/04/2022 04:56	MT - Média tensão AVES		233	6135	0,0177311	0,0001595	0,0174213	1,5451877	0,0001740	0,0042618	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_35	Porto	26/04/2022 10:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	30	1319	0,0017275	0,0000213	0,0006356	0,15065409	0,0000986	0,0028857	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pela DGEI; Conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_36	Estarreja	26/04/2022 13:32	MT - Média tensão AVES		69	3834	0,0061897	0,0001383	0,0095953	0,5994047	0,0002595	0,0167733	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_37	Coimbra	30/04/2022 15:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	52	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000099	0,0005235	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
							TIET (min)	SAFI (nº)	SAFI (min)	END (MVAh)	SAFI (nº)	SAFI (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	SAFI (nº)	SAFI (min)	SAFI (nº)		
EREDES_2022_ABR_T_38	Almada	27/04/2022 14:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	171	970	0,0041712	0,0000532	0,0038128	0,3635060	0,0000742	0,0068095	n.a.	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Após parecer emitido pela DGEE, concluiu-se não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 8ºº RSLEAT; - Não evidencia que, nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, conforme disposto no artigo 7ºº do RSLEAT. 	<p>Não Aprovado</p>	