

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - AGOSTO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação			
TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação										
EREDES_2022_AGO_I_1	Loures	01/09/2022 17:56	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	73	496	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000797	0,0058691	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_2	Figueira da Foz	02/09/2022 19:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	67	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0006108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2022_AGO_I_3	Oliveira de Azeméis	02/09/2022 08:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	101	1410	0,0070485	0,0001381	0,0007938	0,5944311	0,0001078	0,0056161	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_4	Lisboa	03/09/2022 08:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	2194	0,0062228	0,0000637	0,0037807	0,5247986	0,0001943	0,0113720	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_5	Fundão	07/09/2022 04:24	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	209	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0018506	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_6	Lisboa	05/09/2022 14:11	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	118	121	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000191	0,0027569	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pela DCEES, conclui-se que os elementos não são suficientes para atestar que os requisitos foram cumpridos em conformidade com o disposto nos artigos 57.º e 58.º do ISIDEPEE1.	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_7	Alcochça	01/09/2022 17:41	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	177	128	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000206	0,0036500	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_8	Mealhada	01/09/2022 09:49	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	436	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000319	0,0051861	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_9	Bragança	05/09/2022 12:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	175	4426	0,0079007	0,0003187	0,0307872	0,6663006	0,0004545	0,0333677	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_10	Mogadouro	10/09/2022 02:09	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	231	3764	0,0212654	0,0001912	0,0297932	1,7934104	0,0002266	0,0275943	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_11	Benevente	08/09/2022 19:42	MT - Média tensão	AVES	199	4117	0,0607832	0,0002443	0,0481605	5,1261298	0,0003265	0,0071658	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_12	Oliveira do Bairro	10/09/2022 17:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	168	915	0,0308874	0,0002018	0,0135672	2,5374147	0,0001460	0,0076144	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_13	Mogadouro	10/09/2022 07:14	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	186	3764	0,0158904	0,0005524	0,0233808	1,3401061	0,0004627	0,0182965	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica						
TIEMI (min)	SAFI MT (h)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	TIEMI (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)	SAFI BT (h)	SAFI BT (min)			
EREDES_2022_AGO_T_14	Guarda	11/09/2022 16:57	MT - Média tensão	INCÊNDIO	155	990	0,0034481	0,0002337	0,0157195	0,2907915	0,0001392	0,0093440	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_15	Macedo de Cavaleiros	09/09/2022 20:17	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	81	1918	0,0034423	0,0001487	0,0119000	0,2650078	0,0001413	0,0113080	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_16	Rio Maior	12/09/2022 16:43	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	42	574	0,0023713	0,0001062	0,0044315	0,1999851	0,0000919	0,0038820	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_17	Abrantes	09/09/2022 12:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	6422	0,0141359	0,0017209	0,0352200	1,1938665	0,0009629	0,0227652	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_18	Vagos	16/09/2022 02:56	MT - Média tensão	AVES	194	912	0,0100437	0,0001487	0,0188403	0,8807690	0,0001463	0,0189327	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_19	Ourense	19/09/2022 10:19	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	33	525	0,0025403	0,0001593	0,0055663	0,2142321	0,0008835	0,0027599	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_20	Barcelos	16/09/2022 00:59	MT - Média tensão	AVES	180	616	0,0232053	0,0001593	0,0229504	1,9570075	0,0000978	0,0121104	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_21	Leiria	19/09/2022 11:55	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	68	1139	0,0051345	0,0002656	0,0095488	0,4330197	0,0001620	0,0055484	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentado qualquer pedido de desligamento da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado feitor da ANPC que não é apresentado nos moldes habituais, referir tal facto.	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_22	Vila Real	19/09/2022 13:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	385	11	0,0004212	0,0000212	0,0007142	0,0355233	0,0000014	0,0000486	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_23	Belmonte	19/09/2022 18:26	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1164	2605	0,0165820	0,0006692	0,0903773	1,9984404	0,0004172	0,0457571	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_24	Vila do Conde	18/09/2022 08:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	46	5633	0,0026188	0,0000531	0,0015860	0,2208835	0,0001179	0,0035561	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_25	Vila Real	21/09/2022 16:26	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	393	4186	0,0472792	0,0009773	0,0897173	3,9872759	0,0006679	0,0450617	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_26	Ourense	21/09/2022 22:07	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	166	3105	0,0046344	0,0001169	0,0171365	0,9084446	0,0000954	0,0129978	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI BT (#)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)		
EREDES_2022_AGO_I_27	Condado-a-Nova	19/09/2022 10:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	136	551	0,0046472	0,0001169	0,0002868	0,0134465	0,3914958	0,0000882	0,0092115	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_I_28	Belmonte	19/09/2022 16:43	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1258	1752	0,0316988	0,0002868	0,0868222	2,6733097	0,0001803	0,0086528	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_29	Ourense	19/09/2022 16:10	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	46	643	0,0014863	0,0001275	0,0058319	0,1233428	0,0001031	0,0047168	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_30	Combra	19/09/2022 10:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	142	3330	0,0119437	0,0002762	0,0176225	1,0072716	0,0002704	0,0185593	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_31	Vila Pouca de Aguiar	21/09/2022 14:33	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	245	1521	0,0049088	0,0002868	0,1088483	0,0135554	0,4139781	0,0002277	0,0130288	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_I_32	Ourense	19/09/2022 18:13	MT - Média tensão	INCÊNDIO	253	2232	0,0321884	0,0005949	0,0618793	2,7146002	0,0003567	0,0327966	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_33	Ourense	25/09/2022 06:52	MT - Média tensão	INCÊNDIO	715	2242	0,0403775	0,0006170	0,1088483	3,4022225	0,0003544	0,0675544	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_34	Mogadouro	29/09/2022 18:47	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	219	2253	0,0033955	0,0001596	0,0114177	0,2883622	0,0001538	0,0133042	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_35	Amarante	22/09/2022 02:54	MT - Média tensão	FURTOS	112	4580	0,0198833	0,0009468	0,0315766	1,6768523	0,0007331	0,0230489	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_36	Lousada	27/09/2022 00:50	MT - Média tensão	MALEFICIA (VANDALISMO)	42	816	0,0026833	0,0001383	0,0021683	0,2252940	0,0001302	0,0020092	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_37	Tavira	22/09/2022 14:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSÓLO (ESCAVAÇÕES)	269	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000106	0,00238611	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_38	Torres Vedras	25/09/2022 13:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSÓLO (ESCAVAÇÕES)	159	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0014067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_I_39	Bragança	26/09/2022 02:45	MT - Média tensão	FURTOS	297	2808	0,0492758	0,0003685	0,0524678	4,1554623	0,0002451	0,0413679	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional															
Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão	
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial
							TIEP MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)			
EREDIS_2022_AGO_I_40	Ovar	29/09/2022 17:53	MT - Média tensão	AVES	153	46	0,0011707	0,0000106	0,0016296	0,0987348	0,0000074	0,0011326	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que um dos arcos de ligação do apoio n.º 4, tenha partido na sequência de embate de uma pomba com os condutores do vão referido, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção.</p>	Não Aprovado
EREDIS_2022_AGO_I_41	Antrante	31/09/2022 02:59	MT - Média tensão	FURTOS	383	4584	0,0617329	0,0009468	0,0744818	5,2062284	0,0007334	0,0584532	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <p>- Reúne os requisitos para classificação</p> <p>- Tem parecer positivo das demais entidades</p>	Aprovado
EREDIS_2022_AGO_I_42	Câmara	31/09/2022 09:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSÓLO (ESCAVAÇÕES)	105	4143	0,0320528	0,0002340	0,0097427	1,0164718	0,0006301	0,0318792	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o referido sobre a execução de trabalhos de abertura de vala por máquina escavadora, nem confirmar o absorto na ficha de Oco Furo, sobre a execução de trabalhos de instalação de uma zona de proteção para o mesmo, não sendo possível identificar a causa do referido cabo estaria instalado conforme o disposto nos Artigos 79.º e 81.º do RSELEAT.</p>	Não Aprovado
EREDIS_2022_AGO_I_43	Chamusca	30/09/2022 08:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	77	135	0,0049244	0,0001277	0,0099341	0,4152297	0,0000164	0,0012758	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que não existem elementos de prova para o que é alegado: primeiro, porque não foi possível identificar a presença de objeto estranho na instalação elétrica; e segundo, porque se o objeto foi removido enquanto a instalação se encontrava em tensão não houve interrupção de energia.</p>	Não Aprovado